

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17,0	86,0	77,0	154,0	17,0	48,0	10,0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								850,00
Autre seuil						150								
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7,82	8,16	66,81	0,19	0,23	0,04	0,32	0,04	0,33	2,73	0,01	0,01	0,00	1155
01:00	7,43	5,51	67,43	0,41	0,22	0,01	0,31	0,07	0,23	2,80	0,02	0,01	0,00	1165
01:30	9,17	12,08	68,74	0,31	0,25	0,01	0,39	0,03	0,51	2,90	0,01	0,01	0,00	1163
02:00	7,61	8,81	66,16	0,27	0,26	0,01	0,32	0,05	0,37	2,78	0,01	0,01	0,00	1157
02:30	6,22	6,35	65,10	0,18	0,25	0,01	0,27	0,05	0,27	2,79	0,01	0,01	0,00	1165
03:00	7,74	11,03	64,84	0,23	0,27	0,01	0,33	0,12	0,48	2,79	0,01	0,01	0,00	1160
03:30	8,37	12,21	64,06	0,21	0,22	0,01	0,35	0,04	0,51	2,68	0,01	0,01	0,00	1151
04:00	7,44	7,21	69,45	0,17	0,27	0,01	0,31	0,06	0,30	2,89	0,01	0,01	0,00	1162
04:30	7,21	7,61	62,01	0,19	0,18	0,01	0,28	0,03	0,29	2,40	0,01	0,01	0,00	1159
05:00	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1148
05:30	7,02	5,84	56,39	0,23	0,18	0,01	0,28	0,06	0,23	2,23	0,01	0,01	0,00	1141
06:00	7,36	7,19	69,24	0,23	0,22	0,00	0,29	0,04	0,28	2,73	0,01	0,01	0,00	1170
06:30	7,63	8,51	66,63	0,19	0,28	0,00	0,32	0,04	0,35	2,76	0,01	0,01	0,00	1153
07:00	7,82	6,69	65,92	0,17	0,23	0,01	0,32	0,04	0,27	2,71	0,01	0,01	0,00	1171
07:30	8,30	8,80	68,06	0,17	0,19	0,01	0,35	0,06	0,37	2,83	0,01	0,01	0,00	1183
08:00	9,30	12,39	70,03	0,47	0,21	0,01	0,39	0,04	0,53	2,97	0,02	0,01	0,00	1156
08:30	9,03	7,50	64,23	0,24	0,22	0,01	0,37	0,04	0,31	2,63	0,01	0,01	0,00	1142
09:00	7,01	4,84	62,40	0,16	0,19	0,01	0,30	0,08	0,20	2,63	0,01	0,01	0,00	1129
09:30	6,38	3,28	69,98	0,15	0,21	0,00	0,26	0,08	0,14	2,90	0,01	0,01	0,00	1153
10:00	7,40	3,75	63,47	0,17	0,14	0,00	0,29	0,07	0,15	2,52	0,01	0,01	0,00	1105
10:30	11,90	13,15	68,08	0,15	0,20	0,01	0,48	0,08	0,54	2,77	0,01	0,01	0,00	1147
11:00	5,32	3,84	60,68	0,15	0,22	0,01	0,22	0,05	0,16	2,49	0,01	0,01	0,00	1140
11:30	6,51	4,19	63,55	0,17	0,24	0,01	0,27	0,07	0,17	2,63	0,01	0,01	0,00	1147
12:00	8,26	12,71	63,92	0,15	0,25	0,01	0,35	0,09	0,55	2,74	0,01	0,01	0,00	1149
12:30	6,61	4,09	66,89	0,14	0,22	0,01	0,27	0,10	0,17	2,73	0,01	0,01	0,00	1137
13:00	9,68	17,23	65,77	0,13	0,22	0,01	0,40	0,08	0,72	2,75	0,01	0,01	0,00	1122
13:30	8,73	26,33	65,26	0,14	0,21	0,01	0,36	0,06	1,08	2,68	0,01	0,01	0,00	1129
14:00	6,27	17,38	69,44	0,17	0,23	0,01	0,25	0,07	0,70	2,81	0,01	0,01	0,00	1142
14:30	8,22	76,32	77,55	0,42	0,21	0,04	0,34	0,81	3,17	3,22	0,02	0,01	0,00	1142
15:00	2,92	7,22	59,43	0,14	0,14	0,01	0,12	0,05	0,30	2,44	0,01	0,01	0,00	1128
15:30	3,52	33,09	63,24	0,19	0,19	0,00	0,15	0,06	1,38	2,64	0,01	0,01	0,00	1157
16:00	3,77	16,54	70,87	0,14	0,23	0,00	0,16	0,08	0,71	3,06	0,01	0,01	0,00	1156
16:30	4,44	26,85	63,12	0,12	0,23	0,00	0,20	0,08	1,18	2,77	0,01	0,01	0,00	1148
17:00	5,70	60,18	73,05	0,19	0,07	0,21	0,24	0,06	2,57	3,12	0,01	0,00	0,01	1125
17:30	5,03	21,69	47,22	0,14	0,17	0,05	0,21	0,05	0,91	1,99	0,01	0,01	0,00	1135
18:00	8,89	20,63	62,39	0,12	0,18	0,00	0,37	0,06	0,86	2,61	0,01	0,01	0,00	1148
18:30	10,40	23,70	65,43	0,15	0,23	0,00	0,43	0,04	0,98	2,70	0,01	0,01	0,00	1146
19:00	9,15	18,83	68,67	0,14	0,23	0,00	0,39	0,05	0,79	2,90	0,01	0,01	0,00	1156
19:30	5,36	7,07	69,49	0,15	0,20	0,00	0,23	0,11	0,31	3,00	0,01	0,01	0,00	1136
20:00	6,25	12,15	67,20	0,12	0,25	0,01	0,28	0,09	0,54	2,98	0,01	0,01	0,00	1137
20:30	9,52	24,53	64,87	0,12	0,21	0,00	0,43	0,11	1,10	2,92	0,01	0,01	0,00	1139
21:00	8,61	28,65	62,78	0,15	0,18	0,01	0,37	0,06	1,23	2,70	0,01	0,01	0,00	1116
21:30	7,44	22,34	65,05	0,13	0,18	0,00	0,31	0,05	0,94	2,73	0,01	0,01	0,00	1125
22:00	8,26	50,54	64,55	0,13	0,17	0,00	0,35	0,07	2,14	2,73	0,01	0,01	0,00	1121
22:30	5,78	57,58	68,71	0,15	0,19	0,01	0,25	0,06	2,45	2,92	0,01	0,01	0,00	1127
23:00	3,88	50,75	62,16	0,13	0,18	0,00	0,16	0,06	2,13	2,61	0,01	0,01	0,00	1131
23:30	3,00	33,12	63,70	0,14	0,20	0,00	0,13	0,08	1,39	2,68	0,01	0,01	0,00	1136
00:00	2,55	41,37	55,29	0,16	0,20	0,01	0,11	0,05	1,74	2,33	0,01	0,01	0,00	1125
min	2,55	3,28	47,22	0,12	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1105
max	11,90	76,32	77,55	0,47	0,28	0,21	0,48	0,81	3,17	3,22	0,02	0,01	0,01	1183
moyenne	7,07	18,72	65,31	0,18	0,21	0,01								1144
Total							14,17	11,13	37,83	131,07	0,37	0,42	0,03	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	5,55			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:50				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.
5h : opération de maintenance