

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	2,60	28,44	57,34	0,15	0,24	0,01	0,11	0,09	1,20	2,41	0,01	0,01	0,00	1139
01:00	2,48	10,69	63,35	0,16	0,20	0,01	0,10	0,10	0,44	2,62	0,01	0,01	0,00	1150
01:30	2,15	7,23	68,57	0,14	0,24	0,00	0,09	0,11	0,32	3,02	0,01	0,01	0,00	1128
02:00	2,47	13,68	61,24	0,14	0,20	0,00	0,11	0,10	0,60	2,70	0,01	0,01	0,00	1113
02:30	3,82	17,77	63,39	0,15	0,20	0,00	0,17	0,09	0,77	2,75	0,01	0,01	0,00	1099
03:00	7,32	30,72	60,87	0,15	0,17	0,01	0,31	0,05	1,29	2,56	0,01	0,01	0,00	1112
03:30	7,53	51,53	63,63	0,14	0,20	0,01	0,31	0,06	2,15	2,66	0,01	0,01	0,00	1142
04:00	5,89	32,42	65,49	0,14	0,19	0,01	0,25	0,06	1,37	2,77	0,01	0,01	0,00	1144
04:30	7,45	46,78	67,14	0,13	0,23	0,01	0,33	0,07	2,05	2,94	0,01	0,01	0,00	1145
05:00	4,50	49,66	69,78	0,17	0,12	0,16	0,20	0,07	2,18	3,07	0,01	0,01	0,01	1139
05:30	4,03	20,30	56,25	0,14	0,21	0,00	0,18	0,08	0,88	2,44	0,01	0,01	0,00	1127
06:00	6,18	18,19	59,77	0,15	0,15	0,00	0,26	0,06	0,77	2,54	0,01	0,01	0,00	1130
06:30	9,23	24,74	67,94	0,14	0,20	0,01	0,40	0,06	1,08	2,97	0,01	0,01	0,00	1149
07:00	8,03	16,09	70,78	0,15	0,19	0,01	0,34	0,08	0,69	3,04	0,01	0,01	0,00	1148
07:30	7,79	16,90	63,80	0,14	0,21	0,00	0,34	0,08	0,73	2,75	0,01	0,01	0,00	1142
08:00	8,60	18,44	63,42	0,16	0,20	0,00	0,37	0,06	0,80	2,76	0,01	0,01	0,00	1110
08:30	8,65	17,41	61,52	0,15	0,19	0,01	0,37	0,07	0,74	2,63	0,01	0,01	0,00	1134
09:00	5,99	4,48	66,36	0,15	0,19	0,00	0,26	0,10	0,19	2,86	0,01	0,01	0,00	1145
09:30	7,92	8,41	63,09	0,19	0,17	0,00	0,35	0,06	0,37	2,77	0,01	0,01	0,00	1128
10:00	7,88	5,81	68,52	0,16	0,21	0,01	0,34	0,07	0,25	2,95	0,01	0,01	0,00	1138
10:30	9,18	8,15	67,42	0,16	0,24	0,01	0,40	0,09	0,36	2,97	0,01	0,01	0,00	1167
11:00	6,23	2,47	68,18	0,15	0,26	0,00	0,27	0,12	0,11	2,98	0,01	0,01	0,00	1149
11:30	7,12	5,66	66,21	0,15	0,27	0,06	0,31	0,13	0,25	2,91	0,01	0,01	0,00	1143
12:00	8,38	6,46	66,24	0,14	0,30	0,00	0,36	0,14	0,28	2,85	0,01	0,01	0,00	1139
12:30	8,47	7,55	65,11	0,13	0,23	0,01	0,37	0,10	0,33	2,82	0,01	0,01	0,00	1097
13:00	10,55	42,49	64,09	0,14	0,23	0,00	0,44	0,08	1,77	2,67	0,01	0,01	0,00	1114
13:30	5,63	50,12	69,58	0,14	0,21	0,00	0,23	0,08	2,05	2,85	0,01	0,01	0,00	1143
14:00	4,24	37,42	65,71	0,19	0,26	0,00	0,18	0,09	1,55	2,71	0,01	0,01	0,00	1141
14:30	2,98	14,25	65,34	0,19	0,18	0,12	0,12	0,08	0,60	2,74	0,01	0,01	0,00	1130
15:00	3,36	12,24	70,90	0,18	0,24	0,12	0,14	0,07	0,52	3,03	0,01	0,01	0,01	1144
15:30	4,79	13,86	63,82	0,15	0,19	0,01	0,20	0,07	0,59	2,71	0,01	0,01	0,00	1151
16:00	9,21	47,26	64,76	0,17	0,22	0,01	0,40	0,08	2,03	2,78	0,01	0,01	0,00	1136
16:30	5,46	53,44	58,42	0,16	0,19	0,01	0,23	0,07	2,25	2,45	0,01	0,01	0,00	1126
17:00	4,43	24,90	63,43	0,21	0,22	0,24	0,19	0,11	1,06	2,69	0,01	0,01	0,01	1142
17:30	5,50	16,86	71,14	0,25	0,23	0,42	0,24	0,08	0,74	3,10	0,01	0,01	0,02	1153
18:00	7,22	19,18	63,52	0,26	0,27	0,43	0,32	0,08	0,86	2,86	0,01	0,01	0,02	1163
18:30	9,44	23,61	66,50	0,26	0,24	0,42	0,43	0,08	1,07	3,00	0,01	0,01	0,02	1136
19:00	9,84	21,39	67,48	0,26	0,30	0,43	0,45	0,10	0,98	3,08	0,01	0,01	0,02	1135
19:30	7,91	22,97	66,35	0,26	0,26	0,43	0,36	0,12	1,06	3,05	0,01	0,01	0,02	1144
20:00	7,24	30,66	68,04	0,23	0,21	0,35	0,32	0,09	1,38	3,05	0,01	0,01	0,02	1136
20:30	8,40	61,87	66,46	0,15	0,23	0,01	0,37	0,07	2,72	2,92	0,01	0,01	0,00	1142
21:00	5,22	27,99	64,88	0,15	0,25	0,00	0,23	0,19	1,24	2,89	0,01	0,01	0,00	1150
21:30	4,35	33,55	68,18	0,19	0,25	0,00	0,19	0,10	1,50	3,05	0,01	0,01	0,00	1150
22:00	6,55	53,69	61,45	0,19	0,25	0,00	0,29	0,14	2,35	2,69	0,01	0,01	0,00	1121
22:30	5,40	53,18	68,00	0,20	0,15	0,01	0,23	0,07	2,30	2,94	0,01	0,01	0,00	1116
23:00	3,77	45,41	63,16	0,49	0,18	0,00	0,16	0,08	1,92	2,67	0,02	0,01	0,00	1116
23:30	2,85	39,64	59,23	0,17	0,21	0,02	0,12	0,08	1,64	2,46	0,01	0,01	0,00	1130
00:00	2,36	31,97	62,12	0,15	0,17	0,01	0,10	0,06	1,35	2,62	0,01	0,01	0,00	1125
min	2,15	2,47	56,25	0,13	0,12	0,00	0,09	0,05	0,11	2,41	0,01	0,01	0,00	1097
max	10,55	61,87	71,14	0,49	0,30	0,43	0,45	0,19	2,72	3,10	0,02	0,01	0,02	1167
moyenne	6,18	26,00	64,96	0,18	0,22	0,07								1138
Total							12,86	14,24	53,72	134,76	0,37	0,45	0,15	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	6,85			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.