

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7,74	38,02	60,29	0,14	0,22	0,14	0,28	0,03	1,35	2,15	0,01	0,01	0,00	1125
01:00	7,59	35,57	57,73	0,14	0,19	0,14	0,26	0,05	1,22	1,98	0,00	0,01	0,00	1150
01:30	4,70	16,11	59,96	0,14	0,20	0,13	0,16	0,06	0,55	2,05	0,00	0,01	0,00	1147
02:00	3,92	18,18	57,66	0,14	0,22	0,14	0,13	0,03	0,62	1,96	0,00	0,01	0,00	1169
02:30	4,78	20,84	57,27	0,15	0,22	0,19	0,16	0,05	0,71	1,95	0,01	0,01	0,01	1161
03:00	8,06	34,21	53,27	0,16	0,21	0,15	0,27	0,03	1,15	1,80	0,01	0,01	0,01	1167
03:30	7,38	25,77	56,56	0,15	0,22	0,16	0,25	0,04	0,87	1,92	0,01	0,01	0,01	1165
04:00	8,78	25,10	54,39	0,15	0,20	0,16	0,29	0,03	0,84	1,82	0,00	0,01	0,01	1168
04:30	7,53	16,44	52,65	0,15	0,25	0,14	0,26	0,03	0,56	1,79	0,00	0,01	0,00	1172
05:00	8,75	17,79	56,97	0,20	0,24	0,28	0,30	0,03	0,61	1,96	0,01	0,01	0,01	1165
05:30	9,10	19,12	58,53	0,25	0,26	0,40	0,31	0,03	0,65	2,00	0,01	0,01	0,01	1127
06:00	7,33	12,41	56,01	0,25	0,26	0,41	0,23	0,03	0,40	1,79	0,01	0,01	0,01	1141
06:30	8,38	21,46	45,48	0,25	0,27	0,40	0,27	0,03	0,69	1,46	0,01	0,01	0,01	1171
07:00	7,88	16,42	50,37	0,24	0,23	0,39	0,25	0,02	0,53	1,62	0,01	0,01	0,01	1157
07:30	7,21	21,76	40,84	0,24	0,22	0,39	0,23	0,02	0,68	1,28	0,01	0,01	0,01	1159
08:00	7,93	23,52	39,54	0,20	0,24	0,34	0,25	0,05	0,74	1,25	0,01	0,01	0,01	1164
08:30	8,90	25,48	38,35	0,17	0,14	0,18	0,28	0,02	0,79	1,19	0,01	0,00	0,01	1144
09:00	8,77	23,40	35,70	0,15	0,14	0,16	0,26	0,02	0,69	1,06	0,00	0,00	0,00	1158
09:30	6,26	17,20	32,94	0,14	0,17	0,13	0,19	0,06	0,51	0,98	0,00	0,01	0,00	1173
10:00	8,75	20,79	32,01	0,14	0,15	0,17	0,25	0,01	0,60	0,93	0,00	0,00	0,00	1168
10:30	7,53	13,40	31,65	0,15	0,17	0,19	0,22	0,05	0,38	0,91	0,00	0,00	0,01	1185
11:00	8,47	12,55	36,19	0,14	0,21	0,13	0,25	0,01	0,37	1,08	0,00	0,01	0,00	1177
11:30	8,00	12,54	32,68	0,15	0,17	0,15	0,23	0,00	0,36	0,95	0,00	0,00	0,00	1176
12:00	7,80	11,29	43,10	0,15	0,18	0,14	0,24	0,00	0,34	1,30	0,00	0,01	0,00	1172
12:30	8,51	14,47	32,20	0,17	0,12	0,18	0,25	0,02	0,42	0,94	0,01	0,00	0,01	1161
13:00	8,98	17,30	35,71	0,16	0,21	0,14	0,28	0,06	0,53	1,10	0,00	0,01	0,00	1169
13:30	8,90	16,26	32,69	0,17	0,17	0,14	0,27	0,01	0,49	0,98	0,01	0,01	0,00	1155
14:00	6,43	4,89	37,33	0,17	0,23	0,18	0,19	0,04	0,15	1,12	0,00	0,01	0,01	1187
14:30	6,02	18,53	31,55	0,15	0,20	0,14	0,19	0,04	0,58	1,00	0,00	0,01	0,00	1168
15:00	9,03	25,45	32,76	0,15	0,18	0,22	0,29	0,13	0,80	1,04	0,00	0,01	0,01	1165
15:30	8,81	15,77	38,86	0,15	0,18	0,20	0,28	0,03	0,50	1,23	0,00	0,01	0,01	1161
16:00	8,26	18,15	37,64	0,15	0,18	0,13	0,27	0,09	0,60	1,24	0,00	0,01	0,00	1179
16:30	7,48	12,96	46,86	0,14	0,20	0,15	0,25	0,02	0,42	1,54	0,00	0,01	0,00	1160
17:00	7,57	21,65	46,33	0,20	0,22	0,29	0,25	0,06	0,70	1,50	0,01	0,01	0,01	1157
17:30	7,40	18,73	45,37	0,24	0,26	0,40	0,24	0,03	0,62	1,49	0,01	0,01	0,01	1170
18:00	7,92	20,51	47,44	0,25	0,29	0,41	0,26	0,03	0,68	1,58	0,01	0,01	0,01	1157
18:30	8,21	21,61	43,16	0,25	0,25	0,40	0,27	0,02	0,70	1,40	0,01	0,01	0,01	1177
19:00	8,04	13,82	49,40	0,17	0,25	0,15	0,26	0,01	0,44	1,57	0,01	0,01	0,00	1172
19:30	7,36	22,27	56,42	0,17	0,22	0,18	0,23	0,01	0,70	1,77	0,01	0,01	0,01	1152
20:00	6,17	20,11	54,65	0,16	0,21	0,15	0,19	0,01	0,63	1,71	0,00	0,01	0,00	1178
20:30	7,77	29,40	48,07	0,16	0,20	0,14	0,24	0,02	0,93	1,51	0,01	0,01	0,00	1155
21:00	9,13	20,91	47,33	0,16	0,17	0,14	0,28	0,01	0,65	1,47	0,00	0,01	0,00	1189
21:30	7,85	11,62	59,76	0,15	0,23	0,14	0,24	0,01	0,36	1,86	0,00	0,01	0,00	1184
22:00	4,58	1,77	53,88	0,14	0,27	0,14	0,15	0,02	0,06	1,73	0,00	0,01	0,00	1190
22:30	4,30	5,48	52,21	0,13	0,26	0,14	0,14	0,01	0,18	1,72	0,00	0,01	0,00	1197
23:00	6,46	12,58	56,74	0,16	0,28	0,16	0,21	0,02	0,41	1,84	0,01	0,01	0,01	1180
23:30	7,56	13,55	58,15	0,17	0,24	0,15	0,25	0,03	0,45	1,91	0,01	0,01	0,00	1184
00:00	8,00	11,46	54,79	0,18	0,23	0,14	0,26	0,02	0,37	1,78	0,01	0,01	0,00	1174
min	3,92	1,77	31,55	0,13	0,12	0,13	0,13	0,00	0,06	0,91	0,00	0,00	0,00	1125
max	9,13	38,02	60,29	0,25	0,29	0,41	0,31	0,13	1,35	2,15	0,01	0,01	0,01	1197
moyenne	7,55	18,51	46,65	0,17	0,21	0,20								1166
Total							11,56	4,74	28,62	72,18	0,26	0,33	0,31	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	3,07			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.