

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17,0	86,0	77,0	154,0	17,0	48,0	10,0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850,00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6,67	14,82	63,26	0,14	0,32	0,32	0,28	0,06	0,62	2,66	0,01	0,01	0,01	1142
01:00	8,47	12,27	66,61	0,13	0,31	0,36	0,35	0,07	0,50	2,73	0,01	0,01	0,01	1141
01:30	8,39	10,90	67,85	0,11	0,32	0,37	0,34	0,05	0,44	2,72	0,00	0,01	0,01	1130
02:00	8,70	12,68	65,99	0,09	0,34	0,33	0,36	0,05	0,52	2,72	0,00	0,01	0,01	1135
02:30	7,91	8,13	61,89	0,08	0,27	0,34	0,32	0,05	0,32	2,47	0,00	0,01	0,01	1124
03:00	8,45	9,66	68,73	0,08	0,29	0,34	0,33	0,04	0,38	2,71	0,00	0,01	0,01	1145
03:30	10,11	12,37	60,49	0,08	0,27	0,32	0,40	0,04	0,48	2,36	0,00	0,01	0,01	1131
04:00	9,37	15,48	64,76	0,08	0,28	0,31	0,36	0,04	0,60	2,52	0,00	0,01	0,01	1130
04:30	8,07	7,93	66,17	0,08	0,28	0,28	0,32	0,21	0,31	2,59	0,00	0,01	0,01	1156
05:00	4,32	6,09	63,72	0,17	0,38	0,30	0,17	0,03	0,24	2,55	0,01	0,02	0,01	1133
05:30	5,59	17,35	61,11	0,26	0,25	0,43	0,21	0,03	0,67	2,35	0,01	0,01	0,02	1143
06:00	5,99	15,59	65,70	0,26	0,34	0,43	0,25	0,05	0,65	2,76	0,01	0,01	0,02	1182
06:30	8,68	27,16	67,11	0,28	0,21	0,47	0,37	0,05	1,14	2,83	0,01	0,01	0,02	1138
07:00	6,49	16,43	65,39	0,28	0,27	0,46	0,28	0,06	0,71	2,82	0,01	0,01	0,02	1150
07:30	6,62	13,94	66,42	0,31	0,27	0,51	0,27	0,08	0,58	2,76	0,01	0,01	0,02	1142
08:00	7,37	14,77	67,11	0,25	0,27	0,47	0,33	0,06	0,65	2,97	0,01	0,01	0,02	1153
08:30	7,22	16,26	66,62	0,09	0,31	0,41	0,31	0,07	0,71	2,90	0,00	0,01	0,02	1130
09:00	6,98	16,68	68,89	0,08	0,33	0,40	0,31	0,09	0,73	3,02	0,00	0,01	0,02	1166
09:30	5,88	7,95	65,38	0,08	0,34	0,41	0,25	0,12	0,34	2,76	0,00	0,01	0,02	1127
10:00	6,55	18,52	58,67	0,09	0,37	0,48	0,29	0,11	0,81	2,57	0,00	0,02	0,02	1115
10:30	6,10	17,85	59,66	0,08	0,30	0,43	0,26	0,11	0,77	2,58	0,00	0,01	0,02	1135
11:00	9,55	16,57	59,14	0,08	0,29	0,39	0,39	0,05	0,68	2,42	0,00	0,01	0,02	1129
11:30	10,70	12,31	66,95	0,08	0,30	0,34	0,45	0,06	0,51	2,80	0,00	0,01	0,01	1151
12:00	6,33	14,73	57,49	0,11	0,32	2,37	0,27	1,72	0,64	2,48	0,00	0,01	0,10	1161
12:30	5,51	3,57	80,16	0,14	0,31	0,32	0,23	0,10	0,15	3,41	0,01	0,01	0,01	1140
13:00	7,30	11,40	64,91	0,10	0,30	0,36	0,32	0,08	0,50	2,83	0,00	0,01	0,02	1115
13:30	11,11	18,80	43,44	0,08	0,26	0,36	0,46	0,06	0,77	1,79	0,00	0,01	0,01	1113
14:00	6,23	5,15	69,88	0,12	0,31	0,35	0,25	0,06	0,21	2,79	0,00	0,01	0,01	1147
14:30	6,06	12,66	58,46	0,14	0,27	0,33	0,24	0,05	0,51	2,34	0,01	0,01	0,01	1126
15:00	10,10	15,52	73,25	0,15	0,30	0,33	0,42	0,05	0,64	3,02	0,01	0,01	0,01	1127
15:30	9,92	18,78	65,97	0,22	0,20	0,38	0,41	0,05	0,78	2,73	0,01	0,01	0,02	1137
16:00	7,60	23,86	59,96	0,23	0,17	0,38	0,32	0,05	0,99	2,50	0,01	0,01	0,02	1133
16:30	8,09	21,06	57,21	0,22	0,15	0,37	0,34	0,04	0,89	2,41	0,01	0,01	0,02	1142
17:00	8,25	18,26	58,04	0,22	0,21	0,37	0,34	0,05	0,76	2,41	0,01	0,01	0,02	1112
17:30	6,70	22,18	67,90	0,21	0,19	0,35	0,28	0,04	0,92	2,82	0,01	0,01	0,01	1139
18:00	7,13	26,77	64,31	0,14	0,28	0,26	0,30	0,04	1,13	2,72	0,01	0,01	0,01	1136
18:30	6,09	17,88	61,46	0,10	0,31	0,27	0,26	0,04	0,75	2,59	0,00	0,01	0,01	1138
19:00	7,08	34,00	69,41	0,11	0,29	0,29	0,31	0,05	1,47	3,00	0,00	0,01	0,01	1145
19:30	5,39	37,84	67,03	0,23	0,25	0,38	0,23	0,06	1,61	2,85	0,01	0,01	0,02	1161
20:00	5,57	60,74	66,49	0,21	0,27	0,43	0,24	0,09	2,58	2,82	0,01	0,01	0,02	1152
20:30	4,16	45,75	61,43	0,08	0,28	0,34	0,17	0,06	1,88	2,53	0,00	0,01	0,01	1132
21:00	3,85	37,77	70,07	0,08	0,30	0,34	0,16	0,06	1,52	2,82	0,00	0,01	0,01	1141
21:30	3,53	36,63	63,62	0,08	0,28	0,32	0,14	0,05	1,44	2,51	0,00	0,01	0,01	1139
22:00	3,60	32,28	63,96	0,08	0,28	0,29	0,14	0,05	1,29	2,55	0,00	0,01	0,01	1142
22:30	4,62	42,17	67,53	0,07	0,29	1,58	0,19	1,11	1,72	2,75	0,00	0,01	0,06	1150
23:00	5,22	51,40	61,24	0,07	0,27	0,34	0,21	0,27	2,05	2,44	0,00	0,01	0,01	1134
23:30	4,06	36,57	67,84	0,07	0,30	0,31	0,17	0,06	1,53	2,84	0,00	0,01	0,01	1152
00:00	3,63	31,53	63,15	0,07	0,32	0,31	0,16	0,07	1,36	2,73	0,00	0,01	0,01	1151
min	3,53	3,57	43,44	0,07	0,15	0,26	0,14	0,03	0,15	1,79	0,00	0,01	0,01	1112
max	11,11	60,74	80,16	0,31	0,38	2,37	0,46	1,72	2,58	3,41	0,01	0,02	0,10	1182
moyenne	6,90	20,81	64,41	0,14	0,28	0,43								1139
Total							13,73	13,41	41,46	128,22	0,27	0,56	0,86	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			100,00	6,68			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.