

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								850.00
Autre seuil						150								
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	10.24	12.94	62.81	0.15	0.32	0.27	0.44	0.05	0.56	2.70	0.01	0.01	0.01	1131
01:00	7.68	6.07	70.90	0.15	0.32	0.26	0.33	0.09	0.26	3.04	0.01	0.01	0.01	1159
01:30	6.63	7.32	64.77	0.15	0.38	0.25	0.29	0.06	0.32	2.85	0.01	0.02	0.01	1152
02:00	7.68	9.18	67.02	0.15	0.36	0.24	0.33	0.08	0.40	2.91	0.01	0.02	0.01	1160
02:30	8.47	11.90	61.45	0.11	0.30	0.29	0.34	0.06	0.48	2.50	0.00	0.01	0.01	1121
03:00	7.72	9.28	67.77	0.16	0.32	0.33	0.30	0.05	0.37	2.67	0.01	0.01	0.01	1124
03:30	7.91	10.88	62.99	0.20	0.38	0.34	0.32	0.07	0.44	2.53	0.01	0.02	0.01	1151
04:00	7.68	10.10	62.18	0.20	0.37	0.34	0.31	0.05	0.41	2.54	0.01	0.01	0.01	1149
04:30	8.06	9.13	67.45	0.22	0.30	0.38	0.32	0.04	0.36	2.64	0.01	0.01	0.01	1114
05:00	8.70	11.71	64.42	0.21	0.33	0.34	0.36	0.05	0.49	2.68	0.01	0.01	0.01	1154
05:30	7.74	10.14	61.77	0.20	0.31	0.34	0.32	0.05	0.42	2.57	0.01	0.01	0.01	1154
06:00	7.52	9.09	65.52	0.23	0.32	0.39	0.31	0.08	0.38	2.74	0.01	0.01	0.02	1154
06:30	8.12	12.05	67.17	0.28	0.36	0.47	0.35	0.06	0.52	2.89	0.01	0.02	0.02	1167
07:00	8.12	11.39	62.95	0.29	0.34	0.49	0.34	0.06	0.47	2.62	0.01	0.01	0.02	1132
07:30	7.01	9.35	58.60	0.28	0.35	0.48	0.29	0.07	0.38	2.40	0.01	0.01	0.02	1149
08:00	7.92	11.08	63.82	0.25	0.32	0.53	0.32	0.04	0.45	2.60	0.01	0.01	0.02	1133
08:30	7.63	8.35	66.27	0.08	0.36	0.45	0.31	0.05	0.34	2.73	0.00	0.01	0.02	1150
09:00	7.78	7.13	67.03	0.08	0.33	0.48	0.32	0.09	0.29	2.73	0.00	0.01	0.02	1129
09:30	8.34	13.24	66.57	0.08	0.37	0.48	0.35	0.08	0.56	2.83	0.00	0.02	0.02	1147
10:00	7.73	5.03	69.51	0.08	0.42	0.50	0.33	0.13	0.21	2.93	0.00	0.02	0.02	1136
10:30	8.32	18.17	55.96	0.08	0.35	0.61	0.37	0.08	0.80	2.48	0.00	0.02	0.03	1140
11:00	9.57	47.50	45.06	0.08	0.27	0.48	0.41	0.25	2.05	1.95	0.00	0.01	0.02	1111
11:30	5.75	9.43	59.05	0.09	0.26	0.40	0.24	0.08	0.39	2.47	0.00	0.01	0.02	1123
12:00	7.42	10.32	62.45	0.14	0.32	0.41	0.31	0.07	0.43	2.63	0.01	0.01	0.02	1148
12:30	8.28	12.77	64.91	0.15	0.37	0.42	0.36	0.08	0.55	2.81	0.01	0.02	0.02	1157
13:00	10.13	15.33	61.53	0.15	0.35	0.41	0.44	0.07	0.66	2.65	0.01	0.02	0.02	1139
13:30	8.37	19.78	65.36	0.22	0.50	0.40	0.36	0.06	0.85	2.81	0.01	0.02	0.02	1127
14:00	4.04	4.62	67.75	0.24	0.52	0.41	0.17	0.07	0.20	2.93	0.01	0.02	0.02	1143
14:30	4.62	15.63	63.83	0.23	0.47	0.39	0.21	0.10	0.70	2.85	0.01	0.02	0.02	1160
15:00	6.35	19.04	67.03	0.25	0.47	0.43	0.28	0.12	0.84	2.94	0.01	0.02	0.02	1130
15:30	7.39	19.69	62.32	0.26	0.52	0.45	0.32	0.07	0.86	2.74	0.01	0.02	0.02	1115
16:00	8.45	16.34	64.61	0.25	0.51	0.43	0.37	0.10	0.72	2.84	0.01	0.02	0.02	1125
16:30	7.49	34.46	68.21	0.24	0.53	0.40	0.34	0.10	1.56	3.09	0.01	0.02	0.02	1146
17:00	4.99	62.09	61.80	0.34	0.55	0.57	0.22	0.40	2.76	2.75	0.02	0.02	0.03	1125
17:30	3.36	44.09	61.42	0.24	0.67	0.40	0.15	0.07	1.94	2.71	0.01	0.03	0.02	1119
18:00	2.90	19.48	44.39	0.22	0.49	0.38	0.13	0.08	0.85	1.94	0.01	0.02	0.02	1131
18:30	3.14	13.17	52.81	0.26	0.68	0.43	0.13	0.08	0.54	2.19	0.01	0.03	0.02	1097
19:00	4.88	10.62	57.01	0.27	0.43	0.45	0.19	0.06	0.42	2.26	0.01	0.02	0.02	1113
19:30	7.82	18.10	55.88	0.25	0.48	0.43	0.31	0.04	0.73	2.25	0.01	0.02	0.02	1137
20:00	9.56	19.89	63.00	0.21	0.44	0.44	0.39	0.19	0.81	2.57	0.01	0.02	0.02	1155
20:30	12.87	21.47	48.63	0.08	0.29	0.36	0.53	0.08	0.89	2.01	0.00	0.01	0.02	1124
21:00	8.37	20.89	50.89	0.19	0.23	4.70	0.36	0.06	0.90	2.19	0.01	0.01	0.20	1128
21:30	5.16	7.88	65.08	0.21	0.25	0.35	0.22	0.05	0.34	2.77	0.01	0.01	0.02	1136
22:00	6.38	12.57	61.05	0.23	0.27	0.39	0.27	0.07	0.54	2.61	0.01	0.01	0.02	1129
22:30	10.08	24.12	62.39	0.23	0.29	0.38	0.43	0.05	1.03	2.67	0.01	0.01	0.02	1145
23:00	9.85	26.50	59.60	0.22	0.25	0.38	0.42	0.05	1.12	2.52	0.01	0.01	0.02	1130
23:30	8.48	36.30	66.16	0.22	0.28	0.37	0.36	0.07	1.53	2.79	0.01	0.01	0.02	1126
00:00	5.39	21.72	62.85	0.22	0.23	0.36	0.23	0.05	0.93	2.69	0.01	0.01	0.02	1124
min	2,90	4,62	44,39	0,08	0,23	0,24	0,13	0,04	0,20	1,94	0,00	0,01	0,01	1097
max	12,87	62,09	70,80	0,34	0,68	4,70	0,53	0,40	2,76	3,09	0,02	0,03	0,20	1167
moyenne	7,46	16,61	62,12	0,19	0,38	0,49								1138
Total							15,12	16,43	34,07	126,18	0,39	0,77	1,01	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			100,00	7,95			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.