

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.68	43.54	64.06	0.22	0.23	0.37	0.33	0.05	1.86	2.73	0.01	0.01	0.02	1137
01:00	6.54	29.16	58.58	0.21	0.34	0.36	0.28	0.07	1.25	2.52	0.01	0.01	0.02	1152
01:30	8.31	24.35	54.61	0.13	0.30	0.34	0.36	0.06	1.05	2.37	0.01	0.01	0.01	1138
02:00	8.10	21.70	65.56	0.23	0.32	0.38	0.35	0.05	0.93	2.80	0.01	0.01	0.02	1138
02:30	7.17	27.87	56.89	0.23	0.60	0.38	0.31	0.07	1.21	2.46	0.01	0.03	0.02	1158
03:00	7.65	24.42	56.33	0.12	1.29	0.37	0.34	0.15	1.09	2.51	0.01	0.06	0.02	1128
03:30	7.62	26.02	66.07	0.08	0.33	0.36	0.33	0.06	1.14	2.89	0.00	0.01	0.02	1130
04:00	8.05	25.20	66.31	0.08	0.34	0.34	0.35	0.05	1.10	2.89	0.00	0.01	0.01	1146
04:30	8.79	32.51	64.83	0.08	0.33	0.36	0.38	0.04	1.42	2.82	0.00	0.01	0.02	1129
05:00	6.64	40.19	58.35	0.16	0.39	0.36	0.28	0.04	1.70	2.47	0.01	0.02	0.02	1119
05:30	9.41	32.27	40.26	0.22	0.47	0.37	0.39	0.04	1.34	1.68	0.01	0.02	0.02	1138
06:00	5.17	61.18	70.49	0.08	0.47	0.33	0.22	0.05	2.61	3.01	0.00	0.02	0.01	1138
06:30	4.83	42.34	59.22	0.00	0.31	0.33	0.21	0.07	1.86	2.61	0.00	0.01	0.01	1137
07:00	4.58	26.27	69.42	0.02	0.33	0.33	0.20	0.06	1.13	2.98	0.00	0.01	0.01	1134
07:30	4.79	16.07	68.19	0.08	0.38	0.33	0.21	0.08	0.71	3.01	0.00	0.02	0.01	1151
08:00	6.25	19.59	62.09	0.05	0.33	0.35	0.28	0.06	0.87	2.77	0.00	0.01	0.02	1109
08:30	8.66	31.12	66.62	0.06	0.32	0.37	0.38	0.08	1.37	2.93	0.00	0.01	0.02	1123
09:00	6.87	13.45	62.20	0.06	0.31	0.37	0.30	0.09	0.58	2.68	0.00	0.01	0.02	1103
09:30	9.18	17.05	64.37	0.07	0.32	0.38	0.39	0.05	0.72	2.72	0.00	0.01	0.02	1121
10:00	7.48	12.22	58.33	0.08	0.34	0.61	0.33	1.41	0.53	2.55	0.00	0.01	0.03	1144
10:30	7.80	9.44	55.29	0.08	0.29	0.36	0.33	0.07	0.40	2.36	0.00	0.01	0.02	1116
11:00	9.08	16.79	72.98	0.08	0.35	0.37	0.39	0.08	0.73	3.17	0.00	0.02	0.02	1163
11:30	8.56	10.08	63.56	0.08	0.34	0.33	0.38	0.09	0.45	2.81	0.00	0.02	0.01	1128
12:00	7.98	7.84	62.45	0.08	0.33	0.34	0.35	0.26	0.34	2.73	0.00	0.01	0.01	1101
12:30	10.84	13.01	35.50	0.08	0.32	0.28	0.46	0.11	0.55	1.51	0.00	0.01	0.01	1144
13:00	6.96	6.11	73.54	0.08	0.35	0.30	0.30	0.07	0.26	3.17	0.00	0.01	0.01	1133
13:30	6.14	6.85	58.30	0.08	0.36	0.30	0.27	0.07	0.30	2.53	0.00	0.02	0.01	1124
14:00	7.03	5.33	62.36	0.08	0.39	0.35	0.29	0.14	0.22	2.59	0.00	0.02	0.01	1159
14:30	7.38	9.97	67.52	0.08	0.36	0.31	0.32	0.08	0.43	2.92	0.00	0.02	0.01	1144
15:00	7.55	6.80	68.50	0.08	0.39	0.31	0.33	0.13	0.30	3.02	0.00	0.02	0.01	1157
15:30	7.12	7.25	62.06	0.08	0.42	0.31	0.32	0.10	0.32	2.78	0.00	0.02	0.01	1165
16:00	8.25	8.99	71.72	0.08	0.35	0.36	0.36	0.10	0.39	3.09	0.00	0.02	0.02	1118
16:30	8.42	10.87	61.34	0.08	0.36	0.36	0.37	0.30	0.47	2.66	0.00	0.02	0.02	1146
17:00	10.39	18.42	88.03	0.16	0.38	0.38	0.42	0.07	0.74	3.53	0.01	0.02	0.02	1116
17:30	8.29	12.64	76.32	0.08	0.33	0.54	0.34	1.08	0.53	3.17	0.00	0.01	0.02	1154
18:00	6.83	9.96	68.11	0.08	0.34	0.29	0.29	0.06	0.42	2.86	0.00	0.01	0.01	1144
18:30	9.00	29.14	63.08	0.08	0.28	0.30	0.38	0.05	1.22	2.64	0.00	0.01	0.01	1138
19:00	7.34	14.12	68.06	0.08	0.35	0.28	0.31	0.07	0.60	2.90	0.00	0.01	0.01	1153
19:30	6.03	9.08	70.85	0.08	0.37	0.28	0.26	0.06	0.39	3.04	0.00	0.02	0.01	1160
20:00	7.90	16.39	63.69	0.08	0.34	0.31	0.34	0.07	0.71	2.77	0.00	0.01	0.01	1142
20:30	8.79	20.00	69.31	0.08	0.34	0.36	0.39	0.08	0.88	3.05	0.00	0.02	0.02	1137
21:00	6.35	9.79	68.10	0.08	0.39	0.30	0.28	0.10	0.43	2.99	0.00	0.02	0.01	1139
21:30	8.26	16.29	66.72	0.08	0.38	0.31	0.36	0.10	0.72	2.94	0.00	0.02	0.01	1148
22:00	6.50	7.40	67.09	0.08	0.36	0.30	0.28	0.09	0.32	2.94	0.00	0.02	0.01	1146
22:30	10.31	20.07	59.88	0.08	0.33	0.33	0.45	0.13	0.87	2.61	0.00	0.01	0.01	1121
23:00	8.32	9.86	64.88	0.08	0.31	0.31	0.36	0.07	0.42	2.79	0.00	0.01	0.01	1135
23:30	7.24	10.63	63.60	0.08	0.30	0.31	0.31	0.10	0.45	2.69	0.00	0.01	0.01	1127
00:00	8.75	19.66	63.46	0.08	0.27	0.30	0.36	0.06	0.81	2.62	0.00	0.01	0.01	1144
min	4,58	5,33	35,50	0,00	0,23	0,28	0,20	0,04	0,22	1,51	0,00	0,01	0,01	1101
max	10,84	61,18	88,03	0,23	1,29	0,61	0,46	1,41	2,61	3,53	0,01	0,06	0,03	1165
moyenne	7,65	18,94	63,94	0,09	0,37	0,35								1136
Total							15,81	14,49	39,16	132,28	0,20	0,77	0,72	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	6,99			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.