

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.18	9.37	63.96	0.15	0.29	0.29	0.32	0.09	0.41	2.81	0.01	0.01	0.01	1136
01:00	6.80	10.08	64.42	0.15	0.24	0.28	0.30	0.10	0.44	2.84	0.01	0.01	0.01	1139
01:30	9.22	16.36	68.93	0.15	0.24	0.31	0.40	0.09	0.72	3.02	0.01	0.01	0.01	1114
02:00	9.16	18.79	48.20	0.15	0.20	0.31	0.39	0.13	0.80	2.06	0.01	0.01	0.01	1100
02:30	7.81	17.49	49.14	0.15	0.15	0.31	0.32	0.15	0.73	2.04	0.01	0.01	0.01	1101
03:00	7.44	23.88	61.78	0.15	0.19	0.28	0.31	0.11	0.98	2.54	0.01	0.01	0.01	1111
03:30	3.20	3.34	55.69	0.14	0.22	0.27	0.13	0.38	0.14	2.28	0.01	0.01	0.01	1146
04:00	7.00	22.77	63.87	0.15	0.23	0.26	0.29	0.07	0.94	2.65	0.01	0.01	0.01	1170
04:30	8.72	20.17	66.86	0.15	0.25	0.27	0.37	0.06	0.87	2.87	0.01	0.01	0.01	1150
05:00	8.13	16.96	64.36	0.18	0.24	0.32	0.35	0.10	0.74	2.79	0.01	0.01	0.01	1122
05:30	7.22	13.67	63.08	0.20	0.26	0.34	0.31	0.06	0.59	2.71	0.01	0.01	0.01	1147
06:00	8.01	18.74	66.49	0.20	0.23	0.34	0.34	0.06	0.80	2.83	0.01	0.01	0.01	1125
06:30	7.66	18.44	67.47	0.15	0.31	0.30	0.34	0.15	0.81	2.95	0.01	0.01	0.01	1146
07:00	6.63	19.91	68.81	0.15	0.29	0.30	0.29	0.06	0.87	3.02	0.01	0.01	0.01	1149
07:30	6.79	21.82	68.38	0.15	0.34	0.33	0.30	0.08	0.96	3.01	0.01	0.01	0.01	1143
08:00	7.19	43.25	61.48	0.15	0.32	0.33	0.32	0.07	1.91	2.71	0.01	0.01	0.01	1135
08:30	7.26	28.65	63.66	0.15	0.31	0.34	0.31	0.07	1.21	2.68	0.01	0.01	0.01	1123
09:00	5.68	4.31	61.56	0.15	0.34	0.33	0.25	0.09	0.19	2.69	0.01	0.01	0.01	1143
09:30	6.29	5.66	69.15	0.15	0.36	0.39	0.28	0.10	0.25	3.06	0.01	0.02	0.02	1134
10:00	7.13	7.90	63.35	0.15	0.36	0.41	0.32	0.11	0.36	2.86	0.01	0.02	0.02	1152
10:30	7.58	6.54	67.51	0.15	0.37	0.44	0.33	0.13	0.29	2.96	0.01	0.02	0.02	1139
11:00	9.25	11.56	66.02	0.15	0.33	0.44	0.41	0.07	0.51	2.93	0.01	0.01	0.02	1138
11:30	8.95	7.67	60.60	0.15	0.33	0.47	0.39	0.06	0.33	2.62	0.01	0.01	0.02	1125
12:00	8.78	7.72	65.72	0.15	0.31	0.41	0.37	0.05	0.33	2.78	0.01	0.01	0.02	1127
12:30	7.22	6.65	70.32	0.15	0.34	0.40	0.31	0.11	0.28	3.01	0.01	0.01	0.02	1141
13:00	10.38	16.66	63.34	0.15	0.35	0.45	0.46	0.04	0.73	2.78	0.01	0.02	0.02	1123
13:30	8.73	66.63	55.86	0.15	0.25	0.38	0.38	0.15	2.88	2.41	0.01	0.01	0.02	1101
14:00	4.63	53.18	48.85	0.15	0.29	6.36	0.19	1.50	2.20	2.02	0.01	0.01	0.26	1161
14:30	3.25	18.40	55.64	0.14	0.28	0.36	0.14	0.19	0.77	2.32	0.01	0.01	0.02	1109
15:00	3.61	7.27	63.48	0.15	0.34	0.33	0.15	0.06	0.31	2.69	0.01	0.01	0.01	1143
15:30	4.75	16.74	56.42	0.15	0.31	0.38	0.21	0.06	0.74	2.50	0.01	0.01	0.02	1126
16:00	3.92	17.09	153.76	0.14	0.18	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1182
16:30	7.62	8.31	38.93	0.15	0.30	0.37	0.27	0.05	0.29	1.38	0.01	0.01	0.01	1149
17:00	9.10	23.40	55.78	0.20	0.26	0.37	0.32	0.15	0.83	1.98	0.01	0.01	0.01	1161
17:30	7.71	15.47	59.29	0.22	0.24	0.36	0.29	0.09	0.58	2.21	0.01	0.01	0.01	1156
18:00	8.71	14.90	70.90	0.21	0.24	0.35	0.33	0.05	0.57	2.69	0.01	0.01	0.01	1135
18:30	9.90	15.75	59.62	0.19	0.26	0.32	0.40	0.06	0.63	2.40	0.01	0.01	0.01	1148
19:00	9.69	17.39	61.74	0.21	0.24	0.34	0.39	0.12	0.71	2.51	0.01	0.01	0.01	1145
19:30	8.33	19.34	57.94	0.18	0.22	0.31	0.36	0.06	0.83	2.49	0.01	0.01	0.01	1131
20:00	4.93	44.67	65.72	0.18	0.24	0.33	0.21	0.12	1.86	2.74	0.01	0.01	0.01	1130
20:30	4.57	57.16	66.70	0.15	0.29	0.27	0.19	0.07	2.40	2.80	0.01	0.01	0.01	1126
21:00	3.52	31.76	56.06	0.14	0.28	0.26	0.15	0.08	1.37	2.41	0.01	0.01	0.01	1139
21:30	4.10	23.64	67.87	0.15	0.28	0.27	0.17	0.06	1.01	2.89	0.01	0.01	0.01	1127
22:00	3.12	9.94	72.30	0.15	0.35	0.28	0.13	0.10	0.42	3.08	0.01	0.01	0.01	1146
22:30	3.85	40.02	59.90	0.15	0.30	0.32	0.17	0.11	1.76	2.63	0.01	0.01	0.01	1120
23:00	4.11	22.19	70.61	0.15	0.31	0.34	0.18	0.10	0.95	3.04	0.01	0.01	0.01	1125
23:30	6.13	37.32	64.72	0.15	0.32	0.38	0.27	0.10	1.62	2.81	0.01	0.01	0.02	1114
00:00	7.97	82.33	73.52	0.15	0.30	0.38	0.34	0.11	3.56	3.18	0.01	0.01	0.02	1122
min	3,12	3,34	38,93	0,14	0,15	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1100
max	10,38	82,33	153,76	0,22	0,37	18,27	0,46	1,50	3,56	3,18	0,01	0,02	0,26	1182
moyenne	6,92	21,79	62,47	0,16	0,28	0,47								1135
Total							13,75	16,73	43,47	124,72	0,32	0,56	0,92	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	9,20			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						99,79	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.