

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.55	27.24	65.68	0.07	0.35	0.30	0.37	0.08	1.19	2.86	0.00	0.02	0.01	1134
01:00	7.19	25.63	64.92	0.07	0.33	0.33	0.31	0.09	1.12	2.83	0.00	0.01	0.01	1121
01:30	7.68	23.47	69.63	0.07	0.32	0.29	0.33	0.08	1.02	3.03	0.00	0.01	0.01	1128
02:00	8.70	25.42	66.29	0.07	0.34	0.29	0.38	0.09	1.10	2.88	0.00	0.01	0.01	1134
02:30	7.44	19.31	63.08	0.07	0.39	0.27	0.33	0.10	0.86	2.80	0.00	0.02	0.01	1165
03:00	8.17	16.30	62.74	0.07	0.35	0.28	0.36	0.08	0.72	2.79	0.00	0.02	0.01	1136
03:30	7.51	11.37	68.29	0.08	0.35	0.31	0.32	0.07	0.49	2.92	0.00	0.01	0.01	1123
04:00	7.59	11.63	73.15	0.07	0.36	0.31	0.33	0.10	0.51	3.18	0.00	0.02	0.01	1149
04:30	7.93	11.38	62.50	0.08	0.35	0.31	0.34	0.06	0.49	2.69	0.00	0.02	0.01	1132
05:00	5.15	8.05	69.85	0.16	0.31	0.35	0.22	0.07	0.34	2.96	0.01	0.01	0.01	1157
05:30	9.11	11.95	64.79	0.16	0.34	0.34	0.40	0.07	0.52	2.82	0.01	0.01	0.01	1147
06:00	6.08	6.59	68.57	0.08	0.33	0.33	0.26	0.18	0.28	2.95	0.00	0.01	0.01	1148
06:30	9.26	15.76	63.35	0.07	0.34	0.31	0.41	0.07	0.70	2.82	0.00	0.02	0.01	1146
07:00	8.44	10.32	67.56	0.07	0.31	0.32	0.37	0.07	0.45	2.94	0.00	0.01	0.01	1130
07:30	7.72	7.70	63.60	0.07	0.31	0.40	0.34	0.09	0.33	2.76	0.00	0.01	0.02	1123
08:00	9.60	16.61	65.39	0.07	0.33	0.39	0.41	0.14	0.72	2.82	0.00	0.01	0.02	1144
08:30	9.49	34.56	69.11	0.07	0.35	0.38	0.41	0.09	1.48	2.96	0.00	0.01	0.02	1135
09:00	6.91	9.12	65.89	0.07	0.35	0.37	0.30	0.12	0.40	2.90	0.00	0.02	0.02	1158
09:30	8.29	22.39	67.39	0.07	0.31	0.42	0.37	0.10	1.00	3.01	0.00	0.01	0.02	1127
10:00	7.58	18.54	68.92	0.07	0.30	0.50	0.32	0.09	0.79	2.95	0.00	0.01	0.02	1129
10:30	8.78	27.81	49.26	0.07	0.26	0.50	0.37	0.19	1.17	2.08	0.00	0.01	0.02	1113
11:00	6.28	31.24	64.32	0.07	0.28	0.39	0.26	0.06	1.30	2.68	0.00	0.01	0.02	1140
11:30	6.83	34.17	68.12	0.07	0.29	0.37	0.29	0.06	1.43	2.84	0.00	0.01	0.02	1130
12:00	7.21	50.63	67.84	0.07	0.34	5.43	0.31	1.88	2.18	2.93	0.00	0.01	0.23	1173
12:30	9.17	50.13	67.21	0.07	0.28	0.33	0.40	0.13	2.16	2.90	0.00	0.01	0.01	1138
13:00	8.25	11.01	68.56	0.08	0.31	0.32	0.34	0.08	0.45	2.82	0.00	0.01	0.01	1131
13:30	4.87	0.70	34.57	0.13	0.33	0.48	0.16	0.03	0.02	1.12	0.00	0.01	0.02	1107
14:00	9.40	17.22	55.11	0.15	0.31	0.42	0.37	0.06	0.68	2.17	0.01	0.01	0.02	1131
14:30	10.57	20.60	65.15	0.15	0.34	0.37	0.43	0.06	0.84	2.65	0.01	0.01	0.01	1146
15:00	10.26	25.81	67.63	0.15	0.33	0.40	0.42	0.05	1.06	2.77	0.01	0.01	0.02	1149
15:30	9.00	67.64	73.82	0.20	0.34	0.46	0.37	0.37	2.78	3.03	0.01	0.01	0.02	1143
16:00	3.86	49.14	63.64	0.25	0.37	0.40	0.16	0.10	2.04	2.64	0.01	0.02	0.02	1122
16:30	2.73	29.75	49.94	0.22	0.35	0.36	0.11	0.06	1.22	2.05	0.01	0.01	0.01	1124
17:00	2.74	16.26	63.64	0.21	0.36	0.35	0.11	0.05	0.67	2.61	0.01	0.01	0.01	1144
17:30	2.99	12.32	65.76	0.21	0.39	0.34	0.13	0.06	0.52	2.77	0.01	0.02	0.01	1153
18:00	4.73	20.77	61.55	0.21	0.35	0.35	0.21	0.12	0.90	2.68	0.01	0.02	0.02	1128
18:30	7.52	38.54	67.72	0.22	0.38	0.36	0.33	0.08	1.67	2.93	0.01	0.02	0.02	1125
19:00	5.71	61.90	65.43	0.22	0.37	0.36	0.24	0.07	2.64	2.79	0.01	0.02	0.02	1137
19:30	3.25	37.50	63.23	0.21	0.35	0.35	0.14	0.06	1.63	2.74	0.01	0.02	0.02	1129
20:00	3.18	34.47	67.78	0.18	0.41	0.37	0.13	0.07	1.46	2.87	0.01	0.02	0.02	1146
20:30	3.88	59.21	65.38	0.07	0.48	0.30	0.17	0.06	2.56	2.83	0.00	0.02	0.01	1133
21:00	3.52	39.26	59.96	0.07	0.46	0.29	0.15	0.06	1.71	2.61	0.00	0.02	0.01	1121
21:30	3.44	33.70	66.24	0.07	0.48	0.30	0.15	0.09	1.45	2.85	0.00	0.02	0.01	1142
22:00	3.18	33.55	56.27	0.07	0.45	0.33	0.14	0.14	1.44	2.41	0.00	0.02	0.01	1123
22:30	3.52	80.14	67.96	0.07	0.45	0.31	0.15	0.08	3.47	2.94	0.00	0.02	0.01	1133
23:00	2.89	40.64	65.86	0.07	0.46	0.33	0.13	0.09	1.77	2.86	0.00	0.02	0.01	1122
23:30	2.00	6.90	69.61	0.09	0.47	0.35	0.09	0.12	0.30	3.00	0.00	0.02	0.02	1131
00:00	2.08	27.23	64.64	0.09	0.45	0.34	0.09	0.07	1.17	2.77	0.00	0.02	0.01	1127
min	2,00	0,70	34,57	0,07	0,26	0,27	0,09	0,03	0,02	1,12	0,00	0,01	0,01	1107
max	10,57	80,14	73,82	0,25	0,48	5,43	0,43	1,88	3,47	3,18	0,01	0,02	0,23	1173
moyenne	6,46	26,91	64,52	0,11	0,36	0,46								1134
Total							13,23	14,90	55,19	132,21	0,23	0,73	0,94	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	7,29			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.