

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Pouss ières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								850.00
Autre seuil						150								
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,21	13,19	50,74	0,18	0,22	0,14	0,27	0,03	0,43	1,67	0,01	0,01	0,00	1138
01:00	7,50	7,85	56,05	0,18	0,25	0,14	0,25	0,04	0,26	1,84	0,01	0,01	0,00	1192
01:30	7,27	8,63	55,99	0,18	0,23	0,14	0,23	0,02	0,28	1,80	0,01	0,01	0,00	1170
02:00	9,49	12,78	58,56	0,20	0,24	0,15	0,30	0,02	0,40	1,85	0,01	0,01	0,00	1158
02:30	6,45	4,31	58,18	0,19	0,26	0,15	0,20	0,03	0,13	1,82	0,01	0,01	0,00	1177
03:00	6,91	6,80	60,38	0,20	0,22	0,15	0,22	0,02	0,21	1,91	0,01	0,01	0,00	1173
03:30	8,03	7,72	66,14	0,21	0,26	0,15	0,25	0,01	0,24	2,07	0,01	0,01	0,00	1182
04:00	8,84	11,43	57,91	0,22	0,20	0,15	0,27	0,03	0,35	1,78	0,01	0,01	0,00	1156
04:30	8,64	14,41	51,97	0,21	0,21	0,15	0,27	0,01	0,45	1,61	0,01	0,01	0,00	1162
05:00	8,13	14,70	56,44	0,24	0,39	0,32	0,25	0,01	0,46	1,76	0,01	0,01	0,01	1174
05:30	6,57	9,57	57,86	0,22	0,36	0,30	0,21	0,01	0,30	1,81	0,01	0,01	0,01	1167
06:00	5,74	8,47	55,26	0,16	0,21	0,15	0,18	0,02	0,26	1,72	0,01	0,01	0,00	1171
06:30	7,71	10,38	59,23	0,17	0,21	0,14	0,24	0,01	0,33	1,87	0,01	0,01	0,00	1168
07:00	7,79	11,67	59,51	0,17	0,20	0,15	0,25	0,02	0,38	1,92	0,01	0,01	0,00	1164
07:30	9,60	11,49	57,31	0,18	0,22	0,15	0,31	0,03	0,37	1,84	0,01	0,01	0,00	1149
08:00	9,03	11,84	59,98	0,21	0,29	0,28	0,30	0,03	0,40	2,01	0,01	0,01	0,01	1140
08:30	7,28	3,80	66,63	0,23	0,12	0,31	0,25	0,04	0,13	2,32	0,01	0,00	0,01	1134
09:00	7,99	3,68	63,29	0,27	0,01	0,45	0,29	0,07	0,13	2,31	0,01	0,00	0,02	1143
09:30	6,73	3,09	66,11	0,23	0,10	0,33	0,25	0,07	0,12	2,49	0,01	0,00	0,01	1147
10:00	7,52	7,01	70,83	0,17	0,29	0,14	0,31	0,08	0,29	2,93	0,01	0,01	0,01	1145
10:30	7,99	7,23	65,27	0,18	0,27	0,14	0,34	0,08	0,30	2,75	0,01	0,01	0,01	1112
11:00	10,87	15,61	61,32	0,19	0,18	0,14	0,44	0,05	0,63	2,46	0,01	0,01	0,01	1092
11:30	9,05	8,83	71,05	0,14	0,18	0,14	0,36	0,05	0,36	2,86	0,01	0,01	0,01	1126
12:00	5,91	4,69	62,83	0,13	0,22	0,14	0,24	0,05	0,19	2,57	0,01	0,01	0,01	1128
12:30	6,29	4,63	69,54	0,14	0,27	0,15	0,27	0,10	0,20	2,95	0,01	0,01	0,01	1153
13:00	8,47	11,14	66,56	0,17	0,20	0,16	0,35	0,06	0,46	2,77	0,01	0,01	0,01	1097
13:30	9,21	11,34	64,17	0,16	0,23	0,15	0,38	0,06	0,47	2,66	0,01	0,01	0,01	1111
14:00	7,70	3,59	72,91	0,17	0,18	0,20	0,31	0,06	0,14	2,90	0,01	0,01	0,01	1144
14:30	10,20	5,77	58,00	0,25	0,03	0,41	0,42	0,44	0,24	2,37	0,01	0,00	0,02	1145
15:00	8,79	2,64	62,94	0,24	0,02	0,40	0,36	0,08	0,11	2,61	0,01	0,00	0,02	1129
15:30	7,40	4,09	70,44	0,23	0,03	0,38	0,29	0,06	0,16	2,80	0,01	0,00	0,02	1111
16:00	6,54	0,59	61,47	0,19	0,05	0,33	0,30	0,05	0,03	2,77	0,01	0,00	0,01	1115
16:30	Def	Def	Def	Def	Def	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	1118
17:00	4,33	6,34	16,24	0,07	0,03	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1116
17:30	10,25	17,63	36,66	0,10	0,19	0,32	0,44	0,58	0,76	1,59	0,00	0,01	0,01	1128
18:00	8,25	11,43	49,92	0,08	0,15	0,23	0,34	0,06	0,47	2,07	0,00	0,01	0,01	1109
18:30	6,09	4,82	67,95	0,07	0,21	0,21	0,25	0,08	0,20	2,84	0,00	0,01	0,01	1154
19:00	7,46	13,20	63,06	0,07	0,20	0,21	0,31	0,05	0,55	2,65	0,00	0,01	0,01	1120
19:30	8,63	38,04	61,01	0,07	0,18	0,22	0,36	0,10	1,61	2,58	0,00	0,01	0,01	1139
20:00	6,91	73,18	62,76	0,15	0,09	0,32	0,28	0,03	3,00	2,57	0,01	0,00	0,01	1121
20:30	4,93	56,27	66,78	0,07	0,19	0,21	0,21	0,06	2,35	2,79	0,00	0,01	0,01	1122
21:00	3,41	31,58	66,76	0,08	0,22	0,20	0,14	0,04	1,33	2,81	0,00	0,01	0,01	1120
21:30	3,84	64,46	70,13	0,08	0,16	0,22	0,16	0,07	2,75	2,99	0,00	0,01	0,01	1121
22:00	3,00	14,78	69,18	0,08	0,24	0,21	0,13	0,10	0,64	3,02	0,00	0,01	0,01	1125
22:30	3,06	41,52	65,57	0,07	0,24	0,22	0,14	0,08	1,84	2,90	0,00	0,01	0,01	1115
23:00	3,20	53,77	68,05	0,07	0,22	0,22	0,14	0,08	2,35	2,97	0,00	0,01	0,01	1140
23:30	3,19	67,86	65,63	0,07	0,19	0,21	0,14	0,07	2,91	2,82	0,00	0,01	0,01	1139
00:00	2,61	38,84	62,80	0,07	0,20	0,22	0,11	0,05	1,67	2,70	0,00	0,01	0,01	1131
min	2,61	0,59	16,24	0,07	0,01	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1092
max	10,87	73,18	72,91	0,27	0,39	1,03	0,44	0,58	3,00	3,02	0,01	0,01	0,03	1192
moyenne	7,14	17,18	61,98	0,16	0,20	0,22								1139
Total							12,61	7,98	32,35	111,46	0,28	0,34	0,38	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			100,00	4,49			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:50				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.