

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	1.78	15.44	57.45	0.07	0.16	0.22	0.07	0.05	0.65	2.41	0.00	0.01	0.01	1106
01:00	2.26	35.31	63.81	0.08	0.17	0.23	0.09	0.06	1.47	2.65	0.00	0.01	0.01	1126
01:30	2.60	41.56	72.88	0.07	0.20	0.23	0.11	0.05	1.78	3.13	0.00	0.01	0.01	1125
02:00	2.40	35.12	52.21	0.07	0.21	0.23	0.10	0.09	1.49	2.21	0.00	0.01	0.01	1104
02:30	2.30	55.92	58.56	0.07	0.19	0.23	0.10	0.15	2.33	2.44	0.00	0.01	0.01	1127
03:00	1.95	36.28	56.94	0.07	0.19	0.24	0.08	0.05	1.49	2.34	0.00	0.01	0.01	1135
03:30	1.81	25.96	59.84	0.07	0.24	0.22	0.07	0.05	1.06	2.45	0.00	0.01	0.01	1148
04:00	2.27	35.01	60.65	0.07	0.17	0.22	0.10	0.06	1.47	2.55	0.00	0.01	0.01	1140
04:30	2.33	33.92	68.41	0.07	0.21	0.22	0.10	0.05	1.44	2.90	0.00	0.01	0.01	1157
05:00	2.97	22.58	61.00	0.16	0.16	0.30	0.13	0.04	0.96	2.60	0.01	0.01	0.01	1130
05:30	1.78	15.29	58.00	0.39	0.18	0.67	0.08	0.85	0.66	2.49	0.02	0.01	0.03	1173
06:00	2.35	21.80	64.85	0.07	0.22	0.24	0.10	0.06	0.92	2.73	0.00	0.01	0.01	1126
06:30	2.74	26.76	69.69	0.07	0.27	0.23	0.12	0.09	1.16	3.01	0.00	0.01	0.01	1143
07:00	3.49	19.22	70.53	0.07	0.25	0.23	0.15	0.08	0.84	3.09	0.00	0.01	0.01	1120
07:30	4.93	17.20	63.95	0.07	0.23	0.24	0.21	0.08	0.74	2.77	0.00	0.01	0.01	1142
08:00	6.81	19.36	72.38	0.07	0.25	0.23	0.30	0.08	0.86	3.20	0.00	0.01	0.01	1142
08:30	10.52	19.42	63.32	0.08	0.21	0.25	0.45	0.07	0.82	2.68	0.00	0.01	0.01	1124
09:00	7.41	8.38	63.38	0.08	0.26	0.24	0.31	0.11	0.35	2.66	0.00	0.01	0.01	1136
09:30	9.10	8.85	67.42	0.08	0.22	0.24	0.37	0.10	0.36	2.77	0.00	0.01	0.01	1138
10:00	9.78	18.12	53.33	0.18	0.41	0.36	0.38	0.06	0.71	2.08	0.01	0.02	0.01	1110
10:30	7.89	5.05	46.92	0.10	0.26	0.28	0.30	0.07	0.19	1.81	0.00	0.01	0.01	1152
11:00	11.17	11.80	60.59	0.08	0.14	0.26	0.42	0.04	0.45	2.29	0.00	0.01	0.01	1106
11:30	8.33	3.42	69.28	0.08	0.17	0.27	0.31	0.06	0.13	2.58	0.00	0.01	0.01	1090
12:00	8.99	4.52	63.05	0.08	0.16	0.27	0.33	0.09	0.17	2.31	0.00	0.01	0.01	1098
12:30	7.97	4.84	62.56	0.08	0.19	0.24	0.30	0.08	0.18	2.36	0.00	0.01	0.01	1081
13:00	11.37	9.27	66.67	0.08	0.17	0.25	0.43	0.07	0.35	2.51	0.00	0.01	0.01	1118
13:30	7.42	3.20	64.85	0.09	0.19	0.23	0.29	0.05	0.12	2.51	0.00	0.01	0.01	1115
14:00	10.41	7.18	64.58	0.08	0.20	0.31	0.39	0.06	0.27	2.44	0.00	0.01	0.01	1103
14:30	9.33	8.78	64.23	0.08	0.19	0.29	0.36	0.09	0.34	2.50	0.00	0.01	0.01	1091
15:00	7.71	4.61	66.40	0.09	0.19	0.29	0.29	0.08	0.18	2.53	0.00	0.01	0.01	1092
15:30	11.55	18.22	65.64	0.10	0.19	0.31	0.45	0.06	0.72	2.58	0.00	0.01	0.01	1095
16:00	11.07	36.97	57.76	0.11	0.15	0.28	0.46	0.27	1.53	2.39	0.00	0.01	0.01	1094
16:30	7.87	15.67	60.54	0.15	0.18	0.24	0.32	0.06	0.64	2.47	0.01	0.01	0.01	1092
17:00	8.39	20.82	58.54	0.12	0.65	0.57	0.38	0.03	0.95	2.68	0.01	0.03	0.03	1121
17:30	9.11	32.92	57.96	0.15	0.21	0.22	0.38	0.10	1.36	2.39	0.01	0.01	0.01	1119
18:00	6.06	58.39	68.31	0.15	0.22	0.22	0.26	0.09	2.49	2.91	0.01	0.01	0.01	1118
18:30	4.21	39.45	65.36	0.15	0.20	0.22	0.18	0.10	1.70	2.82	0.01	0.01	0.01	1125
19:00	3.42	23.69	64.89	0.14	0.20	0.24	0.15	0.14	1.02	2.80	0.01	0.01	0.01	1119
19:30	4.59	62.53	65.43	0.12	0.21	0.25	0.20	0.09	2.71	2.83	0.01	0.01	0.01	1094
20:00	3.91	61.81	66.31	0.11	0.18	0.24	0.16	0.06	2.60	2.79	0.00	0.01	0.01	1107
20:30	2.81	27.62	69.77	0.08	0.21	0.21	0.12	0.07	1.18	2.98	0.00	0.01	0.01	1133
21:00	2.56	26.13	67.09	0.08	0.21	0.21	0.11	0.08	1.12	2.88	0.00	0.01	0.01	1125
21:30	2.74	55.80	64.86	0.08	0.20	0.22	0.12	0.07	2.37	2.75	0.00	0.01	0.01	1123
22:00	2.55	29.39	66.96	0.09	0.25	0.20	0.11	0.10	1.27	2.90	0.00	0.01	0.01	1151
22:30	2.61	47.70	64.27	0.07	0.23	0.20	0.11	0.06	2.06	2.77	0.00	0.01	0.01	1118
23:00	2.58	35.36	72.33	0.07	0.25	0.18	0.11	0.08	1.52	3.12	0.00	0.01	0.01	1131
23:30	2.57	40.12	66.59	0.07	0.28	0.19	0.11	0.07	1.73	2.86	0.00	0.01	0.01	1142
00:00	2.53	36.32	62.39	0.07	0.27	0.19	0.11	0.09	1.59	2.73	0.00	0.01	0.01	1134
min	1,78	3,20	46,92	0,07	0,14	0,18	0,07	0,03	0,12	1,81	0,00	0,01	0,01	1081
max	11,55	62,53	72,88	0,39	0,65	0,67	0,46	0,85	2,71	3,20	0,02	0,03	0,03	1173
moyenne	5,49	25,90	63,60	0,10	0,22	0,26								1121
Total							10,70	11,85	52,49	126,66	0,20	0,44	0,51	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,96			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:10				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.