

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.02	22.72	60.58	0.08	0.23	0.21	0.29	0.07	0.94	2.51	0.00	0.01	0.01	1106
01:00	10.54	32.26	72.16	0.08	0.22	0.22	0.43	0.07	1.33	2.97	0.00	0.01	0.01	1119
01:30	6.88	20.57	65.69	0.08	0.21	0.22	0.28	0.07	0.85	2.71	0.00	0.01	0.01	1099
02:00	7.37	18.57	64.97	0.08	0.24	0.21	0.31	0.07	0.78	2.74	0.00	0.01	0.01	1123
02:30	9.14	19.94	64.35	0.08	0.22	0.21	0.39	0.06	0.86	2.77	0.00	0.01	0.01	1115
03:00	9.96	17.78	69.68	0.08	0.23	0.22	0.43	0.06	0.77	3.01	0.00	0.01	0.01	1105
03:30	6.58	9.75	66.19	0.08	0.26	0.23	0.29	0.08	0.42	2.87	0.00	0.01	0.01	1113
04:00	7.62	15.42	66.19	0.08	0.25	0.24	0.33	0.06	0.67	2.86	0.00	0.01	0.01	1118
04:30	8.73	35.06	71.70	0.08	0.26	0.22	0.37	0.05	1.47	3.01	0.00	0.01	0.01	1139
05:00	5.87	21.38	63.20	0.17	0.27	0.31	0.25	0.05	0.90	2.67	0.01	0.01	0.01	1128
05:30	7.41	22.34	64.87	0.23	0.27	0.38	0.32	0.06	0.96	2.79	0.01	0.01	0.02	1128
06:00	7.46	16.85	69.57	0.24	0.35	0.39	0.33	0.09	0.73	3.03	0.01	0.02	0.02	1140
06:30	8.22	22.12	57.47	0.25	0.23	0.41	0.35	0.06	0.94	2.43	0.01	0.01	0.02	1105
07:00	7.06	16.47	63.14	0.25	0.31	0.41	0.29	0.04	0.67	2.55	0.01	0.01	0.02	1116
07:30	5.88	13.71	65.31	0.23	0.22	0.39	0.24	0.04	0.57	2.69	0.01	0.01	0.02	1137
08:00	7.73	26.63	66.36	0.20	0.24	0.38	0.32	0.05	1.12	2.78	0.01	0.01	0.02	1140
08:30	7.33	25.23	64.55	0.08	0.25	0.24	0.31	0.04	1.07	2.73	0.00	0.01	0.01	1139
09:00	7.07	17.35	50.82	0.07	0.23	0.25	0.29	0.04	0.71	2.08	0.00	0.01	0.01	1122
09:30	8.10	23.02	61.81	0.05	0.22	0.40	0.34	0.04	0.97	2.60	0.00	0.01	0.02	1127
10:00	7.50	19.72	61.31	0.08	0.21	0.23	0.32	0.04	0.84	2.60	0.00	0.01	0.01	1147
10:30	5.75	19.95	53.71	0.08	0.23	0.23	0.25	0.09	0.86	2.31	0.00	0.01	0.01	1140
11:00	5.71	11.43	64.66	0.08	0.24	0.23	0.25	0.05	0.49	2.79	0.00	0.01	0.01	1124
11:30	7.35	12.15	60.26	0.08	0.18	0.24	0.31	0.03	0.51	2.53	0.00	0.01	0.01	1137
12:00	8.88	14.75	62.83	0.08	0.22	0.23	0.37	0.03	0.62	2.65	0.00	0.01	0.01	1139
12:30	11.88	19.52	68.57	0.08	0.24	0.24	0.50	0.03	0.82	2.87	0.00	0.01	0.01	1155
13:00	6.52	10.22	67.15	0.23	0.23	0.37	0.28	0.05	0.43	2.85	0.01	0.01	0.02	1152
13:30	8.26	17.11	53.17	0.22	0.26	0.37	0.36	0.05	0.74	2.30	0.01	0.01	0.02	1135
14:00	6.18	12.15	63.64	0.24	0.28	0.40	0.27	0.05	0.52	2.73	0.01	0.01	0.02	1131
14:30	7.90	47.01	64.06	0.23	0.27	0.39	0.34	0.05	2.05	2.79	0.01	0.01	0.02	1129
15:00	4.79	50.38	66.47	0.23	0.28	0.38	0.21	0.06	2.23	2.94	0.01	0.01	0.02	1144
15:30	4.29	50.62	58.94	0.23	0.23	0.38	0.18	0.05	2.16	2.51	0.01	0.01	0.02	1120
16:00	3.14	34.92	61.86	0.23	0.27	0.38	0.13	0.06	1.47	2.61	0.01	0.01	0.02	1124
16:30	3.18	36.55	66.27	0.15	0.27	0.29	0.13	0.06	1.51	2.74	0.01	0.01	0.01	1141
17:00	3.17	37.02	66.77	0.16	0.27	0.30	0.13	0.06	1.53	2.76	0.01	0.01	0.01	1123
17:30	2.94	34.93	61.04	0.23	0.25	0.38	0.12	0.05	1.44	2.51	0.01	0.01	0.02	1107
18:00	1.69	17.93	69.13	0.22	0.26	0.36	0.07	0.05	0.72	2.78	0.01	0.01	0.01	1138
18:30	3.31	43.65	62.66	0.15	0.27	0.29	0.13	0.04	1.77	2.55	0.01	0.01	0.01	1146
19:00	3.39	29.96	67.93	0.08	0.25	0.22	0.14	0.05	1.23	2.78	0.00	0.01	0.01	1152
19:30	4.04	25.86	67.35	0.08	0.26	0.21	0.17	0.04	1.06	2.76	0.00	0.01	0.01	1148
20:00	5.65	30.43	59.99	0.08	0.25	0.24	0.23	0.04	1.25	2.47	0.00	0.01	0.01	1138
20:30	7.91	27.32	66.66	0.08	0.29	0.26	0.32	0.06	1.12	2.72	0.00	0.01	0.01	1131
21:00	9.04	23.15	66.84	0.08	0.23	0.25	0.37	0.05	0.96	2.76	0.00	0.01	0.01	1132
21:30	7.15	17.06	67.32	0.08	0.26	0.22	0.30	0.04	0.72	2.84	0.00	0.01	0.01	1134
22:00	6.17	22.02	70.30	0.08	0.27	0.23	0.26	0.06	0.92	2.95	0.00	0.01	0.01	1146
22:30	7.67	41.48	69.97	0.08	0.28	2.62	0.34	0.06	1.82	3.07	0.00	0.01	0.11	1127
23:00	6.62	21.49	68.16	0.08	0.29	0.23	0.29	0.04	0.93	2.95	0.00	0.01	0.01	1134
23:30	8.06	29.60	67.15	0.08	0.30	0.23	0.34	0.05	1.27	2.87	0.00	0.01	0.01	1155
00:00	9.32	34.48	69.42	0.08	0.27	0.24	0.40	0.04	1.49	2.99	0.00	0.01	0.01	1166
min	1,69	9,75	50,82	0,05	0,18	0,21	0,07	0,03	0,42	2,08	0,00	0,01	0,01	1099
max	11,88	50,62	72,16	0,25	0,35	2,62	0,50	0,09	2,23	3,07	0,01	0,02	0,11	1166
moyenne	6,74	24,79	64,63	0,13	0,25	0,34								1132
Total							13,67	10,45	50,19	130,80	0,27	0,51	0,69	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,11			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.