

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg								Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Pouss ieres	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S	
Ligne 1															
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0		
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30									
Autre seuil						150								850,00	
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	
00:30	10,79	10,25	62,40	0,14	0,54	0,38	0,46	0,07	0,44	2,66	0,01	0,02	0,02	1127	
01:00	6,97	2,24	68,86	0,13	0,63	0,35	0,31	0,08	0,10	3,03	0,01	0,03	0,02	1154	
01:30	8,03	8,17	65,07	0,10	0,59	0,36	0,35	0,07	0,36	2,87	0,00	0,03	0,02	1125	
02:00	9,00	11,71	62,48	0,11	0,57	0,38	0,40	0,08	0,52	2,75	0,00	0,02	0,02	1126	
02:30	9,04	8,87	67,93	0,09	0,56	0,39	0,39	0,07	0,38	2,92	0,00	0,02	0,02	1127	
03:00	9,67	9,30	63,68	0,12	0,58	0,39	0,41	0,17	0,39	2,70	0,01	0,02	0,02	1126	
03:30	9,61	8,03	67,78	0,14	0,57	0,39	0,42	0,06	0,35	2,94	0,01	0,02	0,02	1144	
04:00	7,42	4,80	66,72	0,12	0,57	0,40	0,32	0,08	0,21	2,88	0,01	0,02	0,02	1137	
04:30	7,14	5,33	68,87	0,10	0,58	0,38	0,31	0,06	0,23	3,03	0,00	0,03	0,02	1160	
05:00	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	
05:30	6,70	5,85	56,92	0,12	0,44	0,40	0,29	0,08	0,25	2,44	0,01	0,02	0,02	1098	
06:00	7,26	5,53	61,36	0,08	0,45	0,39	0,30	0,05	0,23	2,58	0,00	0,02	0,02	1142	
06:30	8,10	8,85	52,64	0,08	0,42	0,64	0,35	0,08	0,38	2,24	0,00	0,02	0,03	1120	
07:00	7,59	7,28	57,20	0,08	0,39	0,45	0,32	0,14	0,31	2,40	0,00	0,02	0,02	1137	
07:30	6,00	2,53	70,67	0,08	0,47	0,38	0,26	0,05	0,11	3,03	0,00	0,02	0,02	1150	
08:00	5,21	3,74	64,49	0,08	0,45	0,36	0,23	0,07	0,16	2,82	0,00	0,02	0,02	1139	
08:30	5,23	5,45	62,64	0,08	0,46	0,41	0,22	0,10	0,23	2,66	0,00	0,02	0,02	1132	
09:00	5,96	5,04	65,38	0,08	0,46	0,47	0,26	0,07	0,22	2,85	0,00	0,02	0,02	1147	
09:30	8,12	9,66	70,95	0,08	0,44	0,48	0,36	0,06	0,43	3,16	0,00	0,02	0,02	1153	
10:00	11,37	9,25	64,15	0,08	0,45	0,45	0,50	0,05	0,41	2,85	0,00	0,02	0,02	1124	
10:30	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	Maint	
11:00	8,20	9,29	51,31	0,08	0,31	0,39	0,34	0,05	0,39	2,14	0,00	0,01	0,02	1140	
11:30	6,91	6,16	58,31	0,11	0,33	0,48	0,30	0,06	0,27	2,54	0,00	0,01	0,02	1158	
12:00	6,73	4,92	68,06	0,15	0,32	0,31	0,30	0,08	0,22	3,03	0,01	0,01	0,01	1158	
12:30	10,65	10,06	62,73	0,15	0,25	0,33	0,46	0,09	0,43	2,71	0,01	0,01	0,01	1133	
13:00	8,66	4,51	64,41	0,15	0,30	0,33	0,37	0,06	0,19	2,72	0,01	0,01	0,01	1124	
13:30	6,44	6,68	60,04	0,15	0,26	0,39	0,27	0,37	0,28	2,52	0,01	0,01	0,02	1144	
14:00	6,79	8,83	61,23	0,15	0,34	0,32	0,29	0,08	0,38	2,60	0,01	0,01	0,01	1130	
14:30	6,99	24,43	69,98	0,15	0,28	0,33	0,30	0,08	1,07	3,05	0,01	0,01	0,01	1137	
15:00	5,02	9,51	59,70	0,15	0,28	0,32	0,22	0,07	0,42	2,64	0,01	0,01	0,01	1119	
15:30	8,74	24,59	54,15	0,15	0,25	0,42	0,38	0,56	1,06	2,33	0,01	0,01	0,02	1120	
16:00	9,16	20,25	51,49	0,15	0,24	0,59	0,38	0,50	0,84	2,14	0,01	0,01	0,02	1121	
16:30	9,08	21,38	49,57	0,14	0,25	0,34	0,38	0,06	0,90	2,08	0,01	0,01	0,01	1115	
17:00	6,16	8,80	50,14	0,14	0,23	1,92	0,26	0,04	0,37	2,11	0,01	0,01	0,08	1141	
17:30	7,37	9,43	69,18	0,14	0,27	0,30	0,31	0,09	0,40	2,93	0,01	0,01	0,01	1148	
18:00	6,96	7,10	65,36	0,14	0,26	0,70	0,31	0,00	0,31	2,87	0,01	0,01	0,03	1140	
18:30	6,29	2,85	68,90	0,09	0,41	0,32	0,26	0,06	0,12	2,90	0,00	0,02	0,01	1139	
19:00	7,10	8,34	61,32	0,07	0,39	0,29	0,31	0,06	0,36	2,67	0,00	0,02	0,01	1127	
19:30	8,19	9,11	63,02	0,08	0,38	0,80	0,36	0,07	0,40	2,78	0,00	0,02	0,04	1112	
20:00	9,30	16,13	63,86	0,08	0,36	0,32	0,40	0,07	0,70	2,77	0,00	0,02	0,01	1132	
20:30	6,02	4,05	63,22	0,08	0,40	0,30	0,27	0,08	0,18	2,81	0,00	0,02	0,01	1132	
21:00	7,21	10,01	60,56	0,08	0,36	0,34	0,31	0,05	0,43	2,62	0,00	0,02	0,01	1112	
21:30	8,22	11,01	71,45	0,08	0,38	0,34	0,35	0,08	0,47	3,04	0,00	0,02	0,01	1144	
22:00	6,28	5,35	66,28	0,08	0,36	0,34	0,27	0,09	0,23	2,80	0,00	0,02	0,01	1130	
22:30	7,00	7,57	70,79	0,08	0,41	0,34	0,30	0,06	0,32	3,04	0,00	0,02	0,01	1143	
23:00	6,75	4,17	70,25	0,08	0,40	0,33	0,30	0,08	0,18	3,11	0,00	0,02	0,01	1149	
23:30	6,89	5,10	63,03	0,08	0,44	0,34	0,30	0,13	0,22	2,74	0,00	0,02	0,01	1159	
00:00	8,58	10,34	66,09	0,10	0,40	0,36	0,36	0,05	0,43	2,77	0,00	0,02	0,02	1116	
min	5,02	2,24	49,57	0,07	0,23	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1098	
max	11,37	24,59	71,45	0,15	0,63	1,92	0,50	0,56	1,07	3,16	0,01	0,03	0,08	1160	
moyenne	7,63	8,74	63,14	0,11	0,40	0,44								1136	
Total							15,77	20,26	18,03	130,71	0,22	0,83	0,92		

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	9,78			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			01:40				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.