

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.07	24.08	67.93	0.09	0.35	0.43	0.32	0.04	0.95	2.69	0.00	0.01	0.02	1155
01:00	8.09	24.37	68.12	0.08	0.35	0.42	0.34	0.10	1.02	2.85	0.00	0.01	0.02	1164
01:30	8.49	30.07	70.56	0.08	0.30	0.44	0.36	0.08	1.26	2.96	0.00	0.01	0.02	1158
02:00	6.79	16.01	66.05	0.08	0.32	0.42	0.29	0.06	0.68	2.81	0.00	0.01	0.02	1168
02:30	7.51	23.65	66.81	0.08	0.35	0.43	0.33	0.09	1.03	2.90	0.00	0.02	0.02	1179
03:00	7.66	27.02	66.65	0.08	0.37	0.45	0.33	0.07	1.15	2.84	0.00	0.02	0.02	1161
03:30	6.82	14.43	68.49	0.08	0.34	0.43	0.29	0.07	0.61	2.89	0.00	0.01	0.02	1170
04:00	9.60	22.93	67.40	0.08	0.36	0.46	0.41	0.08	0.98	2.88	0.00	0.02	0.02	1187
04:30	5.13	12.31	68.12	0.08	0.36	0.41	0.22	0.07	0.54	2.98	0.00	0.02	0.02	1189
05:00	8.46	21.05	63.61	0.08	0.34	0.46	0.36	0.07	0.90	2.72	0.00	0.01	0.02	1171
05:30	7.56	18.48	68.08	0.09	0.36	0.46	0.33	0.07	0.80	2.94	0.00	0.02	0.02	1175
06:00	7.36	15.90	65.01	0.16	0.43	0.52	0.31	0.09	0.66	2.71	0.01	0.02	0.02	1171
06:30	9.12	25.66	63.07	0.36	0.51	0.60	0.39	0.06	1.10	2.70	0.02	0.02	0.03	1148
07:00	8.67	23.58	71.67	0.39	0.53	0.65	0.37	0.08	1.00	3.05	0.02	0.02	0.03	1140
07:30	7.23	50.69	60.15	0.36	0.49	0.60	0.31	0.10	2.16	2.57	0.02	0.02	0.03	1154
08:00	5.54	70.08	67.64	0.30	0.45	0.58	0.23	0.11	2.95	2.85	0.01	0.02	0.02	1148
08:30	3.86	24.89	67.99	0.09	0.35	0.45	0.16	0.11	1.04	2.84	0.00	0.01	0.02	1157
09:00	3.52	26.93	63.12	0.08	0.34	0.46	0.15	0.09	1.14	2.68	0.00	0.01	0.02	1141
09:30	3.87	55.38	64.09	0.08	0.31	0.48	0.16	0.10	2.28	2.64	0.00	0.01	0.02	1129
10:00	3.07	23.31	62.26	0.08	0.34	0.43	0.13	0.11	1.00	2.67	0.00	0.01	0.02	1151
10:30	3.50	37.97	66.38	0.08	0.34	0.46	0.15	0.11	1.61	2.81	0.00	0.01	0.02	1157
11:00	3.29	26.31	64.24	0.08	0.35	0.45	0.14	0.10	1.11	2.70	0.00	0.01	0.02	1136
11:30	3.34	22.21	71.56	0.08	0.37	0.44	0.14	0.07	0.94	3.02	0.00	0.02	0.02	1175
12:00	3.71	31.68	65.31	0.08	0.38	0.43	0.16	0.08	1.37	2.83	0.00	0.02	0.02	1170
12:30	3.88	15.25	67.59	0.08	0.40	0.43	0.16	0.08	0.64	2.86	0.00	0.02	0.02	1172
13:00	5.36	46.05	67.87	0.08	0.41	0.49	0.22	0.09	1.92	2.84	0.00	0.02	0.02	1132
13:30	5.56	51.11	65.29	0.08	0.38	0.45	0.23	0.08	2.14	2.73	0.00	0.02	0.02	1158
14:00	4.36	31.93	67.94	0.09	0.43	0.46	0.17	0.09	1.28	2.72	0.00	0.02	0.02	1154
14:30	3.75	35.25	69.73	0.08	0.41	0.42	0.16	0.07	1.48	2.92	0.00	0.02	0.02	1180
15:00	3.76	25.08	64.82	0.08	0.41	0.42	0.16	0.18	1.07	2.77	0.00	0.02	0.02	1170
15:30	5.11	32.42	69.13	0.08	0.42	0.45	0.22	0.08	1.38	2.95	0.00	0.02	0.02	1169
16:00	5.34	30.09	66.33	0.08	0.44	0.44	0.23	0.08	1.27	2.81	0.00	0.02	0.02	1162
16:30	7.44	31.33	64.44	0.08	0.40	0.47	0.31	0.08	1.30	2.66	0.00	0.02	0.02	1161
17:00	6.96	23.91	67.29	0.08	0.39	0.45	0.29	0.08	1.01	2.84	0.00	0.02	0.02	1170
17:30	7.87	21.46	69.05	0.08	0.41	0.48	0.32	0.07	0.88	2.83	0.00	0.02	0.02	1166
18:00	7.80	28.35	64.68	0.16	0.43	0.49	0.33	0.07	1.20	2.74	0.01	0.02	0.02	1166
18:30	7.70	27.79	66.30	0.43	0.56	2.67	0.34	0.20	1.22	2.92	0.02	0.02	0.12	1169
19:00	8.30	25.09	58.80	2.40	0.56	1.56	0.31	0.08	0.93	2.19	0.09	0.02	0.06	1111
19:30	7.24	18.66	67.33	0.34	0.55	0.57	0.30	0.06	0.78	2.83	0.01	0.02	0.02	1180
20:00	7.67	17.79	65.45	0.29	0.49	0.58	0.32	0.06	0.74	2.73	0.01	0.02	0.02	1159
20:30	8.28	15.20	70.49	0.08	0.46	0.44	0.35	0.07	0.65	3.01	0.00	0.02	0.02	1176
21:00	8.46	21.68	61.14	0.08	0.45	0.45	0.36	0.07	0.93	2.62	0.00	0.02	0.02	1181
21:30	9.10	20.94	66.06	0.08	0.43	0.46	0.39	0.08	0.89	2.81	0.00	0.02	0.02	1169
22:00	9.06	17.05	63.68	0.08	0.45	0.47	0.38	0.08	0.72	2.67	0.00	0.02	0.02	1173
22:30	9.55	14.20	71.62	0.08	0.46	0.45	0.40	0.07	0.60	3.03	0.00	0.02	0.02	1181
23:00	8.46	12.98	68.01	0.08	0.49	0.47	0.35	0.08	0.54	2.85	0.00	0.02	0.02	1168
23:30	10.29	20.28	62.95	0.08	0.48	0.47	0.44	0.08	0.87	2.70	0.00	0.02	0.02	1175
00:00	9.49	19.08	67.34	0.09	0.46	0.49	0.39	0.06	0.79	2.80	0.00	0.02	0.02	1146
min	3,07	12,31	58,80	0,08	0,30	0,41	0,13	0,04	0,54	2,19	0,00	0,01	0,02	1111
max	10,29	70,08	71,67	2,40	0,56	2,67	0,44	0,20	2,95	3,05	0,09	0,02	0,12	1189
moyenne	6,69	26,50	66,41	0,17	0,41	0,54								1165
Total							13,53	13,28	53,54	134,36	0,34	0,83	1,09	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	6,54			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.