

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7,35	11,37	67,53	0,21	0,48	0,36	0,33	0,05	0,51	3,02	0,01	0,02	0,02	1137
01:00	8,22	13,66	65,20	0,22	0,47	0,37	0,36	0,07	0,60	2,88	0,01	0,02	0,02	1148
01:30	7,98	13,29	66,14	0,23	0,41	0,38	0,35	0,07	0,58	2,90	0,01	0,02	0,02	1131
02:00	7,46	9,58	67,83	0,22	0,45	0,36	0,33	0,07	0,42	2,99	0,01	0,02	0,02	1127
02:30	6,62	8,23	65,40	0,21	0,42	0,36	0,30	0,07	0,37	2,92	0,01	0,02	0,02	1139
03:00	7,77	10,89	65,03	0,22	0,38	0,38	0,34	0,08	0,48	2,88	0,01	0,02	0,02	1150
03:30	8,40	17,81	66,98	0,22	0,46	0,38	0,37	0,06	0,78	2,95	0,01	0,02	0,02	1120
04:00	7,43	11,84	62,54	0,22	0,42	0,38	0,32	0,06	0,51	2,71	0,01	0,02	0,02	1120
04:30	7,28	11,19	67,45	0,22	0,47	0,37	0,31	0,05	0,48	2,91	0,01	0,02	0,02	1140
05:00	10,06	24,30	67,30	0,22	0,39	0,37	0,44	0,04	1,06	2,93	0,01	0,02	0,02	1138
05:30	7,86	17,86	63,40	0,21	0,44	0,35	0,35	0,06	0,79	2,79	0,01	0,02	0,02	1135
06:00	6,37	13,10	64,11	0,22	0,45	0,37	0,27	0,04	0,56	2,74	0,01	0,02	0,02	1133
06:30	7,20	13,98	66,42	0,21	0,42	0,36	0,31	0,05	0,61	2,89	0,01	0,02	0,02	1156
07:00	8,80	30,43	60,39	1,85	0,44	3,42	0,39	1,29	1,36	2,69	0,08	0,02	0,15	1140
07:30	7,84	24,77	36,59	0,44	0,46	0,43	0,34	0,09	1,08	1,59	0,02	0,02	0,02	1123
08:00	7,96	28,99	62,58	0,30	0,39	0,49	0,35	0,05	1,27	2,74	0,01	0,02	0,02	1122
08:30	6,92	30,89	50,60	0,19	0,37	0,36	0,30	0,05	1,34	2,19	0,01	0,02	0,02	1144
09:00	6,66	29,86	63,22	0,24	0,35	0,40	0,28	0,05	1,26	2,68	0,01	0,01	0,02	1122
09:30	6,99	30,69	62,13	0,24	0,39	0,40	0,31	0,05	1,34	2,72	0,01	0,02	0,02	1121
10:00	7,68	29,22	70,78	0,24	0,37	0,41	0,33	0,06	1,26	3,06	0,01	0,02	0,02	1118
10:30	7,37	19,41	62,32	0,23	0,35	0,40	0,33	0,08	0,86	2,75	0,01	0,02	0,02	1121
11:00	7,83	17,45	57,71	0,25	0,34	0,43	0,34	0,10	0,76	2,53	0,01	0,02	0,02	1097
11:30	6,40	9,52	67,76	0,23	0,33	0,38	0,28	0,06	0,41	2,93	0,01	0,01	0,02	1140
12:00	7,50	13,72	67,05	0,22	0,35	0,38	0,33	0,07	0,61	2,96	0,01	0,02	0,02	1142
12:30	10,00	30,61	62,35	0,23	0,39	0,38	0,45	0,07	1,37	2,79	0,01	0,02	0,02	1116
13:00	8,38	27,45	68,95	0,21	0,36	0,36	0,39	0,07	1,27	3,18	0,01	0,02	0,02	1165
13:30	6,69	19,43	66,44	0,22	0,37	0,37	0,30	0,05	0,87	2,98	0,01	0,02	0,02	1147
14:00	5,57	15,63	64,46	0,23	0,38	0,40	0,25	0,05	0,69	2,85	0,01	0,02	0,02	1136
14:30	8,76	45,14	65,46	0,23	0,38	0,39	0,38	0,08	1,95	2,83	0,01	0,02	0,02	1143
15:00	9,33	50,70	67,28	0,23	0,33	0,38	0,41	0,05	2,22	2,95	0,01	0,01	0,02	1131
15:30	7,08	45,65	63,03	0,22	0,32	0,37	0,31	0,06	1,99	2,75	0,01	0,01	0,02	1120
16:00	7,28	54,37	64,23	0,23	0,42	0,39	0,31	0,07	2,33	2,75	0,01	0,02	0,02	1125
16:30	7,47	65,19	63,26	0,22	0,38	0,37	0,32	0,05	2,83	2,74	0,01	0,02	0,02	1134
17:00	8,28	61,78	62,29	0,23	0,32	0,39	0,35	0,07	2,63	2,66	0,01	0,01	0,02	1134
17:30	7,16	42,05	71,38	0,22	0,40	0,37	0,31	0,08	1,83	3,10	0,01	0,02	0,02	1144
18:00	5,92	27,34	68,39	0,22	0,36	0,36	0,26	0,09	1,22	3,06	0,01	0,02	0,02	1162
18:30	6,66	25,20	65,90	0,23	0,37	0,39	0,30	0,06	1,13	2,97	0,01	0,02	0,02	1143
19:00	8,12	31,44	67,80	0,21	0,37	0,36	0,37	0,06	1,41	3,05	0,01	0,02	0,02	1133
19:30	8,47	35,32	61,76	0,22	0,37	0,37	0,38	0,05	1,56	2,74	0,01	0,02	0,02	1124
20:00	7,74	27,55	68,21	0,19	0,35	0,37	0,33	0,06	1,19	2,95	0,01	0,02	0,02	1130
20:30	8,18	25,57	62,60	0,08	0,36	0,30	0,35	0,06	1,09	2,66	0,00	0,02	0,01	1108
21:00	8,01	21,71	63,33	0,08	0,37	0,30	0,33	0,08	0,88	2,58	0,00	0,01	0,01	1118
21:30	8,25	18,98	70,59	0,09	0,34	0,32	0,32	0,03	0,74	2,73	0,00	0,01	0,01	1132
22:00	8,60	30,88	63,54	0,13	0,37	0,32	0,34	0,04	1,23	2,53	0,01	0,01	0,01	1142
22:30	6,47	60,02	60,58	0,22	0,32	0,37	0,27	0,04	2,50	2,52	0,01	0,01	0,02	1154
23:00	6,22	50,97	65,90	0,22	0,34	0,37	0,26	0,05	2,14	2,76	0,01	0,01	0,02	1138
23:30	6,22	51,03	58,17	0,23	0,34	0,38	0,26	0,08	2,16	2,46	0,01	0,01	0,02	1142
00:00	5,30	28,28	65,24	0,23	0,35	0,38	0,23	0,05	1,21	2,80	0,01	0,02	0,02	1139
min	5,30	8,23	36,59	0,08	0,32	0,30	0,23	0,03	0,37	1,59	0,00	0,01	0,01	1097
max	10,06	65,19	71,38	1,85	0,48	3,42	0,45	1,29	2,83	3,18	0,08	0,02	0,15	1165
moyenne	7,54	27,80	64,12	0,25	0,38	0,44								1133
Total							15,74	11,37	57,76	133,75	0,53	0,80	0,92	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,41			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.