

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg								Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Pouss ieres	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S	
Ligne 1															
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0		
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30									
Autre seuil						150								850,00	
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	
00:30	8.45	20.83	64.67	0.22	0.44	0.36	0.35	0.04	0.86	2.66	0.01	0.02	0.01	1132	
01:00	8.72	22.28	67.15	0.23	0.42	0.38	0.36	0.06	0.93	2.81	0.01	0.02	0.02	1133	
01:30	6.70	13.17	67.16	0.24	0.38	0.40	0.28	0.06	0.55	2.80	0.01	0.02	0.02	1136	
02:00	7.96	14.25	67.35	0.23	0.43	0.37	0.35	0.06	0.62	2.94	0.01	0.02	0.02	1144	
02:30	7.52	14.09	66.30	0.24	0.40	0.39	0.32	0.08	0.61	2.86	0.01	0.02	0.02	1137	
03:00	8.14	15.64	65.42	0.24	0.46	0.40	0.35	0.08	0.67	2.82	0.01	0.02	0.02	1136	
03:30	10.19	20.60	60.56	0.24	0.41	0.39	0.44	0.07	0.89	2.61	0.01	0.02	0.02	1116	
04:00	9.03	10.29	64.48	0.23	0.38	0.38	0.39	0.06	0.44	2.76	0.01	0.02	0.02	1130	
04:30	4.77	3.39	74.23	0.23	0.40	0.38	0.20	0.07	0.15	3.19	0.01	0.02	0.02	1158	
05:00	4.65	5.56	61.27	0.24	0.37	0.40	0.20	0.06	0.24	2.62	0.01	0.02	0.02	1121	
05:30	5.33	6.05	71.24	0.25	0.35	0.43	0.23	0.14	0.26	3.08	0.01	0.02	0.02	1165	
06:00	5.82	7.95	61.85	0.25	0.45	0.40	0.26	0.08	0.36	2.78	0.01	0.02	0.02	1165	
06:30	7.65	13.24	65.82	0.23	0.37	0.38	0.33	0.07	0.58	2.87	0.01	0.02	0.02	1140	
07:00	7.86	12.09	66.28	0.22	0.42	0.36	0.35	0.12	0.54	2.95	0.01	0.02	0.02	1145	
07:30	7.69	9.24	63.67	0.23	0.45	0.39	0.34	0.09	0.41	2.82	0.01	0.02	0.02	1145	
08:00	7.02	9.24	63.99	0.72	0.41	1.21	0.32	0.08	0.41	2.88	0.03	0.02	0.05	1140	
08:30	15.33	15.57	125.02	0.12	0.46	1.23	0.64	1.14	0.65	5.25	0.00	0.02	0.05	1142	
09:00	3.50	0.03	70.59	0.09	0.44	0.70	0.15	0.15	0.00	3.01	0.00	0.02	0.03	1131	
09:30	4.92	5.56	25.28	0.13	0.55	2.05	0.21	0.15	0.24	1.10	0.01	0.02	0.09	1159	
10:00	5.82	4.79	43.82	0.15	0.72	0.31	0.26	0.18	0.21	1.93	0.01	0.03	0.01	1149	
10:30	7.97	7.57	56.90	0.13	0.66	0.32	0.35	0.09	0.33	2.49	0.01	0.03	0.01	1133	
11:00	7.09	6.99	62.79	0.15	0.62	0.28	0.32	0.10	0.31	2.80	0.01	0.03	0.01	1144	
11:30	7.91	8.16	70.87	0.16	0.58	0.29	0.34	0.10	0.36	3.09	0.01	0.03	0.01	1111	
12:00	9.23	7.48	42.41	0.15	0.42	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off	
12:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off	
13:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off	
13:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off	
14:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off	
14:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off	
15:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off	
15:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off	
16:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off	
16:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off	
17:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off	
17:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off	
18:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off	
18:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off	
19:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off	
19:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off	
20:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off	
20:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off	
21:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off	
21:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off	
22:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off	
22:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off	
23:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off	
23:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off	
00:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off	
min	3,50	0,03	25,28	0,09	0,35	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1111	
max	15,33	22,28	125,02	0,72	0,72	2,05	0,64	1,14	0,93	5,25	0,03	0,03	0,09	1165	
moyenne	7,39	10,72	65,51	0,22	0,46	0,53								1141	
Total							7,35	14,89	10,62	65,12	0,22	0,46	0,53		

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			99,31	12,11			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,86			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.
12h30 arrêt non programmé pour une intervention sur la grille du four