

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6,73	5,86	69,34	0,15	0,37	0,27	0,29	0,06	0,25	2,95	0,01	0,02	0,01	1136
01:00	7,98	15,99	65,65	0,16	0,41	0,29	0,34	0,11	0,67	2,76	0,01	0,02	0,01	1131
01:30	8,44	15,95	66,87	0,16	0,35	0,31	0,35	0,05	0,66	2,75	0,01	0,01	0,01	1122
02:00	8,44	18,26	65,65	0,16	0,37	0,31	0,35	0,07	0,76	2,73	0,01	0,02	0,01	1130
02:30	6,90	11,41	69,76	0,17	0,37	0,32	0,29	0,08	0,48	2,91	0,01	0,02	0,01	1137
03:00	8,65	36,43	63,76	0,22	0,50	0,36	0,36	0,06	1,50	2,63	0,01	0,02	0,01	1123
03:30	6,37	29,23	61,32	0,22	0,44	0,36	0,26	0,04	1,17	2,46	0,01	0,02	0,01	1107
04:00	7,07	35,50	64,26	0,23	0,40	0,38	0,27	0,08	1,36	2,46	0,01	0,02	0,01	1131
04:30	8,67	30,74	60,67	0,22	0,50	0,36	0,35	0,04	1,23	2,42	0,01	0,02	0,01	1119
05:00	7,72	51,30	63,58	0,23	0,46	0,37	0,31	0,05	2,06	2,55	0,01	0,02	0,01	1119
05:30	5,40	40,88	64,16	0,23	0,46	0,37	0,21	0,06	1,63	2,55	0,01	0,02	0,01	1113
06:00	5,04	19,80	69,34	0,22	0,46	0,37	0,20	0,06	0,80	2,80	0,01	0,02	0,01	1134
06:30	7,14	24,22	65,40	0,22	0,48	0,36	0,30	0,06	1,00	2,70	0,01	0,02	0,01	1139
07:00	8,95	33,13	67,65	0,22	0,47	0,35	0,37	0,04	1,36	2,78	0,01	0,02	0,01	1146
07:30	8,00	39,18	64,85	0,22	0,41	0,37	0,33	0,06	1,62	2,67	0,01	0,02	0,02	1132
08:00	7,92	35,46	62,97	0,19	0,40	0,38	0,33	0,05	1,47	2,61	0,01	0,02	0,02	1130
08:30	9,48	32,97	60,27	0,11	0,40	0,32	0,39	0,06	1,36	2,48	0,00	0,02	0,01	1116
09:00	8,47	47,46	61,03	0,12	0,38	0,32	0,35	0,07	1,98	2,55	0,01	0,02	0,01	1120
09:30	6,35	33,22	62,46	0,12	0,38	0,30	0,26	0,03	1,37	2,58	0,00	0,02	0,01	1153
10:00	6,81	29,00	63,95	0,15	0,43	0,28	0,29	0,04	1,23	2,72	0,01	0,02	0,01	1160
10:30	8,12	29,56	63,53	0,20	0,50	0,33	0,35	0,08	1,27	2,73	0,01	0,02	0,01	1169
11:00	8,62	32,77	57,49	0,20	0,42	0,32	0,37	0,04	1,39	2,43	0,01	0,02	0,01	1118
11:30	8,70	33,97	59,88	0,20	0,44	0,32	0,36	0,04	1,41	2,49	0,01	0,02	0,01	1134
12:00	7,08	36,58	55,13	0,30	0,47	0,49	0,29	0,05	1,50	2,26	0,01	0,02	0,02	1131
12:30	6,90	22,30	64,09	0,20	0,46	0,32	0,28	0,05	0,90	2,59	0,01	0,02	0,01	1152
13:00	7,33	20,09	67,58	0,20	0,47	0,32	0,31	0,03	0,84	2,82	0,01	0,02	0,01	1157
13:30	7,43	17,05	68,07	0,19	0,52	0,32	0,32	0,09	0,74	2,96	0,01	0,02	0,01	1181
14:00	5,26	9,20	63,67	0,20	0,52	0,33	0,23	0,04	0,40	2,76	0,01	0,02	0,01	1155
14:30	7,88	20,75	66,51	0,20	0,48	0,33	0,34	0,04	0,89	2,87	0,01	0,02	0,01	1132
15:00	8,45	17,82	64,59	0,21	0,47	0,34	0,37	0,05	0,77	2,79	0,01	0,02	0,01	1144
15:30	7,39	13,02	64,20	0,22	0,55	0,35	0,31	0,04	0,54	2,67	0,01	0,02	0,01	1101
16:00	10,02	19,62	64,01	0,23	0,46	0,37	0,40	0,05	0,78	2,55	0,01	0,02	0,01	1099
16:30	7,50	11,57	67,11	0,21	0,46	0,35	0,30	0,03	0,46	2,65	0,01	0,02	0,01	1130
17:00	7,55	12,42	65,49	0,21	0,47	0,34	0,30	0,03	0,49	2,60	0,01	0,02	0,01	1142
17:30	7,35	11,61	64,80	0,20	0,42	0,33	0,30	0,07	0,48	2,65	0,01	0,02	0,01	1133
18:00	8,11	13,00	69,14	0,21	0,50	0,35	0,33	0,04	0,53	2,82	0,01	0,02	0,01	1138
18:30	6,94	10,02	64,50	0,23	0,48	0,39	0,29	0,14	0,41	2,66	0,01	0,02	0,02	1148
19:00	8,10	16,58	67,26	0,25	0,45	0,41	0,34	0,04	0,71	2,86	0,01	0,02	0,02	1126
19:30	8,88	17,16	63,16	0,26	0,50	0,43	0,38	0,04	0,73	2,67	0,01	0,02	0,02	1119
20:00	9,50	20,03	66,52	0,24	0,44	0,44	0,39	0,04	0,82	2,72	0,01	0,02	0,02	1123
20:30	8,40	14,61	70,01	0,15	0,38	0,33	0,35	0,04	0,61	2,92	0,01	0,02	0,01	1129
21:00	7,71	22,69	58,62	0,15	0,39	0,35	0,33	0,31	0,97	2,50	0,01	0,02	0,02	1132
21:30	6,03	19,14	58,30	0,15	0,40	0,30	0,26	0,05	0,81	2,47	0,01	0,02	0,01	1124
22:00	5,43	28,45	65,64	0,15	0,47	0,30	0,23	0,08	1,21	2,80	0,01	0,02	0,01	1140
22:30	6,72	33,83	69,57	0,15	0,42	0,31	0,29	0,04	1,47	3,02	0,01	0,02	0,01	1147
23:00	7,98	28,35	62,46	0,15	0,43	0,33	0,34	0,05	1,20	2,64	0,01	0,02	0,01	1131
23:30	9,35	28,41	63,50	0,15	0,39	0,33	0,39	0,07	1,19	2,65	0,01	0,02	0,01	1136
00:00	8,90	21,79	68,76	0,15	0,45	0,31	0,38	0,04	0,92	2,90	0,01	0,02	0,01	1147
min	5,04	5,86	55,13	0,11	0,35	0,27	0,20	0,03	0,25	2,26	0,00	0,01	0,01	1099
max	10,02	51,30	70,01	0,30	0,55	0,49	0,40	0,31	2,06	3,02	0,01	0,02	0,02	1181
moyenne	7,67	24,34	64,51	0,19	0,44	0,34								1134
Total							15,28	9,60	48,38	128,53	0,39	0,88	0,69	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	4,78			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.