

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.13	11.60	66.74	0.15	0.51	0.25	0.31	0.05	0.50	2.90	0.01	0.02	0.01	1133
01:00	7.96	12.36	66.46	0.15	0.51	0.27	0.34	0.08	0.53	2.84	0.01	0.02	0.01	1134
01:30	9.60	23.18	64.29	0.15	0.52	0.25	0.41	0.05	1.00	2.76	0.01	0.02	0.01	1135
02:00	6.73	5.99	71.61	0.15	0.53	0.26	0.29	0.05	0.26	3.05	0.01	0.02	0.01	1139
02:30	7.75	11.30	64.08	0.15	0.53	0.25	0.34	0.07	0.49	2.78	0.01	0.02	0.01	1146
03:00	9.20	19.14	71.68	0.15	0.51	0.26	0.40	0.05	0.83	3.11	0.01	0.02	0.01	1143
03:30	8.93	19.57	63.94	0.15	0.51	0.26	0.38	0.06	0.84	2.73	0.01	0.02	0.01	1129
04:00	8.29	15.75	67.91	0.13	0.56	0.28	0.35	0.07	0.67	2.91	0.01	0.02	0.01	1140
04:30	7.68	12.93	67.90	0.12	0.57	0.27	0.33	0.06	0.56	2.94	0.01	0.02	0.01	1136
05:00	8.03	11.05	66.28	0.12	0.58	0.25	0.35	0.06	0.48	2.88	0.01	0.03	0.01	1150
05:30	8.97	10.76	65.34	0.10	0.58	0.26	0.39	0.06	0.47	2.84	0.00	0.03	0.01	1144
06:00	7.80	9.34	64.93	0.11	0.55	0.30	0.33	0.07	0.40	2.77	0.00	0.02	0.01	1121
06:30	8.35	11.67	66.92	0.21	0.43	0.36	0.36	0.09	0.50	2.86	0.01	0.02	0.02	1133
07:00	7.36	9.47	67.79	0.21	0.46	0.33	0.32	0.05	0.41	2.91	0.01	0.02	0.01	1127
07:30	7.71	8.70	66.41	0.21	0.44	0.35	0.32	0.08	0.36	2.75	0.01	0.02	0.01	1132
08:00	7.28	7.80	65.17	0.17	0.50	0.35	0.31	0.08	0.33	2.77	0.01	0.02	0.01	1154
08:30	8.40	8.28	61.20	0.09	0.56	0.32	0.36	0.10	0.35	2.60	0.00	0.02	0.01	1120
09:00	10.73	11.19	56.96	0.16	0.56	0.35	0.44	0.07	0.46	2.33	0.01	0.02	0.01	1091
09:30	9.12	11.50	48.72	0.32	0.50	0.54	0.37	1.14	0.46	1.95	0.01	0.02	0.02	1105
10:00	9.56	7.83	47.90	0.20	0.51	0.32	0.39	0.04	0.32	1.95	0.01	0.02	0.01	1124
10:30	6.71	7.62	58.49	0.17	0.54	0.28	0.28	0.06	0.31	2.41	0.01	0.02	0.01	1142
11:00	8.87	9.04	57.74	0.17	0.48	0.27	0.36	0.05	0.37	2.37	0.01	0.02	0.01	1146
11:30	4.97	3.08	72.37	0.16	0.53	0.26	0.21	0.06	0.13	3.07	0.01	0.02	0.01	1162
12:00	9.84	16.29	53.91	0.17	0.53	0.28	0.41	0.09	0.69	2.27	0.01	0.02	0.01	1130
12:30	6.17	4.22	70.53	0.17	0.54	0.27	0.26	0.06	0.18	2.93	0.01	0.02	0.01	1148
13:00	11.80	22.98	49.62	0.17	0.50	0.29	0.49	0.08	0.96	2.07	0.01	0.02	0.01	1114
13:30	5.42	4.53	65.38	0.16	0.52	0.27	0.22	0.04	0.18	2.67	0.01	0.02	0.01	1143
14:00	3.79	2.23	63.27	0.17	0.55	0.28	0.16	0.06	0.09	2.61	0.01	0.02	0.01	1171
14:30	4.49	5.53	62.19	0.16	0.56	0.26	0.20	0.18	0.25	2.77	0.01	0.02	0.01	1195
15:00	5.68	8.19	64.17	0.15	0.56	0.24	0.25	0.07	0.35	2.77	0.01	0.02	0.01	1172
15:30	6.64	7.86	62.95	0.16	0.63	0.27	0.28	0.07	0.33	2.68	0.01	0.03	0.01	1132
16:00	9.25	10.24	67.04	0.17	0.57	0.28	0.39	0.08	0.43	2.79	0.01	0.02	0.01	1131
16:30	6.59	5.22	69.59	0.16	0.57	0.26	0.28	0.07	0.22	2.93	0.01	0.02	0.01	1143
17:00	7.51	7.65	61.54	0.16	0.55	0.27	0.31	0.07	0.31	2.53	0.01	0.02	0.01	1126
17:30	7.56	5.64	68.18	0.16	0.61	0.26	0.31	0.06	0.23	2.81	0.01	0.03	0.01	1133
18:00	8.47	8.06	67.60	0.16	0.59	0.27	0.35	0.06	0.33	2.81	0.01	0.02	0.01	1136
18:30	8.19	9.07	63.39	0.16	0.55	0.27	0.35	0.07	0.39	2.70	0.01	0.02	0.01	1138
19:00	8.20	8.32	68.08	0.18	0.60	0.29	0.35	0.06	0.35	2.90	0.01	0.03	0.01	1126
19:30	8.64	10.97	62.15	0.18	0.57	0.30	0.36	0.06	0.45	2.56	0.01	0.02	0.01	1113
20:00	7.55	6.62	65.23	0.19	0.61	0.31	0.31	0.05	0.27	2.64	0.01	0.02	0.01	1113
20:30	6.28	1.88	69.10	0.16	0.69	0.25	0.26	0.06	0.08	2.89	0.01	0.03	0.01	1139
21:00	9.23	12.65	55.60	0.17	0.63	0.28	0.38	0.05	0.52	2.30	0.01	0.03	0.01	1119
21:30	5.40	3.73	67.26	0.17	0.55	0.28	0.22	0.06	0.15	2.75	0.01	0.02	0.01	1140
22:00	5.91	5.85	66.85	0.17	0.61	0.28	0.25	0.09	0.25	2.85	0.01	0.03	0.01	1152
22:30	10.34	15.65	62.65	0.17	0.59	0.29	0.45	0.06	0.68	2.72	0.01	0.03	0.01	1131
23:00	7.14	5.65	70.34	0.18	0.56	0.29	0.31	0.06	0.24	3.01	0.01	0.02	0.01	1136
23:30	9.93	10.77	63.25	0.18	0.60	0.29	0.43	0.09	0.46	2.71	0.01	0.03	0.01	1138
00:00	5.13	6.23	69.52	0.17	0.61	0.28	0.22	0.07	0.27	3.03	0.01	0.03	0.01	1157
min	3,79	1,88	47,90	0,09	0,43	0,24	0,16	0,04	0,08	1,95	0,00	0,02	0,01	1091
max	11,80	23,18	72,37	0,32	0,69	0,54	0,49	1,14	1,00	3,11	0,01	0,03	0,02	1195
moyenne	7,76	9,69	64,17	0,16	0,55	0,29								1137
Total							15,71	11,15	19,70	130,15	0,33	1,12	0,58	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			100,00	5,52			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.