

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.47	46.53	60.98	0.23	0.43	0.37	0.18	0.04	1.92	2.51	0.01	0.02	0.02	1153
01:00	4.62	40.23	64.54	0.25	0.38	0.47	0.19	0.20	1.67	2.68	0.01	0.02	0.02	1145
01:30	4.19	22.56	70.69	0.28	0.38	0.42	0.18	0.06	0.96	3.00	0.01	0.02	0.02	1159
02:00	9.63	27.39	65.20	0.24	0.43	0.40	0.41	0.06	1.18	2.81	0.01	0.02	0.02	1130
02:30	10.44	23.38	68.46	0.24	0.43	0.40	0.45	0.10	1.02	2.98	0.01	0.02	0.02	1133
03:00	8.48	19.68	69.10	0.23	0.44	0.39	0.37	0.07	0.85	3.00	0.01	0.02	0.02	1144
03:30	6.00	12.99	60.71	0.23	0.44	0.39	0.26	0.06	0.57	2.65	0.01	0.02	0.02	1136
04:00	7.51	16.09	67.87	0.24	0.43	0.41	0.32	0.07	0.69	2.90	0.01	0.02	0.02	1131
04:30	9.04	19.54	56.66	0.27	0.40	0.46	0.38	0.09	0.83	2.41	0.01	0.02	0.02	1153
05:00	8.69	16.65	61.38	0.28	0.39	0.47	0.36	0.06	0.70	2.57	0.01	0.02	0.02	1134
05:30	7.27	17.99	54.94	0.27	0.36	0.45	0.31	0.28	0.77	2.34	0.01	0.02	0.02	1143
06:00	5.76	17.62	51.00	0.25	0.39	0.43	0.24	0.06	0.72	2.09	0.01	0.02	0.02	1131
06:30	7.40	16.19	61.64	0.28	0.37	0.47	0.30	0.05	0.66	2.52	0.01	0.02	0.02	1149
07:00	6.65	13.41	62.09	0.28	0.36	0.47	0.27	0.05	0.55	2.55	0.01	0.01	0.02	1127
07:30	9.90	32.12	72.22	0.28	0.42	0.46	0.41	0.06	1.33	2.99	0.01	0.02	0.02	1152
08:00	7.06	11.52	76.14	0.23	0.39	0.46	0.30	0.06	0.49	3.25	0.01	0.02	0.02	1149
08:30	6.81	9.19	63.96	0.07	0.43	0.36	0.30	0.06	0.41	2.85	0.00	0.02	0.02	1169
09:00	10.65	16.88	65.72	0.07	0.44	0.39	0.49	0.08	0.77	3.00	0.00	0.02	0.02	1137
09:30	9.34	9.35	63.46	0.08	0.46	0.43	0.42	0.10	0.42	2.84	0.00	0.02	0.02	1130
10:00	9.86	14.40	66.46	0.09	0.47	0.38	0.45	0.06	0.65	3.00	0.00	0.02	0.02	1116
10:30	8.59	10.29	61.34	0.14	0.41	0.39	0.38	0.25	0.45	2.69	0.01	0.02	0.02	1122
11:00	5.91	4.89	64.20	0.14	0.39	0.56	0.26	0.06	0.21	2.80	0.01	0.02	0.02	1119
11:30	8.40	16.63	58.06	0.14	0.40	4.09	0.37	1.97	0.73	2.55	0.01	0.02	0.18	1159
12:00	6.99	10.58	59.72	0.14	0.39	0.51	0.30	0.07	0.46	2.60	0.01	0.02	0.02	1122
12:30	9.14	13.97	52.12	0.14	0.40	0.39	0.39	0.92	0.60	2.24	0.01	0.02	0.02	1132
13:00	7.38	11.20	58.88	0.15	0.40	0.54	0.32	0.05	0.48	2.53	0.01	0.02	0.02	1134
13:30	8.96	11.64	45.15	0.17	0.42	0.87	0.39	1.49	0.51	1.96	0.01	0.02	0.04	1135
14:00	5.03	1.10	64.72	0.24	0.47	0.29	0.21	0.05	0.05	2.67	0.01	0.02	0.01	1141
14:30	8.55	6.31	64.58	0.23	0.47	0.27	0.37	0.05	0.27	2.77	0.01	0.02	0.01	1153
15:00	10.62	8.65	72.83	0.23	0.47	0.26	0.46	0.05	0.38	3.17	0.01	0.02	0.01	1146
15:30	8.22	7.63	55.91	0.20	0.57	0.33	0.37	0.07	0.34	2.49	0.01	0.03	0.01	1126
16:00	8.26	8.84	48.77	0.21	0.54	0.36	0.35	0.10	0.38	2.08	0.01	0.02	0.02	1099
16:30	5.84	8.11	44.04	0.33	0.55	0.56	0.24	0.05	0.33	1.81	0.01	0.02	0.02	1131
17:00	9.11	20.35	46.00	0.19	0.55	0.33	0.37	0.04	0.84	1.89	0.01	0.02	0.01	1146
17:30	8.51	20.16	57.36	0.20	0.54	0.33	0.36	0.03	0.85	2.41	0.01	0.02	0.01	1132
18:00	7.89	17.46	60.11	0.20	0.57	0.34	0.34	0.07	0.75	2.57	0.01	0.02	0.01	1134
18:30	7.07	21.51	58.18	0.26	0.55	0.44	0.29	0.04	0.88	2.39	0.01	0.02	0.02	1116
19:00	7.50	22.71	68.61	0.22	0.52	0.36	0.32	0.04	0.96	2.90	0.01	0.02	0.02	1136
19:30	8.29	15.92	67.69	0.21	0.55	0.34	0.35	0.05	0.68	2.89	0.01	0.02	0.01	1145
20:00	8.48	13.85	65.65	0.21	0.56	0.37	0.36	0.06	0.59	2.79	0.01	0.02	0.02	1134
20:30	7.76	10.48	68.83	0.23	0.49	0.29	0.34	0.09	0.45	2.98	0.01	0.02	0.01	1136
21:00	6.78	7.31	60.54	0.23	0.52	0.28	0.30	0.08	0.33	2.72	0.01	0.02	0.01	1144
21:30	8.27	15.92	59.90	0.23	0.49	0.31	0.37	0.12	0.71	2.68	0.01	0.02	0.01	1101
22:00	8.35	13.14	61.82	0.24	0.51	0.35	0.36	0.27	0.57	2.67	0.01	0.02	0.01	1109
22:30	7.10	20.14	57.63	0.23	0.46	0.33	0.30	0.15	0.85	2.44	0.01	0.02	0.01	1098
23:00	5.62	32.98	63.90	0.17	0.40	0.36	0.24	0.39	1.38	2.68	0.01	0.02	0.02	1117
23:30	7.41	29.41	55.64	0.14	0.38	0.52	0.31	0.13	1.22	2.32	0.01	0.02	0.02	1088
00:00	10.55	22.39	56.50	0.14	0.40	0.33	0.43	0.10	0.92	2.33	0.01	0.02	0.01	1093
min	4,19	1,10	44,04	0,07	0,36	0,26	0,18	0,03	0,05	1,81	0,00	0,01	0,01	1088
max	10,65	46,53	76,14	0,33	0,57	4,09	0,49	1,97	1,92	3,25	0,01	0,03	0,18	1169
moyenne	7,80	16,82	61,29	0,21	0,45	0,48								1133
Total							16,05	23,68	34,32	125,93	0,42	0,92	0,99	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	11,51			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel							100,00

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.