

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.59	11.75	61.57	0.14	0.39	0.32	0.36	0.05	0.49	2.56	0.01	0.02	0.01	1118
01:00	8.30	15.01	56.40	0.14	0.38	0.32	0.35	0.08	0.63	2.36	0.01	0.02	0.01	1106
01:30	8.59	24.35	62.79	0.14	0.38	1.11	0.37	1.39	1.05	2.70	0.01	0.02	0.05	1115
02:00	6.13	23.10	48.28	0.14	0.35	0.49	0.26	0.86	0.96	2.01	0.01	0.01	0.02	1112
02:30	7.29	21.48	56.43	0.14	0.39	0.40	0.30	0.10	0.90	2.36	0.01	0.02	0.02	1130
03:00	7.80	25.76	57.91	0.14	0.37	0.38	0.33	0.09	1.10	2.48	0.01	0.02	0.02	1130
03:30	7.04	9.90	58.97	0.15	0.40	0.37	0.30	0.12	0.42	2.51	0.01	0.02	0.02	1109
04:00	8.49	16.21	51.92	0.15	0.38	1.64	0.36	0.35	0.68	2.19	0.01	0.02	0.07	1126
04:30	8.42	15.03	43.94	0.14	0.39	0.45	0.36	0.69	0.65	1.90	0.01	0.02	0.02	1116
05:00	7.95	10.26	30.63	0.14	0.36	0.48	0.34	0.56	0.44	1.30	0.01	0.02	0.02	1122
05:30	7.38	4.60	54.92	0.15	0.41	0.39	0.30	0.06	0.19	2.27	0.01	0.02	0.02	1151
06:00	5.59	3.98	52.32	0.19	0.41	0.45	0.24	0.21	0.17	2.23	0.01	0.02	0.02	1132
06:30	7.75	11.53	54.44	0.44	0.40	0.72	0.33	0.07	0.49	2.33	0.02	0.02	0.03	1119
07:00	6.88	5.76	60.57	0.28	0.42	0.55	0.30	0.11	0.25	2.61	0.01	0.02	0.02	1123
07:30	7.21	5.40	64.15	0.38	0.41	0.56	0.31	0.09	0.23	2.74	0.02	0.02	0.02	1138
08:00	7.75	6.99	64.57	0.23	0.41	0.45	0.34	0.07	0.31	2.85	0.01	0.02	0.02	1138
08:30	7.82	4.74	65.23	0.10	0.32	0.38	0.35	0.07	0.21	2.94	0.00	0.01	0.02	1133
09:00	6.98	5.47	59.08	0.14	0.36	0.40	0.31	0.09	0.24	2.61	0.01	0.02	0.02	1116
09:30	8.82	8.20	62.72	0.15	0.31	0.35	0.39	0.07	0.36	2.74	0.01	0.01	0.02	1122
10:00	10.51	10.54	61.77	0.15	0.28	0.36	0.45	0.05	0.46	2.67	0.01	0.01	0.02	1121
10:30	8.35	3.44	69.97	0.15	0.32	0.34	0.35	0.07	0.15	2.96	0.01	0.01	0.01	1130
11:00	9.15	10.47	58.94	0.15	0.28	0.30	0.39	0.06	0.45	2.54	0.01	0.01	0.01	1129
11:30	8.77	10.43	66.31	0.15	0.28	0.30	0.37	0.05	0.44	2.79	0.01	0.01	0.01	1141
12:00	6.05	6.09	68.90	0.15	0.33	0.29	0.26	0.06	0.26	2.90	0.01	0.01	0.01	1144
12:30	7.06	15.46	62.10	0.23	0.30	0.29	0.30	0.06	0.66	2.67	0.01	0.01	0.01	1133
13:00	9.98	20.26	53.51	0.23	0.30	0.28	0.42	0.04	0.86	2.28	0.01	0.01	0.01	1125
13:30	8.27	9.46	68.97	0.23	0.32	0.27	0.34	0.06	0.39	2.88	0.01	0.01	0.01	1139
14:00	6.18	3.86	65.15	0.24	0.39	0.30	0.26	0.05	0.16	2.72	0.01	0.02	0.01	1156
14:30	6.46	7.86	65.87	0.23	0.37	0.26	0.28	0.09	0.34	2.85	0.01	0.02	0.01	1153
15:00	6.82	5.96	70.76	0.24	0.41	0.27	0.29	0.07	0.26	3.03	0.01	0.02	0.01	1152
15:30	8.38	10.34	63.71	0.23	0.39	0.24	0.38	0.08	0.47	2.87	0.01	0.02	0.01	1154
16:00	8.43	6.76	71.50	0.24	0.39	0.27	0.37	0.09	0.30	3.16	0.01	0.02	0.01	1146
16:30	8.11	7.69	66.42	0.23	0.45	0.28	0.36	0.09	0.35	2.98	0.01	0.02	0.01	1149
17:00	7.41	6.73	63.40	0.20	0.40	0.34	0.33	0.09	0.30	2.86	0.01	0.02	0.02	1132
17:30	9.84	14.67	60.58	0.21	0.38	0.35	0.44	0.09	0.65	2.68	0.01	0.02	0.02	1127
18:00	7.38	7.32	72.42	0.21	0.38	0.34	0.32	0.07	0.32	3.13	0.01	0.02	0.01	1138
18:30	8.35	8.53	63.88	0.20	0.35	0.33	0.37	0.05	0.37	2.81	0.01	0.02	0.01	1124
19:00	9.18	12.20	62.40	0.21	0.35	0.36	0.39	0.07	0.52	2.66	0.01	0.01	0.02	1127
19:30	5.86	4.32	70.93	0.21	0.42	0.34	0.25	0.07	0.19	3.06	0.01	0.02	0.01	1146
20:00	6.15	5.05	67.89	0.21	0.44	0.37	0.27	0.09	0.22	2.97	0.01	0.02	0.02	1133
20:30	8.54	6.23	67.35	0.24	0.51	0.26	0.38	0.11	0.28	2.99	0.01	0.02	0.01	1146
21:00	8.68	7.62	65.71	0.24	0.52	0.27	0.39	0.09	0.34	2.94	0.01	0.02	0.01	1123
21:30	7.99	8.14	61.86	0.24	0.52	0.32	0.35	0.08	0.36	2.75	0.01	0.02	0.01	1119
22:00	7.77	4.40	73.38	0.18	0.54	0.30	0.34	0.13	0.19	3.20	0.01	0.02	0.01	1135
22:30	7.73	5.37	67.71	0.15	0.55	0.30	0.34	0.13	0.24	2.98	0.01	0.02	0.01	1128
23:00	10.49	15.11	59.33	0.15	0.53	0.32	0.46	0.11	0.67	2.62	0.01	0.02	0.01	1105
23:30	8.36	7.06	62.21	0.15	0.48	0.32	0.36	0.09	0.30	2.64	0.01	0.02	0.01	1133
00:00	6.36	2.92	67.84	0.15	0.56	0.29	0.27	0.20	0.12	2.88	0.01	0.02	0.01	1146
min	5,59	2,92	30,63	0,10	0,28	0,24	0,24	0,04	0,12	1,30	0,00	0,01	0,01	1105
max	10,51	25,76	73,38	0,44	0,56	1,64	0,46	1,39	1,10	3,20	0,02	0,02	0,07	1156
moyenne	7,86	9,87	61,83	0,19	0,39	0,40								1132
Total							16,30	22,59	20,38	128,16	0,40	0,82	0,82	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	10,93			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.