

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17,0	86,0	77,0	154,0	17,0	48,0	10,0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								850,00
Autre seuil						150								
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6,14	45,99	60,93	0,08	0,27	0,35	0,24	0,10	1,83	2,43	0,00	0,01	0,01	1121
01:00	4,97	25,01	62,26	0,08	0,29	0,36	0,20	0,09	0,98	2,45	0,00	0,01	0,01	1133
01:30	3,92	25,33	41,51	0,08	0,26	0,39	0,15	0,28	0,99	1,63	0,00	0,01	0,02	1114
02:00	3,64	17,34	45,38	0,08	0,29	0,35	0,14	0,11	0,67	1,75	0,00	0,01	0,01	1116
02:30	4,66	27,83	55,76	0,08	0,28	0,35	0,18	0,07	1,06	2,13	0,00	0,01	0,01	1138
03:00	7,08	35,57	61,07	0,08	0,30	0,34	0,28	0,07	1,38	2,38	0,00	0,01	0,01	1126
03:30	5,02	23,18	60,29	0,08	0,34	0,35	0,20	0,07	0,92	2,39	0,00	0,01	0,01	1129
04:00	3,60	11,28	65,60	0,08	0,27	0,34	0,14	0,09	0,45	2,59	0,00	0,01	0,01	1138
04:30	4,29	27,19	59,44	0,08	0,30	0,34	0,17	0,06	1,09	2,38	0,00	0,01	0,01	1131
05:00	5,36	57,47	48,67	0,18	0,35	0,39	0,22	0,15	2,31	1,96	0,01	0,01	0,02	1117
05:30	2,19	10,64	50,92	0,25	0,73	0,41	0,09	0,08	0,42	2,01	0,01	0,03	0,02	1119
06:00	2,27	25,88	35,53	0,25	0,32	0,42	0,09	0,11	1,02	1,40	0,01	0,01	0,02	1130
06:30	2,75	25,77	57,87	0,08	0,32	0,37	0,11	0,08	1,03	2,31	0,00	0,01	0,01	1138
07:00	2,84	31,86	56,04	0,01	0,34	0,38	0,11	0,11	1,27	2,23	0,00	0,01	0,02	1138
07:30	2,42	26,23	64,55	0,00	0,28	0,36	0,09	0,06	1,02	2,51	0,00	0,01	0,01	1142
08:00	1,70	10,51	57,97	0,00	0,32	0,36	0,07	0,06	0,41	2,25	0,00	0,01	0,01	1134
08:30	2,53	20,29	68,57	0,01	0,29	0,37	0,10	0,08	0,80	2,70	0,00	0,01	0,01	1152
09:00	2,93	30,68	56,79	0,04	0,33	0,37	0,12	0,16	1,21	2,24	0,00	0,01	0,01	1145
09:30	3,77	30,10	51,13	0,03	0,28	0,37	0,15	0,08	1,20	2,04	0,00	0,01	0,01	1127
10:00	3,74	17,53	65,99	0,08	0,32	0,41	0,15	0,07	0,71	2,66	0,00	0,01	0,02	1074
10:30	2,10	2,99	18,34	0,07	0,06	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
11:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
11:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
12:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
12:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
13:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
13:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
14:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
14:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
15:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
15:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
16:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
16:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
17:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
17:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
18:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
18:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
19:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
19:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
20:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
20:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
21:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
21:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
22:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
22:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
23:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
23:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
00:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
min	1,70	2,99	18,34	0,00	0,06	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1074
max	7,08	57,47	68,57	0,25	0,73	1,51	0,28	0,28	2,31	2,70	0,01	0,03	0,02	1152
moyenne	3,79	26,28	56,31	0,08	0,32	0,37								1126
Total							2,99	7,65	20,77	44,43	0,06	0,26	0,29	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			99,31	7,34			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,84			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

10h30 : arrêt - fuite de l'économiseur