

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO2	Q-NOx	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.33	6.80	69.33	0.15	0.62	1.44	0.32	0.07	0.30	3.02	0.01	0.03	0.06	1136
01:00	8.02	9.15	64.37	0.15	0.61	1.43	0.35	0.10	0.40	2.83	0.01	0.03	0.06	1141
01:30	8.40	9.36	64.28	0.12	0.62	1.44	0.37	0.20	0.42	2.85	0.01	0.03	0.06	1155
02:00	6.74	4.72	70.77	0.14	0.62	1.42	0.30	0.08	0.21	3.17	0.01	0.03	0.06	1141
02:30	6.66	6.26	66.65	0.12	0.67	1.40	0.31	0.12	0.29	3.07	0.01	0.03	0.06	1166
03:00	7.00	8.75	68.89	0.15	0.66	1.41	0.32	0.11	0.40	3.13	0.01	0.03	0.06	1137
03:30	6.63	5.76	64.37	0.15	0.72	1.40	0.30	0.09	0.26	2.94	0.01	0.03	0.06	1144
04:00	7.37	11.10	68.77	0.15	0.73	1.44	0.33	0.11	0.50	3.09	0.01	0.03	0.06	1146
04:30	7.89	27.79	60.80	0.15	0.71	1.91	0.36	0.08	1.27	2.78	0.01	0.03	0.09	1108
05:00	8.25	15.40	71.50	0.15	0.75	1.41	0.37	0.08	0.69	3.22	0.01	0.03	0.06	1127
05:30	10.58	16.96	71.29	0.15	0.70	1.41	0.46	0.06	0.74	3.10	0.01	0.03	0.06	1133
06:00	7.66	7.05	62.91	0.15	0.75	1.40	0.33	0.10	0.31	2.74	0.01	0.03	0.06	1148
06:30	7.39	7.58	66.30	0.15	0.76	1.36	0.33	0.09	0.34	2.99	0.01	0.03	0.06	1152
07:00	8.36	13.51	66.18	0.51	0.73	1.68	0.37	0.07	0.60	2.93	0.02	0.03	0.07	1128
07:30	7.21	17.93	69.58	1.47	0.52	2.51	0.32	0.12	0.79	3.05	0.06	0.02	0.11	1141
08:00	5.92	8.49	63.97	1.44	0.53	2.46	0.26	0.07	0.37	2.80	0.06	0.02	0.11	1129
08:30	9.19	14.68	63.09	1.44	0.50	2.45	0.40	0.07	0.63	2.72	0.06	0.02	0.11	1132
09:00	7.53	6.77	68.93	1.48	0.52	3.05	0.26	0.06	0.23	2.36	0.05	0.02	0.10	1138
09:30	9.06	5.79	81.04	1.58	0.59	4.31	0.23	0.05	0.15	2.09	0.04	0.02	0.11	1141
10:00	7.08	8.74	54.44	1.40	0.57	2.40	0.32	0.08	0.39	2.45	0.06	0.03	0.11	1129
10:30	10.52	37.35	65.74	1.42	0.51	2.42	0.45	0.11	1.59	2.81	0.06	0.02	0.10	1113
11:00	5.21	10.49	69.33	1.39	0.54	2.37	0.23	0.08	0.46	3.01	0.06	0.02	0.10	1134
11:30	9.39	20.55	51.77	1.24	0.40	2.57	0.36	0.13	0.78	1.96	0.05	0.01	0.10	1127
12:00	9.53	46.17	34.43	0.14	0.31	3.93	0.43	2.31	2.09	1.55	0.01	0.01	0.18	1122
12:30	8.73	62.03	47.55	0.14	0.33	0.89	0.39	0.25	2.77	2.13	0.01	0.01	0.04	1126
13:00	6.05	9.83	71.01	0.15	0.37	0.78	0.26	0.09	0.42	3.06	0.01	0.02	0.03	1134
13:30	5.57	36.33	61.34	0.14	0.43	0.79	0.25	0.08	1.66	2.80	0.01	0.02	0.04	1154
14:00	5.73	58.55	70.67	0.15	0.49	0.87	0.26	0.10	2.69	3.25	0.01	0.02	0.04	1145
14:30	4.32	43.21	66.93	0.14	0.48	0.80	0.20	0.11	2.01	3.12	0.01	0.02	0.04	1144
15:00	5.11	31.91	65.97	0.14	0.47	0.77	0.24	0.07	1.50	3.10	0.01	0.02	0.04	1127
15:30	7.16	50.02	62.33	0.14	0.47	0.80	0.33	0.07	2.29	2.85	0.01	0.02	0.04	1090
16:00	5.13	48.44	48.46	0.15	0.40	1.73	0.23	1.70	2.17	2.17	0.01	0.02	0.08	1096
16:30	4.37	38.25	43.59	0.20	0.37	0.74	0.19	0.11	1.70	1.94	0.01	0.02	0.03	1107
17:00	5.64	32.20	57.86	0.19	0.35	0.75	0.26	0.18	1.48	2.65	0.01	0.02	0.03	1081
17:30	7.38	47.98	29.87	0.14	0.35	0.93	0.33	1.87	2.16	1.34	0.01	0.02	0.04	1117
18:00	5.43	36.71	34.90	0.13	0.32	0.73	0.24	0.50	1.65	1.57	0.01	0.01	0.03	1093
18:30	5.38	38.14	47.59	0.14	0.33	0.74	0.24	0.12	1.67	2.08	0.01	0.01	0.03	1103
19:00	4.62	31.81	65.26	0.24	0.41	0.73	0.20	0.08	1.40	2.86	0.01	0.02	0.03	1133
19:30	4.81	57.77	53.42	0.36	0.46	0.72	0.20	0.25	2.44	2.26	0.02	0.02	0.03	1115
20:00	4.20	51.29	62.80	0.15	0.47	0.73	0.18	0.08	2.23	2.73	0.01	0.02	0.03	1111
20:30	3.63	35.20	69.83	0.15	0.49	0.74	0.16	0.11	1.54	3.05	0.01	0.02	0.03	1116
21:00	3.39	37.70	65.50	0.15	0.49	0.72	0.15	0.08	1.65	2.87	0.01	0.02	0.03	1114
21:30	2.96	28.37	66.72	0.15	0.55	0.73	0.13	0.09	1.25	2.93	0.01	0.02	0.03	1123
22:00	3.42	52.69	65.21	0.15	0.58	0.74	0.15	0.10	2.34	2.90	0.01	0.03	0.03	1116
22:30	3.12	35.98	67.34	0.15	0.54	0.71	0.14	0.10	1.63	3.05	0.01	0.02	0.03	1119
23:00	3.14	50.14	64.15	0.15	0.49	0.72	0.14	0.08	2.21	2.83	0.01	0.02	0.03	1098
23:30	2.29	28.61	66.00	0.15	0.49	0.71	0.10	0.15	1.24	2.86	0.01	0.02	0.03	1107
00:00	2.13	40.46	63.76	0.15	0.46	0.67	0.09	0.09	1.75	2.76	0.01	0.02	0.03	1103
min	2,13	4,72	29,87	0,12	0,31	0,67	0,09	0,05	0,15	1,34	0,01	0,01	0,03	1081
max	10,58	62,03	81,04	1,58	0,76	4,31	0,46	2,31	2,77	3,25	0,06	0,03	0,18	1166
moyenne	6,30	27,31	62,02	0,40	0,53	1,42								1126
Total							13,16	26,79	58,06	129,84	0,80	1,10	2,90	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			99,31	11,56			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.