Historique des mesures des dioxines en semi continus

Système AMESA – in situ

| 2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sivert | Suivi en phase d'exploitation | | | |
| période | | Valeur arrêté du 20/09/2002 en application de la directive européenne du 04/12/2000 | Valeur de l'arrêté d'exploitation de l'UVE SALAMANDRE | valeur |
| 11/01/2022 | 08/02/2022 | 0,100 ng I-Teq/Nm3 | 0,080 ng I-Teq/Nm3 | 0,0004 ng I-Teq / Nm3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Moyenne | 0,0004 ng I-Teq / Nm3 |

**Conclusions :**

Sur l'année 2022, la moyenne des valeurs annuelles d'émission est 250 fois inférieure à la norme