

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO2	Q-NOx	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.48	10.54	67.54	0.08	0.37	0.26	0.34	0.11	0.48	3.09	0.00	0.02	0.01	1143
01:00	9.04	15.03	61.83	0.09	0.39	0.26	0.42	0.08	0.69	2.86	0.00	0.02	0.01	1115
01:30	7.95	9.70	67.10	0.08	0.35	0.26	0.36	0.08	0.44	3.05	0.00	0.02	0.01	1146
02:00	8.85	13.39	63.97	0.09	0.37	0.28	0.40	0.09	0.60	2.87	0.00	0.02	0.01	1123
02:30	8.67	23.41	54.92	0.09	0.36	0.28	0.39	0.23	1.05	2.47	0.00	0.02	0.01	1108
03:00	7.90	18.28	40.85	0.09	0.33	0.27	0.34	0.07	0.80	1.78	0.00	0.01	0.01	1128
03:30	5.37	12.01	41.75	0.08	0.30	0.27	0.23	0.24	0.53	1.83	0.00	0.01	0.01	1137
04:00	5.95	13.84	42.50	0.08	0.34	0.27	0.26	0.05	0.60	1.85	0.00	0.01	0.01	1140
04:30	5.36	16.98	44.93	0.08	0.34	0.27	0.24	0.06	0.75	1.97	0.00	0.02	0.01	1143
05:00	5.30	14.65	38.78	0.07	0.33	0.35	0.24	0.16	0.66	1.75	0.00	0.01	0.02	1131
05:30	4.72	8.51	36.86	0.04	0.34	0.40	0.21	0.10	0.38	1.66	0.00	0.02	0.02	1142
06:00	3.11	0.57	47.04	0.05	0.39	0.26	0.14	0.07	0.03	2.08	0.00	0.02	0.01	1144
06:30	3.17	6.84	46.43	0.07	0.37	0.27	0.14	0.11	0.31	2.09	0.00	0.02	0.01	1170
07:00	4.71	13.56	36.68	0.05	0.33	0.32	0.21	0.05	0.61	1.64	0.00	0.01	0.01	1137
07:30	5.39	11.45	46.41	0.00	0.21	0.00	0.23	0.08	0.50	2.01	0.00	0.01	0.00	1143
08:00	6.34	12.57	44.45	0.00	0.26	0.00	0.27	0.07	0.54	1.91	0.00	0.01	0.00	1145
08:30	7.20	13.62	46.91	0.00	0.24	0.00	0.31	0.05	0.58	2.00	0.00	0.01	0.00	1140
09:00	4.44	2.45	49.68	0.02	0.30	0.00	0.19	0.32	0.11	2.14	0.00	0.01	0.00	1146
09:30	4.62	5.68	44.41	0.06	0.36	0.23	0.21	0.07	0.26	2.07	0.00	0.02	0.01	1154
10:00	5.52	11.71	46.54	0.01	0.34	0.27	0.24	0.08	0.52	2.06	0.00	0.02	0.01	1158
10:30	6.79	16.26	45.80	0.06	0.35	0.27	0.31	0.08	0.73	2.06	0.00	0.02	0.01	1159
11:00	5.88	9.71	49.65	0.08	0.34	0.25	0.26	0.05	0.43	2.22	0.00	0.02	0.01	1115
11:30	5.81	4.77	44.21	0.10	0.21	0.49	0.21	0.97	0.17	1.59	0.00	0.01	0.02	959
12:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
12:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
13:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
13:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
14:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
14:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
15:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
15:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
16:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
16:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
17:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
17:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
18:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
18:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
19:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
19:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
20:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
20:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
21:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
21:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
22:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
22:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
23:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
23:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
00:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
min	3,11	0,57	36,68	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959
max	9,04	23,41	67,54	0,10	0,39	0,49	0,42	0,97	1,05	3,09	0,00	0,02	0,02	1170
moyenne	6,07	11,54	48,23	0,06	0,33	0,24								1141
Total							6,16	9,19	11,77	49,04	0,06	0,33	0,24	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	9,06			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,85			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.
11h30 : arrêt technique programmé UVE