

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off
01:00	3.85	0.00	34.69	0.15	1.37	0.26	0.12	1.76	0.00	1.05	0.00	0.04	0.01	1171
01:30	4.82	0.53	10.02	0.19	1.47	0.32	0.17	1.00	0.02	0.34	0.01	0.05	0.01	1169
02:00	6.22	7.94	19.29	0.12	1.37	0.20	0.23	0.11	0.29	0.70	0.00	0.05	0.01	1134
02:30	5.94	1.43	40.36	0.17	1.38	0.29	0.21	0.07	0.05	1.44	0.01	0.05	0.01	1109
03:00	4.86	0.55	44.29	0.09	1.19	0.15	0.17	0.07	0.02	1.57	0.00	0.04	0.01	1118
03:30	4.45	1.08	46.42	0.08	0.96	0.14	0.16	0.12	0.04	1.65	0.00	0.03	0.00	1159
04:00	4.18	0.11	46.88	0.09	0.87	0.14	0.15	0.03	0.00	1.67	0.00	0.03	0.01	1136
04:30	5.00	5.40	43.69	0.14	0.77	0.23	0.19	0.14	0.20	1.64	0.01	0.03	0.01	1091
05:00	5.93	6.79	45.90	0.09	0.70	0.16	0.22	0.06	0.25	1.67	0.00	0.03	0.01	1102
05:30	7.30	8.80	41.56	0.08	0.62	0.14	0.27	0.06	0.32	1.51	0.00	0.02	0.01	1095
06:00	6.66	8.84	39.04	0.08	0.66	0.14	0.24	0.06	0.32	1.41	0.00	0.02	0.00	1135
06:30	8.17	9.96	58.25	0.09	0.65	0.15	0.30	0.04	0.36	2.12	0.00	0.02	0.01	1134
07:00	8.46	16.32	50.28	0.17	0.63	0.24	0.35	0.05	0.67	2.07	0.01	0.03	0.01	1160
07:30	9.88	17.49	53.44	0.19	0.61	0.11	0.40	0.04	0.71	2.17	0.01	0.02	0.00	1143
08:00	7.11	10.10	90.34	0.20	0.54	0.21	0.29	0.05	0.41	3.62	0.01	0.02	0.01	1111
08:30	7.71	12.79	36.27	0.21	0.55	0.28	0.30	0.08	0.50	1.41	0.01	0.02	0.01	1109
09:00	7.99	15.47	63.44	0.24	0.54	0.37	0.32	0.06	0.61	2.51	0.01	0.02	0.01	1126
09:30	8.91	9.79	56.05	0.12	0.44	0.21	0.33	0.06	0.37	2.10	0.00	0.02	0.01	1094
10:00	9.05	9.99	59.97	0.13	0.41	0.22	0.33	0.06	0.37	2.21	0.00	0.02	0.01	1082
10:30	8.82	9.19	68.77	0.16	0.43	0.26	0.34	0.06	0.35	2.63	0.01	0.02	0.01	1091
11:00	7.43	5.89	59.09	0.20	0.48	0.34	0.29	0.06	0.23	2.31	0.01	0.02	0.01	1109
11:30	8.89	7.28	60.44	0.18	0.41	0.31	0.35	0.05	0.29	2.40	0.01	0.02	0.01	1102
12:00	8.23	7.70	68.45	0.19	0.45	0.31	0.34	0.06	0.32	2.80	0.01	0.02	0.01	1101
12:30	7.68	3.76	66.73	0.32	0.48	0.55	0.31	0.05	0.15	2.72	0.01	0.02	0.02	1113
13:00	6.46	4.25	68.33	0.34	0.45	0.56	0.28	0.07	0.18	2.92	0.01	0.02	0.02	1077
13:30	10.35	9.34	65.40	0.37	0.45	0.61	0.45	0.10	0.40	2.82	0.02	0.02	0.03	1104
14:00	8.83	8.60	63.17	0.47	0.50	0.76	0.39	0.06	0.38	2.81	0.02	0.02	0.03	1092
14:30	9.37	8.82	66.26	0.27	0.47	0.44	0.40	0.08	0.38	2.84	0.01	0.02	0.02	1128
15:00	7.36	4.68	63.50	0.27	0.46	0.45	0.30	0.28	0.19	2.60	0.01	0.02	0.02	1111
15:30	9.46	11.32	62.21	0.25	0.44	0.41	0.40	0.06	0.48	2.63	0.01	0.02	0.02	1073
16:00	7.48	5.57	69.39	0.25	0.42	0.42	0.29	0.07	0.22	2.72	0.01	0.02	0.02	1118
16:30	8.98	10.34	66.26	0.25	0.42	0.42	0.36	0.07	0.41	2.64	0.01	0.02	0.02	1125
17:00	8.90	8.35	65.68	0.25	0.43	0.42	0.35	0.05	0.33	2.58	0.01	0.02	0.02	1122
17:30	8.42	6.83	67.05	0.25	0.41	0.42	0.32	0.06	0.26	2.57	0.01	0.02	0.02	1099
18:00	9.77	8.94	64.60	0.25	0.42	0.41	0.37	0.04	0.34	2.45	0.01	0.02	0.02	1110
18:30	7.02	5.85	71.07	0.25	0.45	0.40	0.27	0.04	0.23	2.75	0.01	0.02	0.02	1122
19:00	8.46	8.91	64.39	0.21	0.39	0.40	0.33	0.04	0.35	2.50	0.01	0.02	0.02	1151
19:30	9.65	12.99	58.90	0.16	0.34	0.38	0.38	0.65	0.51	2.30	0.01	0.01	0.01	1119
20:00	10.92	14.95	57.26	0.45	0.27	0.37	0.44	0.08	0.61	2.33	0.02	0.01	0.01	1119
20:30	10.12	7.92	65.03	0.14	0.32	0.38	0.42	0.05	0.33	2.71	0.01	0.01	0.02	1120
21:00	8.10	7.76	61.01	0.16	0.34	0.39	0.35	0.06	0.33	2.62	0.01	0.01	0.02	1109
21:30	8.79	5.49	72.38	0.24	0.41	0.40	0.38	0.06	0.24	3.15	0.01	0.02	0.02	1132
22:00	7.49	6.42	60.12	0.23	0.37	0.39	0.33	0.06	0.28	2.62	0.01	0.02	0.02	1094
22:30	7.90	6.13	67.28	0.18	0.37	0.29	0.34	0.07	0.26	2.90	0.01	0.02	0.01	1100
23:00	9.53	16.25	57.03	0.15	0.37	0.25	0.42	0.13	0.71	2.49	0.01	0.02	0.01	1087
23:30	9.69	13.08	62.85	0.15	0.32	0.25	0.42	0.23	0.57	2.72	0.01	0.01	0.01	1093
00:00	9.68	11.15	69.96	0.15	0.33	0.25	0.41	0.06	0.47	2.97	0.01	0.01	0.01	1108
min	2,86	0,00	1,20	0,08	0,27	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1045
max	10,92	17,49	90,34	0,47	1,47	0,76	0,45	1,76	0,71	3,62	0,02	0,05	0,03	1171
moyenne	7,88	8,11	57,29	0,20	0,58	0,32								1112
Total							14,75	22,15	15,30	107,36	0,38	1,04	0,61	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			98,62	10,58			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,86			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.
01h00 : redémarrage UVE après arrêt technique programmé