

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17,0	86,0	77,0	154,0	17,0	48,0	10,0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850,00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6,62	4,60	62,00	0,15	0,35	0,25	0,28	0,22	0,19	2,61	0,01	0,01	0,01	1107
01:00	7,69	5,95	64,98	0,15	0,34	0,24	0,33	0,10	0,26	2,79	0,01	0,01	0,01	1109
01:30	6,40	6,37	59,21	0,16	0,35	0,25	0,27	0,14	0,27	2,47	0,01	0,01	0,01	1105
02:00	7,35	12,67	52,22	0,14	0,29	0,24	0,31	2,35	0,54	2,21	0,01	0,01	0,01	1112
02:30	8,68	8,03	57,20	0,15	0,35	0,24	0,38	0,06	0,35	2,50	0,01	0,02	0,01	1105
03:00	7,61	6,27	67,09	0,15	0,37	0,26	0,33	0,06	0,27	2,94	0,01	0,02	0,01	1102
03:30	6,74	12,85	62,10	0,15	0,36	0,25	0,30	0,06	0,57	2,74	0,01	0,02	0,01	1090
04:00	8,05	12,50	58,78	0,15	0,32	0,25	0,35	0,11	0,54	2,55	0,01	0,01	0,01	1086
04:30	8,46	14,02	66,40	0,15	0,33	0,25	0,36	0,15	0,60	2,83	0,01	0,01	0,01	1119
05:00	8,00	15,00	63,64	0,15	0,32	0,25	0,34	0,15	0,63	2,69	0,01	0,01	0,01	1111
05:30	6,95	5,46	66,10	0,15	0,33	0,25	0,30	0,06	0,23	2,82	0,01	0,01	0,01	1103
06:00	5,04	1,44	72,03	0,16	0,38	0,26	0,22	0,06	0,06	3,10	0,01	0,02	0,01	1143
06:30	6,50	6,85	66,43	0,15	0,40	0,26	0,29	0,07	0,30	2,93	0,01	0,02	0,01	1125
07:00	7,86	13,10	62,41	0,15	0,26	0,25	0,34	0,06	0,57	2,69	0,01	0,01	0,01	1118
07:30	8,86	10,41	67,57	0,15	0,13	0,25	0,38	0,07	0,44	2,89	0,01	0,01	0,01	1104
08:00	8,66	15,59	57,90	0,15	0,17	0,24	0,38	0,10	0,68	2,51	0,01	0,01	0,01	1086
08:30	10,58	18,49	60,81	0,28	0,11	0,22	0,45	1,13	0,78	2,58	0,01	0,00	0,01	1111
09:00	7,35	7,92	73,56	0,15	0,24	0,19	0,31	0,06	0,34	3,12	0,01	0,01	0,01	1114
09:30	7,64	5,45	63,45	0,16	0,40	0,27	0,33	0,08	0,24	2,77	0,01	0,02	0,01	1102
10:00	15,31	24,26	56,52	0,20	0,37	0,28	0,68	0,57	1,07	2,49	0,01	0,02	0,01	1076
10:30	10,10	15,93	57,47	0,15	0,37	0,24	0,43	0,13	0,68	2,46	0,01	0,02	0,01	1108
11:00	5,78	3,16	70,60	0,13	0,37	0,28	0,25	0,08	0,13	3,00	0,01	0,02	0,01	1100
11:30	7,82	12,51	51,88	0,12	0,39	0,37	0,34	0,10	0,54	2,23	0,01	0,02	0,02	1087
12:00	5,35	3,46	66,73	0,11	0,41	0,37	0,23	0,11	0,15	2,84	0,00	0,02	0,02	1118
12:30	5,30	6,33	64,04	0,11	0,37	0,38	0,23	0,08	0,27	2,73	0,00	0,02	0,02	1099
13:00	9,27	16,23	71,03	0,12	0,35	0,38	0,39	0,07	0,68	2,97	0,00	0,01	0,02	1102
13:30	8,97	14,19	59,93	0,11	0,38	0,38	0,37	0,06	0,59	2,50	0,00	0,02	0,02	1104
14:00	7,05	5,72	70,32	0,12	0,46	0,44	0,29	0,05	0,23	2,89	0,00	0,02	0,02	1120
14:30	6,92	9,89	67,89	0,12	0,41	0,48	0,30	0,07	0,43	2,92	0,01	0,02	0,02	1122
15:00	6,06	5,34	65,85	0,11	0,41	0,51	0,26	0,09	0,23	2,78	0,00	0,02	0,02	1121
15:30	7,46	7,37	63,87	0,10	0,43	0,51	0,32	0,08	0,32	2,76	0,00	0,02	0,02	1132
16:00	9,59	12,96	66,53	0,12	0,44	0,53	0,42	0,07	0,56	2,89	0,01	0,02	0,02	1149
16:30	5,07	1,89	67,37	0,11	0,41	0,50	0,22	0,07	0,08	2,87	0,00	0,02	0,02	1148
17:00	6,82	7,63	62,06	0,12	0,38	0,52	0,30	0,08	0,33	2,72	0,01	0,02	0,02	1116
17:30	8,75	10,25	56,33	0,12	0,39	0,49	0,38	0,71	0,44	2,43	0,01	0,02	0,02	1108
18:00	8,58	9,04	38,73	0,11	0,41	0,49	0,37	0,09	0,38	1,65	0,00	0,02	0,02	1130
18:30	7,22	3,35	67,16	0,08	0,42	0,52	0,31	0,09	0,15	2,91	0,00	0,02	0,02	1134
19:00	6,77	2,91	78,31	0,10	0,45	0,57	0,29	0,10	0,13	3,37	0,00	0,02	0,02	1102
19:30	6,89	6,29	60,48	0,10	0,42	0,56	0,28	0,06	0,26	2,49	0,00	0,02	0,02	1123
20:00	6,37	5,16	48,83	0,09	0,35	0,51	0,26	0,05	0,21	1,98	0,00	0,01	0,02	1120
20:30	9,56	10,03	65,40	0,12	0,35	0,51	0,39	0,05	0,40	2,64	0,00	0,01	0,02	1116
21:00	8,59	7,17	72,59	0,15	0,35	0,50	0,34	0,06	0,29	2,91	0,01	0,01	0,02	1135
21:30	7,88	4,07	60,40	0,24	0,33	0,41	0,34	0,06	0,17	2,59	0,01	0,01	0,02	1120
22:00	6,79	4,05	63,43	0,24	0,29	0,40	0,29	0,06	0,17	2,71	0,01	0,01	0,02	1114
22:30	10,13	10,81	66,59	0,23	0,29	0,39	0,44	0,07	0,47	2,90	0,01	0,01	0,02	1125
23:00	9,00	7,25	67,69	0,23	0,26	0,39	0,40	0,07	0,32	2,97	0,01	0,01	0,02	1111
23:30	7,25	3,71	68,67	0,23	0,27	0,39	0,32	0,09	0,16	3,00	0,01	0,01	0,02	1125
00:00	7,67	7,94	63,30	0,23	0,32	0,39	0,34	0,06	0,35	2,79	0,01	0,01	0,02	1127
min	5,04	1,44	38,73	0,08	0,11	0,19	0,22	0,05	0,06	1,65	0,00	0,00	0,01	1076
max	15,31	24,26	78,31	0,28	0,46	0,57	0,68	2,35	1,07	3,37	0,01	0,02	0,02	1149
moyenne	7,78	8,79	63,41	0,15	0,35	0,36								1114
Total							15,97	22,98	18,06	130,12	0,31	0,71	0,74	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			99,31	10,08			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.