

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.39	8.33	70.57	0.23	0.30	0.38	0.37	0.06	0.36	3.09	0.01	0.01	0.02	1122
01:00	7.13	3.57	67.77	0.23	0.31	0.39	0.31	0.06	0.16	2.95	0.01	0.01	0.02	1126
01:30	6.92	6.23	63.84	0.23	0.30	0.39	0.30	0.05	0.27	2.74	0.01	0.01	0.02	1123
02:00	7.85	8.12	65.41	0.23	0.31	0.39	0.34	0.05	0.35	2.81	0.01	0.01	0.02	1126
02:30	10.68	15.90	67.10	0.23	0.29	0.39	0.45	0.04	0.67	2.84	0.01	0.01	0.02	1113
03:00	9.20	11.58	64.86	0.23	0.28	0.38	0.39	0.03	0.49	2.76	0.01	0.01	0.02	1133
03:30	9.44	10.32	70.44	0.22	0.30	0.37	0.40	0.04	0.44	3.02	0.01	0.01	0.02	1143
04:00	5.70	2.65	67.69	0.23	0.34	0.39	0.25	0.06	0.11	2.92	0.01	0.01	0.02	1129
04:30	8.26	11.82	67.10	0.23	0.31	0.38	0.36	0.04	0.51	2.92	0.01	0.01	0.02	1120
05:00	8.76	10.94	63.41	0.22	0.30	0.37	0.38	0.05	0.48	2.76	0.01	0.01	0.02	1161
05:30	7.39	11.29	59.91	0.22	0.32	0.37	0.32	0.19	0.49	2.60	0.01	0.01	0.02	1147
06:00	7.70	8.32	68.94	0.19	0.33	0.33	0.33	0.04	0.35	2.92	0.01	0.01	0.01	1130
06:30	6.24	4.57	67.73	0.15	0.31	0.25	0.27	0.06	0.19	2.89	0.01	0.01	0.01	1143
07:00	6.43	4.16	67.64	0.13	0.35	0.27	0.27	0.06	0.18	2.88	0.01	0.01	0.01	1139
07:30	7.51	9.56	65.97	0.09	0.50	0.26	0.32	0.07	0.41	2.82	0.00	0.02	0.01	1134
08:00	7.95	7.40	65.57	0.10	0.40	0.25	0.34	0.06	0.32	2.80	0.00	0.02	0.01	1129
08:30	10.41	14.01	63.77	0.10	0.43	0.31	0.45	0.13	0.61	2.77	0.00	0.02	0.01	1109
09:00	8.18	11.68	65.50	0.11	0.39	0.35	0.35	0.07	0.49	2.78	0.00	0.02	0.01	1112
09:30	10.00	11.44	58.60	0.14	0.29	0.24	0.43	0.06	0.49	2.53	0.01	0.01	0.01	1120
10:00	6.83	5.04	67.76	0.13	0.35	0.36	0.28	0.06	0.21	2.81	0.01	0.01	0.01	1119
10:30	4.75	1.44	57.16	0.23	0.32	0.39	0.20	1.11	0.06	2.47	0.01	0.01	0.02	1130
11:00	10.88	25.26	59.80	0.23	0.33	0.38	0.48	0.06	1.12	2.64	0.01	0.01	0.02	1144
11:30	10.23	10.71	60.67	0.23	0.39	0.39	0.45	0.08	0.47	2.69	0.01	0.02	0.02	1117
12:00	4.63	1.49	68.00	0.24	0.35	0.40	0.20	0.07	0.06	2.89	0.01	0.01	0.02	1116
12:30	4.59	2.80	64.47	0.23	0.34	0.39	0.20	0.07	0.12	2.79	0.01	0.01	0.02	1119
13:00	5.24	5.69	69.97	0.23	0.38	0.39	0.23	0.07	0.25	3.04	0.01	0.02	0.02	1142
13:30	7.01	6.56	66.48	0.23	0.38	0.39	0.30	0.08	0.28	2.88	0.01	0.02	0.02	1143
14:00	7.00	3.75	66.32	0.24	0.41	0.40	0.30	0.06	0.16	2.86	0.01	0.02	0.02	1148
14:30	6.58	9.30	63.42	0.23	0.36	0.39	0.29	0.07	0.41	2.79	0.01	0.02	0.02	1135
15:00	13.82	12.30	55.60	0.23	0.35	0.38	0.62	0.08	0.55	2.49	0.01	0.02	0.02	1114
15:30	4.45	1.26	60.62	0.23	0.37	0.38	0.20	0.10	0.06	2.69	0.01	0.02	0.02	1119
16:00	6.65	8.91	64.57	0.23	0.32	0.38	0.28	0.05	0.38	2.75	0.01	0.01	0.02	1120
16:30	8.23	4.71	72.98	0.23	0.38	0.38	0.35	0.05	0.20	3.13	0.01	0.02	0.02	1147
17:00	6.50	3.60	67.34	0.24	0.38	0.40	0.27	0.06	0.15	2.81	0.01	0.02	0.02	1152
17:30	7.51	8.03	63.74	0.23	0.40	0.39	0.33	0.07	0.35	2.78	0.01	0.02	0.02	1125
18:00	9.17	9.74	66.06	0.19	0.35	0.31	0.40	0.07	0.42	2.88	0.01	0.02	0.01	1118
18:30	7.41	3.70	71.71	0.20	0.36	0.33	0.32	0.08	0.16	3.08	0.01	0.02	0.01	1131
19:00	7.30	7.11	62.71	0.25	0.38	0.39	0.32	0.10	0.31	2.74	0.01	0.02	0.02	1109
19:30	7.56	8.54	69.23	0.27	0.29	0.38	0.33	0.07	0.37	3.00	0.01	0.01	0.02	1113
20:00	7.91	9.32	66.96	0.27	0.34	0.39	0.35	0.07	0.41	2.93	0.01	0.02	0.02	1132
20:30	7.85	8.29	62.07	0.28	0.32	0.38	0.34	0.07	0.35	2.65	0.01	0.01	0.02	1129
21:00	8.63	10.54	67.97	0.25	0.28	0.31	0.37	0.06	0.45	2.88	0.01	0.01	0.01	1123
21:30	8.54	7.66	67.07	0.15	0.36	0.25	0.38	0.09	0.34	2.95	0.01	0.02	0.01	1131
22:00	7.88	5.04	68.54	0.15	0.38	0.25	0.34	0.08	0.22	2.98	0.01	0.02	0.01	1119
22:30	8.84	11.00	63.91	0.14	0.36	0.24	0.40	0.07	0.50	2.89	0.01	0.02	0.01	1122
23:00	7.65	5.14	69.71	0.15	0.36	0.25	0.34	0.06	0.23	3.06	0.01	0.02	0.01	1125
23:30	7.34	4.72	68.46	0.15	0.36	0.25	0.33	0.08	0.21	3.03	0.01	0.02	0.01	1119
00:00	7.37	5.14	63.85	0.15	0.38	0.25	0.33	0.09	0.23	2.84	0.01	0.02	0.01	1133
min	4,45	1,26	55,60	0,09	0,28	0,24	0,20	0,03	0,06	2,47	0,00	0,01	0,01	1109
max	13,82	25,26	72,98	0,28	0,50	0,40	0,62	1,11	1,12	3,13	0,01	0,02	0,02	1161
moyenne	7,76	7,89	65,60	0,20	0,35	0,35								1127
Total							16,13	13,83	16,41	136,18	0,42	0,72	0,72	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	6,62			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.