

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17,0	86,0	77,0	154,0	17,0	48,0	10,0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850,00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,73	4,10	66,25	0,23	0,30	0,39	0,39	0,06	0,18	2,94	0,01	0,01	0,02	1149
01:00	7,03	6,10	63,68	0,23	0,30	0,38	0,31	0,10	0,27	2,85	0,01	0,01	0,02	1119
01:30	7,22	7,73	66,81	0,21	0,29	0,37	0,33	0,08	0,35	3,03	0,01	0,01	0,02	1139
02:00	7,28	8,13	59,24	0,23	0,27	0,39	0,33	0,10	0,36	2,66	0,01	0,01	0,02	1122
02:30	8,68	10,42	61,87	0,22	0,28	0,38	0,38	0,83	0,46	2,73	0,01	0,01	0,02	1125
03:00	7,81	10,06	61,72	0,28	0,34	0,34	0,33	0,06	0,42	2,57	0,01	0,01	0,01	1124
03:30	8,65	11,97	63,98	0,42	0,34	0,25	0,37	0,55	0,51	2,73	0,02	0,01	0,01	1140
04:00	7,49	7,11	61,65	0,33	0,36	0,29	0,31	0,09	0,30	2,59	0,01	0,02	0,01	1129
04:30	7,35	6,93	68,22	0,31	0,33	0,38	0,31	0,06	0,29	2,90	0,01	0,01	0,02	1125
05:00	7,14	5,46	63,76	0,31	0,40	0,39	0,30	0,05	0,23	2,69	0,01	0,02	0,02	1115
05:30	7,22	7,07	61,55	0,30	0,39	0,38	0,31	0,06	0,30	2,60	0,01	0,02	0,02	1126
06:00	7,27	6,03	67,28	0,31	0,33	0,38	0,30	0,06	0,25	2,80	0,01	0,01	0,02	1131
06:30	7,55	6,95	67,14	0,34	0,33	0,38	0,32	0,05	0,29	2,80	0,01	0,01	0,02	1126
07:00	7,92	9,35	63,45	0,54	0,33	0,29	0,34	0,11	0,40	2,73	0,02	0,01	0,01	1122
07:30	7,48	9,09	52,46	0,68	0,35	0,23	0,32	0,09	0,38	2,22	0,03	0,01	0,01	1135
08:00	7,16	5,69	67,89	0,82	0,32	0,23	0,30	0,04	0,24	2,86	0,03	0,01	0,01	1127
08:30	7,60	7,76	60,60	0,76	0,33	0,24	0,32	0,05	0,33	2,55	0,03	0,01	0,01	1122
09:00	8,29	9,05	64,76	0,47	0,34	0,24	0,36	0,07	0,39	2,80	0,02	0,01	0,01	1119
09:30	8,09	4,03	71,72	0,16	0,40	0,28	0,36	0,09	0,18	3,19	0,01	0,02	0,01	1124
10:00	5,01	2,35	62,48	0,17	0,41	0,29	0,22	0,06	0,10	2,77	0,01	0,02	0,01	1105
10:30	7,84	7,25	64,03	0,23	0,41	0,39	0,35	0,06	0,32	2,85	0,01	0,02	0,02	1121
11:00	9,85	19,49	48,40	0,22	0,34	0,38	0,43	0,20	0,86	2,14	0,01	0,02	0,02	1087
11:30	9,61	17,23	66,67	0,22	0,37	0,38	0,41	0,05	0,74	2,86	0,01	0,02	0,02	1136
12:00	6,58	7,48	59,31	0,23	0,36	0,38	0,28	0,04	0,31	2,49	0,01	0,01	0,02	1124
12:30	4,79	1,02	67,80	0,23	0,39	0,39	0,21	0,06	0,04	2,94	0,01	0,02	0,02	1137
13:00	7,51	20,27	62,09	0,24	0,41	0,40	0,34	0,08	0,91	2,79	0,01	0,02	0,02	1097
13:30	9,46	28,13	30,97	0,30	0,22	0,44	0,39	0,07	1,17	1,29	0,01	0,01	0,02	1099
14:00	5,72	4,24	57,72	0,27	0,26	0,49	0,24	0,06	0,17	2,37	0,01	0,01	0,02	1124
14:30	5,09	4,70	61,52	0,29	0,26	0,49	0,21	0,10	0,20	2,57	0,01	0,01	0,02	1131
15:00	9,44	18,07	59,56	0,27	0,15	0,48	0,40	0,19	0,77	2,54	0,01	0,01	0,02	1105
15:30	11,51	21,50	62,35	0,28	0,18	0,48	0,48	0,31	0,90	2,60	0,01	0,01	0,02	1116
16:00	7,17	15,79	63,04	0,27	0,18	0,49	0,30	0,46	0,67	2,66	0,01	0,01	0,02	1095
16:30	8,45	25,03	57,57	0,26	0,18	0,48	0,35	0,18	1,04	2,38	0,01	0,01	0,02	1110
17:00	8,99	28,95	65,30	0,27	0,20	0,48	0,37	0,18	1,20	2,71	0,01	0,01	0,02	1099
17:30	7,00	20,88	63,37	0,27	0,22	0,49	0,28	0,08	0,85	2,58	0,01	0,01	0,02	1116
18:00	5,82	15,43	66,21	0,25	0,20	0,48	0,25	0,05	0,66	2,81	0,01	0,01	0,02	1121
18:30	5,98	17,45	59,08	0,27	0,15	0,49	0,25	0,13	0,72	2,45	0,01	0,01	0,02	1113
19:00	6,54	14,97	69,96	0,26	0,23	0,49	0,28	0,09	0,63	2,96	0,01	0,01	0,02	1122
19:30	8,50	23,30	60,32	0,27	0,18	0,49	0,36	0,07	0,99	2,56	0,01	0,01	0,02	1097
20:00	8,40	21,93	52,40	0,27	0,20	0,49	0,34	0,04	0,90	2,14	0,01	0,01	0,02	1124
20:30	8,93	43,91	49,99	0,38	0,15	0,47	0,38	1,00	1,85	2,11	0,02	0,01	0,02	1133
21:00	7,50	40,34	45,22	0,29	0,19	0,44	0,31	0,19	1,67	1,88	0,01	0,01	0,02	1115
21:30	6,69	16,85	56,96	0,22	0,37	0,36	0,28	0,04	0,70	2,36	0,01	0,02	0,02	1148
22:00	6,21	10,55	68,49	0,22	0,41	0,37	0,26	0,04	0,44	2,85	0,01	0,02	0,02	1159
22:30	7,70	16,68	56,25	0,22	0,43	0,37	0,33	0,05	0,72	2,43	0,01	0,02	0,02	1151
23:00	9,03	15,27	61,52	0,22	0,41	0,37	0,39	0,09	0,66	2,66	0,01	0,02	0,02	1135
23:30	7,99	10,87	70,54	0,22	0,41	0,37	0,35	0,09	0,47	3,08	0,01	0,02	0,02	1149
00:00	6,95	9,62	64,21	0,22	0,42	0,37	0,30	0,05	0,42	2,80	0,01	0,02	0,02	1146
min	4,79	1,02	30,97	0,16	0,15	0,23	0,21	0,04	0,04	1,29	0,01	0,01	0,01	1087
max	11,51	43,91	71,72	0,82	0,43	0,49	0,48	1,00	1,85	3,19	0,03	0,02	0,02	1159
moyenne	7,63	13,39	61,40	0,30	0,30	0,39								1124
Total							15,64	21,56	27,25	125,90	0,62	0,63	0,80	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	10,50			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.