

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Pouss ières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17,0	86,0	77,0	154,0	17,0	48,0	10,0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850,00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,81	6,27	65,71	0,31	0,37	0,38	0,24	0,04	0,26	2,76	0,01	0,02	0,02	1143
01:00	7,39	8,95	64,06	0,30	0,38	0,38	0,31	0,05	0,37	2,65	0,01	0,02	0,02	1131
01:30	7,46	8,53	66,00	0,32	0,38	0,38	0,31	0,05	0,35	2,72	0,01	0,02	0,02	1134
02:00	8,59	11,44	67,15	0,31	0,36	0,38	0,36	0,04	0,48	2,79	0,01	0,02	0,02	1149
02:30	8,19	8,29	63,79	0,33	0,33	0,39	0,33	0,04	0,33	2,57	0,01	0,01	0,02	1113
03:00	10,12	15,82	63,08	0,30	0,31	0,37	0,41	0,04	0,65	2,57	0,01	0,01	0,02	1125
03:30	10,59	12,72	60,37	0,29	0,34	0,37	0,43	0,04	0,51	2,43	0,01	0,01	0,01	1122
04:00	6,61	4,32	67,92	0,28	0,30	0,37	0,26	0,04	0,17	2,67	0,01	0,01	0,01	1138
04:30	5,32	3,92	67,70	0,26	0,37	0,36	0,22	0,03	0,16	2,80	0,01	0,02	0,02	1151
05:00	7,77	10,07	66,63	0,28	0,37	0,36	0,32	0,03	0,42	2,76	0,01	0,02	0,02	1138
05:30	7,28	6,54	66,81	0,28	0,36	0,25	0,31	0,04	0,27	2,81	0,01	0,01	0,01	1135
06:00	6,66	5,76	66,87	0,29	0,37	0,24	0,28	0,05	0,24	2,81	0,01	0,02	0,01	1145
06:30	8,22	10,52	66,71	0,29	0,30	0,23	0,36	0,06	0,46	2,93	0,01	0,01	0,01	1147
07:00	7,65	9,16	65,27	0,29	0,35	0,23	0,33	0,06	0,40	2,85	0,01	0,02	0,01	1126
07:30	8,69	12,31	68,07	0,29	0,33	0,23	0,37	0,06	0,53	2,92	0,01	0,01	0,01	1132
08:00	9,16	14,90	64,81	0,29	0,32	0,23	0,39	0,06	0,64	2,79	0,01	0,01	0,01	1113
08:30	7,73	9,66	66,08	0,30	0,32	0,23	0,33	0,06	0,41	2,78	0,01	0,01	0,01	1122
09:00	7,01	10,78	65,27	0,27	0,35	0,23	0,30	0,06	0,46	2,80	0,01	0,02	0,01	1122
09:30	6,92	6,12	70,53	0,15	0,38	0,25	0,31	0,07	0,27	3,11	0,01	0,02	0,01	1145
10:00	7,79	9,74	63,08	0,15	0,36	0,25	0,34	0,10	0,43	2,79	0,01	0,02	0,01	1141
10:30	7,04	6,16	68,37	0,17	0,40	0,27	0,32	0,06	0,28	3,07	0,01	0,02	0,01	1141
11:00	8,68	12,54	66,20	0,18	0,35	0,32	0,39	0,06	0,56	2,98	0,01	0,02	0,01	1134
11:30	9,16	15,09	67,27	0,23	0,36	0,39	0,39	0,06	0,65	2,90	0,01	0,02	0,02	1114
12:00	9,90	20,50	61,17	0,23	0,34	0,38	0,42	0,11	0,87	2,60	0,01	0,01	0,02	1111
12:30	9,25	15,69	69,00	0,23	0,33	0,38	0,38	0,04	0,65	2,86	0,01	0,01	0,02	1124
13:00	6,43	7,66	65,21	0,22	0,33	0,36	0,27	0,03	0,33	2,77	0,01	0,01	0,02	1144
13:30	7,59	14,92	64,29	0,22	0,36	0,36	0,32	0,02	0,63	2,73	0,01	0,02	0,02	1146
14:00	7,59	9,97	71,54	0,23	0,39	0,38	0,32	0,04	0,42	3,02	0,01	0,02	0,02	1149
14:30	6,13	8,06	64,41	0,23	0,38	0,38	0,26	0,07	0,34	2,75	0,01	0,02	0,02	1130
15:00	7,96	14,13	64,94	0,23	0,38	0,37	0,35	0,04	0,61	2,81	0,01	0,02	0,02	1129
15:30	9,40	15,12	63,58	0,26	0,33	0,43	0,40	0,04	0,65	2,72	0,01	0,01	0,02	1125
16:00	8,77	15,38	67,02	0,29	0,36	0,47	0,39	0,06	0,68	2,96	0,01	0,02	0,02	1118
16:30	6,85	5,58	70,57	0,29	0,34	0,49	0,30	0,05	0,24	3,06	0,01	0,01	0,02	1130
17:00	6,23	4,33	69,31	0,29	0,38	0,48	0,27	0,05	0,19	3,05	0,01	0,02	0,02	1140
17:30	7,93	10,85	64,22	0,29	0,37	0,49	0,35	0,07	0,48	2,84	0,01	0,02	0,02	1131
18:00	9,40	11,94	63,75	0,30	0,34	0,49	0,42	0,05	0,53	2,83	0,01	0,02	0,02	1102
18:30	7,12	4,39	71,09	0,30	0,39	0,50	0,31	0,05	0,19	3,09	0,01	0,02	0,02	1128
19:00	6,52	5,33	65,08	0,28	0,37	0,49	0,29	0,07	0,23	2,86	0,01	0,02	0,02	1143
19:30	7,28	11,03	64,19	0,25	0,40	0,48	0,32	0,05	0,49	2,83	0,01	0,02	0,02	1141
20:00	8,66	12,23	68,02	0,26	0,38	0,50	0,37	0,05	0,52	2,90	0,01	0,02	0,02	1114
20:30	8,11	9,73	67,28	0,28	0,32	0,50	0,34	0,07	0,41	2,82	0,01	0,01	0,02	1127
21:00	8,02	10,18	63,08	0,25	0,37	0,47	0,34	0,05	0,43	2,68	0,01	0,02	0,02	1112
21:30	8,32	11,05	64,34	0,23	0,40	0,38	0,36	0,05	0,48	2,80	0,01	0,02	0,02	1121
22:00	7,82	6,83	64,43	0,23	0,43	0,38	0,34	0,05	0,29	2,77	0,01	0,02	0,02	1124
22:30	7,54	10,00	68,31	0,22	0,39	0,37	0,33	0,04	0,44	2,98	0,01	0,02	0,02	1125
23:00	9,69	16,00	64,31	0,23	0,41	0,38	0,42	0,08	0,70	2,80	0,01	0,02	0,02	1105
23:30	9,58	17,70	66,54	0,23	0,38	0,37	0,41	0,04	0,76	2,84	0,01	0,02	0,02	1113
00:00	8,52	13,75	63,78	0,22	0,38	0,36	0,37	0,11	0,59	2,75	0,01	0,02	0,02	1127
min	5,32	3,92	60,37	0,15	0,30	0,23	0,22	0,02	0,16	2,43	0,01	0,01	0,01	1102
max	10,59	20,50	71,54	0,33	0,43	0,50	0,43	0,11	0,87	3,11	0,01	0,02	0,02	1151
moyenne	7,93	10,46	65,98	0,26	0,36	0,37								1130
Total							16,26	8,00	21,46	135,40	0,53	0,74	0,76	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	3,88			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel					100,00		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.