

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4,16	41,04	61,65	0,29	0,33	0,36	0,17	0,05	1,70	2,56	0,01	0,01	0,01	1120
01:00	4,26	39,53	65,01	0,29	0,34	0,36	0,18	0,05	1,66	2,73	0,01	0,01	0,02	1140
01:30	4,24	38,80	64,44	0,30	0,34	0,36	0,18	0,15	1,61	2,67	0,01	0,01	0,02	1114
02:00	4,13	36,14	69,16	0,30	0,38	0,36	0,17	0,13	1,51	2,89	0,01	0,02	0,02	1136
02:30	3,98	28,70	63,41	0,30	0,33	0,36	0,17	0,12	1,20	2,66	0,01	0,01	0,02	1122
03:00	4,16	25,49	62,97	0,27	0,33	0,37	0,17	0,04	1,06	2,62	0,01	0,01	0,02	1123
03:30	4,72	39,83	63,86	0,26	0,34	0,36	0,20	0,09	1,72	2,75	0,01	0,01	0,02	1129
04:00	3,75	29,57	65,01	0,26	0,34	0,36	0,16	0,05	1,26	2,78	0,01	0,01	0,02	1116
04:30	3,88	21,37	66,59	0,33	0,34	0,37	0,16	0,07	0,91	2,83	0,01	0,01	0,02	1112
05:00	4,97	31,42	66,89	0,29	0,35	0,37	0,21	0,06	1,34	2,84	0,01	0,01	0,02	1140
05:30	6,01	30,22	63,47	0,29	0,33	0,27	0,25	0,07	1,27	2,67	0,01	0,01	0,01	1107
06:00	5,47	27,60	67,12	0,30	0,34	0,24	0,23	0,06	1,18	2,86	0,01	0,01	0,01	1148
06:30	6,44	44,20	60,33	0,32	0,32	0,23	0,27	0,06	1,86	2,54	0,01	0,01	0,01	1129
07:00	6,12	36,26	65,98	0,30	0,28	0,22	0,26	0,14	1,51	2,75	0,01	0,01	0,01	1118
07:30	7,00	29,51	59,29	0,31	0,33	0,22	0,29	0,05	1,22	2,46	0,01	0,01	0,01	1130
08:00	8,11	32,91	66,68	0,31	0,33	0,22	0,34	0,25	1,37	2,78	0,01	0,01	0,01	1150
08:30	7,89	56,98	58,70	0,32	0,31	0,22	0,33	0,16	2,39	2,46	0,01	0,01	0,01	1116
09:00	3,98	20,29	65,47	0,25	0,30	0,22	0,17	0,04	0,85	2,75	0,01	0,01	0,01	1132
09:30	4,22	38,96	62,49	0,14	0,26	0,23	0,18	0,13	1,67	2,68	0,01	0,01	0,01	1124
10:00	3,33	18,73	70,93	0,18	0,30	0,23	0,14	0,04	0,81	3,06	0,01	0,01	0,01	1139
10:30	3,06	22,71	62,73	0,28	0,31	0,24	0,13	0,04	0,95	2,63	0,01	0,01	0,01	1143
11:00	4,11	36,03	64,23	0,31	0,35	0,28	0,17	0,29	1,52	2,71	0,01	0,01	0,01	1135
11:30	4,98	30,42	69,27	0,27	0,31	0,36	0,21	0,05	1,30	2,96	0,01	0,01	0,02	1139
12:00	5,78	35,19	65,33	0,28	0,33	0,37	0,24	0,03	1,48	2,75	0,01	0,01	0,02	1131
12:30	5,18	47,63	62,48	0,28	0,34	0,37	0,22	0,13	2,01	2,63	0,01	0,01	0,02	1122
13:00	4,09	29,79	65,46	0,25	0,34	0,36	0,18	0,04	1,28	2,82	0,01	0,01	0,02	1121
13:30	5,00	24,01	65,21	0,25	0,34	0,37	0,21	0,09	1,01	2,75	0,01	0,01	0,02	1129
14:00	7,06	21,84	67,65	0,27	0,34	0,38	0,29	0,04	0,91	2,81	0,01	0,01	0,02	1156
14:30	7,88	29,10	62,97	0,24	0,36	0,36	0,34	0,08	1,25	2,70	0,01	0,02	0,02	1183
15:00	9,19	39,72	62,80	0,24	0,30	0,36	0,40	0,13	1,71	2,70	0,01	0,01	0,02	1124
15:30	8,80	32,04	72,62	0,24	0,36	0,36	0,37	0,05	1,36	3,09	0,01	0,02	0,02	1129
16:00	9,71	26,31	65,15	0,23	0,34	0,37	0,41	0,03	1,12	2,78	0,01	0,01	0,02	1136
16:30	9,20	24,44	66,63	0,24	0,37	0,40	0,39	0,06	1,05	2,86	0,01	0,02	0,02	1145
17:00	9,54	27,78	64,24	0,24	0,34	0,44	0,41	0,05	1,19	2,76	0,01	0,01	0,02	1116
17:30	9,55	30,20	67,63	0,23	0,33	0,47	0,41	0,04	1,29	2,89	0,01	0,01	0,02	1135
18:00	8,71	32,20	64,22	0,23	0,32	0,48	0,37	0,06	1,36	2,71	0,01	0,01	0,02	1130
18:30	8,00	34,97	61,69	0,24	0,38	0,47	0,34	0,12	1,49	2,63	0,01	0,02	0,02	1127
19:00	8,12	30,95	74,69	0,23	0,34	0,48	0,34	0,03	1,29	3,11	0,01	0,01	0,02	1152
19:30	9,25	30,91	62,99	0,22	0,38	0,43	0,41	0,06	1,37	2,79	0,01	0,02	0,02	1152
20:00	9,33	29,77	56,46	0,23	0,34	0,38	0,40	0,07	1,28	2,42	0,01	0,01	0,02	1099
20:30	9,14	27,15	66,08	0,23	0,35	0,37	0,38	0,04	1,12	2,73	0,01	0,01	0,02	1117
21:00	8,98	21,69	69,57	0,22	0,41	0,36	0,38	0,06	0,92	2,96	0,01	0,02	0,02	1152
21:30	9,42	23,74	64,66	0,22	0,41	0,37	0,42	0,04	1,06	2,90	0,01	0,02	0,02	1158
22:00	8,57	14,81	71,31	0,22	0,45	0,38	0,38	0,04	0,65	3,15	0,01	0,02	0,02	1145
22:30	9,08	17,81	63,92	0,23	0,42	0,38	0,40	0,07	0,78	2,81	0,01	0,02	0,02	1129
23:00	10,84	30,73	67,05	0,22	0,40	0,37	0,48	0,05	1,35	2,94	0,01	0,02	0,02	1120
23:30	10,29	28,81	62,94	0,22	0,40	0,36	0,45	0,07	1,25	2,74	0,01	0,02	0,02	1137
00:00	7,57	15,20	72,85	0,20	0,39	0,33	0,33	0,26	0,66	3,17	0,01	0,02	0,01	1161
min	3,06	14,81	56,46	0,14	0,26	0,22	0,13	0,03	0,65	2,42	0,01	0,01	0,01	1099
max	10,84	56,98	74,69	0,33	0,45	0,48	0,48	0,29	2,39	3,17	0,01	0,02	0,02	1183
moyenne	6,69	30,49	65,26	0,26	0,34	0,35								1131
Total							13,70	11,01	62,14	133,25	0,52	0,70	0,71	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			100,00	5,39			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.