

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17,0	86,0	77,0	154,0	17,0	48,0	10,0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850,00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7,84	10,78	65,05	0,21	0,43	0,35	0,35	0,05	0,48	2,88	0,01	0,02	0,02	1121
01:00	6,89	8,43	65,51	0,16	0,40	0,28	0,30	0,04	0,36	2,83	0,01	0,02	0,01	1134
01:30	8,50	16,97	63,81	0,17	0,38	0,27	0,38	0,07	0,76	2,84	0,01	0,02	0,01	1113
02:00	7,46	10,97	69,52	0,16	0,40	0,27	0,33	0,04	0,48	3,06	0,01	0,02	0,01	1112
02:30	7,09	8,26	66,17	0,16	0,41	0,27	0,31	0,31	0,36	2,92	0,01	0,02	0,01	1134
03:00	8,03	12,10	65,67	0,16	0,40	0,28	0,36	0,10	0,54	2,92	0,01	0,02	0,01	1122
03:30	8,30	14,73	62,60	0,25	0,41	0,24	0,35	0,04	0,62	2,62	0,01	0,02	0,01	1121
04:00	8,82	15,86	63,24	0,26	0,40	0,23	0,37	0,04	0,66	2,63	0,01	0,02	0,01	1117
04:30	6,74	7,91	68,33	0,26	0,38	0,23	0,28	0,03	0,33	2,82	0,01	0,02	0,01	1138
05:00	8,22	11,17	66,60	0,25	0,35	0,30	0,35	0,04	0,47	2,81	0,01	0,01	0,01	1133
05:30	6,76	8,75	64,90	0,25	0,38	0,33	0,29	0,05	0,37	2,76	0,01	0,02	0,01	1127
06:00	8,20	9,54	69,28	0,26	0,40	0,36	0,35	0,05	0,40	2,92	0,01	0,02	0,02	1146
06:30	9,64	16,79	57,47	0,26	0,35	0,36	0,41	0,05	0,72	2,47	0,01	0,02	0,02	1128
07:00	7,01	9,23	63,18	0,26	0,39	0,32	0,30	0,04	0,39	2,69	0,01	0,02	0,01	1118
07:30	6,63	8,60	69,69	0,26	0,43	0,26	0,28	0,05	0,37	2,97	0,01	0,02	0,01	1133
08:00	7,84	10,66	63,58	0,27	0,40	0,23	0,34	0,03	0,46	2,75	0,01	0,02	0,01	1141
08:30	7,74	10,25	68,42	0,26	0,41	0,23	0,34	0,05	0,45	2,98	0,01	0,02	0,01	1136
09:00	6,74	7,43	68,29	0,24	0,41	0,25	0,29	0,85	0,32	2,91	0,01	0,02	0,01	1126
09:30	6,94	4,06	76,45	0,16	0,51	0,27	0,30	0,07	0,17	3,28	0,01	0,02	0,01	1105
10:00	10,20	14,28	60,66	0,19	0,52	0,25	0,45	0,03	0,63	2,67	0,01	0,02	0,01	1106
10:30	10,62	10,25	49,16	0,29	0,51	0,23	0,44	0,04	0,42	2,02	0,01	0,02	0,01	1124
11:00	6,42	4,71	66,47	0,28	0,49	0,23	0,27	0,04	0,20	2,81	0,01	0,02	0,01	1137
11:30	5,86	4,49	64,54	0,26	0,52	0,23	0,25	0,06	0,19	2,76	0,01	0,02	0,01	1157
12:00	6,81	5,15	64,90	0,25	0,52	0,23	0,30	0,07	0,22	2,83	0,01	0,02	0,01	1153
12:30	8,06	7,61	69,98	0,26	0,52	0,23	0,35	0,07	0,33	3,06	0,01	0,02	0,01	1150
13:00	7,27	6,41	63,62	0,27	0,52	0,24	0,31	0,05	0,27	2,68	0,01	0,02	0,01	1134
13:30	7,66	4,73	68,72	0,26	0,52	0,25	0,32	0,07	0,20	2,90	0,01	0,02	0,01	1135
14:00	6,51	4,57	65,07	0,27	0,61	0,36	0,28	0,06	0,19	2,77	0,01	0,03	0,02	1138
14:30	9,49	15,16	66,18	0,25	0,56	0,38	0,43	0,07	0,68	2,97	0,01	0,03	0,02	1140
15:00	8,55	13,10	67,80	0,24	0,49	0,37	0,38	0,06	0,58	3,00	0,01	0,02	0,02	1127
15:30	9,00	17,32	58,41	0,25	0,51	0,32	0,38	0,04	0,74	2,49	0,01	0,02	0,01	1122
16:00	7,10	12,84	67,29	0,26	0,46	0,31	0,30	0,03	0,54	2,82	0,01	0,02	0,01	1114
16:30	7,06	12,44	63,96	0,24	0,50	0,36	0,30	0,03	0,52	2,70	0,01	0,02	0,02	1135
17:00	7,81	12,39	63,86	0,23	0,49	0,37	0,33	0,04	0,52	2,69	0,01	0,02	0,02	1141
17:30	6,98	12,37	61,77	0,23	0,49	0,37	0,30	0,04	0,53	2,64	0,01	0,02	0,02	1127
18:00	6,64	10,00	68,38	0,23	0,56	0,37	0,29	0,05	0,43	2,95	0,01	0,02	0,02	1128
18:30	7,97	12,94	56,88	0,29	0,50	0,36	0,34	0,11	0,56	2,44	0,01	0,02	0,02	1125
19:00	9,31	12,30	58,42	0,24	0,51	0,36	0,39	0,25	0,52	2,45	0,01	0,02	0,02	1113
19:30	8,07	6,50	63,24	0,24	0,44	0,36	0,33	0,03	0,26	2,57	0,01	0,02	0,01	1140
20:00	6,96	6,68	60,72	0,23	0,52	0,36	0,29	0,12	0,28	2,54	0,01	0,02	0,02	1135
20:30	7,21	9,61	65,78	0,24	0,49	0,36	0,31	0,05	0,42	2,85	0,01	0,02	0,02	1133
21:00	7,39	7,76	68,24	0,22	0,49	0,35	0,32	0,06	0,34	3,00	0,01	0,02	0,02	1127
21:30	7,82	8,27	64,92	0,22	0,44	0,37	0,35	0,05	0,37	2,90	0,01	0,02	0,02	1127
22:00	6,34	6,93	66,98	0,26	0,29	0,38	0,26	0,06	0,28	2,75	0,01	0,01	0,02	1144
22:30	8,28	15,95	68,87	0,26	0,28	0,38	0,35	0,07	0,68	2,94	0,01	0,01	0,02	1126
23:00	6,98	12,54	63,78	0,24	0,28	0,38	0,30	0,06	0,54	2,76	0,01	0,01	0,02	1143
23:30	7,61	10,84	63,53	0,25	0,25	0,35	0,33	0,07	0,47	2,73	0,01	0,01	0,01	1157
00:00	8,03	11,08	67,27	0,26	0,25	0,24	0,34	0,06	0,47	2,87	0,01	0,01	0,01	1125
min	5,86	4,06	49,16	0,16	0,25	0,23	0,25	0,03	0,17	2,02	0,01	0,01	0,01	1105
max	10,62	17,32	76,45	0,29	0,61	0,38	0,45	0,85	0,76	3,28	0,01	0,03	0,02	1157
moyenne	7,70	10,24	64,94	0,24	0,44	0,31								1133
Total							15,83	12,41	21,10	133,61	0,49	0,91	0,63	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	5,99			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.