

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.19	8.06	69.58	0.27	0.29	0.23	0.31	0.08	0.35	3.02	0.01	0.01	0.01	1156
01:00	7.25	9.10	62.58	0.26	0.28	0.23	0.32	0.07	0.40	2.78	0.01	0.01	0.01	1139
01:30	8.88	11.63	65.58	0.26	0.25	0.23	0.38	0.06	0.50	2.82	0.01	0.01	0.01	1123
02:00	9.93	12.29	61.31	0.27	0.26	0.23	0.42	0.09	0.52	2.58	0.01	0.01	0.01	1119
02:30	8.21	9.18	64.19	0.27	0.24	0.23	0.34	0.06	0.38	2.67	0.01	0.01	0.01	1110
03:00	7.65	8.25	62.17	0.27	0.21	0.23	0.32	0.04	0.34	2.60	0.01	0.01	0.01	1115
03:30	8.69	15.73	56.67	0.26	0.25	0.23	0.37	0.12	0.67	2.41	0.01	0.01	0.01	1104
04:00	7.33	15.80	59.86	0.27	0.18	0.23	0.31	0.06	0.66	2.50	0.01	0.01	0.01	1109
04:30	7.23	14.10	54.13	0.27	0.24	0.23	0.30	0.24	0.59	2.27	0.01	0.01	0.01	1111
05:00	6.84	10.22	65.07	0.27	0.21	0.23	0.28	0.04	0.42	2.64	0.01	0.01	0.01	1110
05:30	5.63	9.24	56.19	0.26	0.25	0.22	0.24	0.07	0.39	2.36	0.01	0.01	0.01	1120
06:00	7.33	12.18	63.25	0.27	0.17	0.19	0.30	0.05	0.50	2.59	0.01	0.01	0.01	1136
06:30	9.26	23.21	60.92	0.25	0.25	0.11	0.39	0.12	0.98	2.57	0.01	0.01	0.00	1125
07:00	8.98	17.25	60.93	0.26	0.24	0.11	0.37	0.03	0.71	2.50	0.01	0.01	0.00	1125
07:30	5.38	3.45	67.18	0.26	0.25	0.11	0.21	0.05	0.14	2.67	0.01	0.01	0.00	1142
08:00	4.94	5.13	63.72	0.28	0.21	0.11	0.20	0.06	0.20	2.52	0.01	0.01	0.00	1159
08:30	6.76	11.78	65.17	0.27	0.23	0.11	0.29	0.27	0.50	2.76	0.01	0.01	0.00	1163
09:00	11.09	18.12	66.00	0.25	0.25	0.13	0.46	0.06	0.76	2.76	0.01	0.01	0.01	1104
09:30	6.85	3.36	69.10	0.10	0.40	0.18	0.30	0.06	0.14	2.98	0.00	0.02	0.01	1144
10:00	5.91	2.34	63.30	0.15	0.37	0.25	0.26	0.07	0.10	2.81	0.01	0.02	0.01	1136
10:30	6.00	1.85	67.92	0.16	0.45	0.26	0.27	0.07	0.08	3.04	0.01	0.02	0.01	1148
11:00	7.91	5.30	67.39	0.15	0.41	0.26	0.35	0.08	0.23	2.95	0.01	0.02	0.01	1133
11:30	8.69	7.89	61.78	0.15	0.41	0.25	0.39	0.06	0.35	2.76	0.01	0.02	0.01	1128
12:00	8.09	5.04	68.61	0.18	0.43	0.31	0.36	0.07	0.22	3.02	0.01	0.02	0.01	1167
12:30	7.16	5.00	63.95	0.24	0.40	0.39	0.31	0.08	0.21	2.73	0.01	0.02	0.02	1152
13:00	8.58	7.66	65.15	0.26	0.39	0.40	0.36	0.07	0.32	2.71	0.01	0.02	0.02	1167
13:30	10.62	15.88	65.15	0.24	0.40	0.38	0.46	0.05	0.69	2.83	0.01	0.02	0.02	1124
14:00	7.48	9.58	69.11	0.27	0.39	0.39	0.32	0.06	0.41	2.98	0.01	0.02	0.02	1132
14:30	5.18	6.87	62.89	0.25	0.35	0.39	0.22	0.07	0.30	2.72	0.01	0.02	0.02	1116
15:00	8.79	15.77	57.40	0.25	0.35	0.37	0.38	0.05	0.68	2.47	0.01	0.02	0.02	1099
15:30	10.53	18.58	62.26	0.25	0.34	0.37	0.44	0.46	0.77	2.59	0.01	0.01	0.02	1130
16:00	8.19	11.22	55.06	0.35	0.32	0.35	0.35	0.05	0.47	2.33	0.01	0.01	0.01	1139
16:30	6.02	4.63	61.63	0.25	0.36	0.38	0.25	0.06	0.19	2.58	0.01	0.01	0.02	1124
17:00	8.25	8.62	58.27	0.25	0.30	0.38	0.36	0.07	0.37	2.51	0.01	0.01	0.02	1101
17:30	8.16	11.09	63.28	0.25	0.35	0.41	0.34	0.05	0.47	2.66	0.01	0.01	0.02	1130
18:00	6.84	7.10	62.57	0.25	0.35	0.47	0.29	0.06	0.30	2.62	0.01	0.01	0.02	1109
18:30	7.16	9.68	70.01	0.25	0.39	0.50	0.30	0.07	0.41	2.97	0.01	0.02	0.02	1127
19:00	8.25	10.86	62.95	0.26	0.35	0.50	0.35	0.07	0.46	2.68	0.01	0.01	0.02	1119
19:30	8.84	9.93	65.00	0.26	0.32	0.49	0.38	0.06	0.42	2.76	0.01	0.01	0.02	1107
20:00	8.26	10.79	66.90	0.26	0.34	0.49	0.35	0.05	0.46	2.87	0.01	0.01	0.02	1119
20:30	6.97	6.99	66.33	0.28	0.27	0.43	0.30	0.06	0.30	2.81	0.01	0.01	0.02	1118
21:00	7.01	7.67	65.67	0.26	0.36	0.38	0.30	0.06	0.33	2.82	0.01	0.02	0.02	1110
21:30	7.58	7.11	57.41	0.25	0.38	0.38	0.32	0.07	0.30	2.43	0.01	0.02	0.02	1106
22:00	8.19	8.77	64.32	0.26	0.39	0.37	0.34	0.05	0.36	2.66	0.01	0.02	0.02	1130
22:30	8.97	12.00	65.53	0.26	0.42	0.35	0.38	0.04	0.51	2.76	0.01	0.02	0.01	1137
23:00	7.30	9.25	56.21	0.25	0.37	0.24	0.31	0.04	0.39	2.38	0.01	0.02	0.01	1131
23:30	7.55	7.75	57.73	0.27	0.45	0.22	0.32	0.08	0.33	2.47	0.01	0.02	0.01	1121
00:00	8.12	10.17	50.07	0.26	0.32	0.22	0.34	0.03	0.42	2.07	0.01	0.01	0.01	1119
min	4,94	1,85	50,07	0,10	0,17	0,11	0,20	0,03	0,08	2,07	0,00	0,01	0,00	1099
max	11,09	23,21	70,01	0,35	0,45	0,50	0,46	0,46	0,98	3,04	0,01	0,02	0,02	1167
moyenne	7,75	9,86	62,86	0,25	0,32	0,29								1126
Total							15,78	12,15	20,02	127,99	0,50	0,65	0,60	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,97			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.