

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg								Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S	
Ligne 1															
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0		
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30									
Autre seuil						150								850,00	
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	
00:30	7.91	12.13	65.12	0.14	0.32	0.23	0.35	0.10	0.54	2.90	0.01	0.01	0.01	1111	
01:00	6.75	7.86	66.50	0.24	0.30	0.32	0.29	0.04	0.34	2.86	0.01	0.01	0.01	1123	
01:30	7.58	13.20	58.27	0.29	0.27	0.36	0.32	0.04	0.56	2.48	0.01	0.01	0.02	1107	
02:00	7.01	12.02	60.73	0.29	0.25	0.36	0.30	0.07	0.51	2.58	0.01	0.01	0.02	1109	
02:30	8.57	19.23	62.61	0.29	0.25	0.36	0.36	0.04	0.81	2.63	0.01	0.01	0.02	1118	
03:00	7.76	17.50	55.61	0.29	0.24	0.27	0.33	0.12	0.73	2.33	0.01	0.01	0.01	1125	
03:30	8.01	21.86	66.84	0.28	0.27	0.22	0.33	0.04	0.91	2.80	0.01	0.01	0.01	1141	
04:00	7.50	13.84	60.80	0.27	0.29	0.22	0.31	0.04	0.57	2.52	0.01	0.01	0.01	1138	
04:30	9.10	13.51	57.51	0.27	0.28	0.22	0.39	0.05	0.57	2.43	0.01	0.01	0.01	1109	
05:00	6.59	9.06	62.94	0.27	0.27	0.22	0.29	0.06	0.39	2.73	0.01	0.01	0.01	1121	
05:30	6.21	6.65	67.28	0.28	0.29	0.23	0.26	0.07	0.28	2.87	0.01	0.01	0.01	1111	
06:00	7.17	7.42	63.33	0.28	0.32	0.23	0.31	0.05	0.32	2.74	0.01	0.01	0.01	1120	
06:30	10.16	12.33	66.51	0.29	0.28	0.23	0.44	0.12	0.53	2.85	0.01	0.01	0.01	1104	
07:00	7.86	7.48	62.20	0.27	0.30	0.23	0.33	0.04	0.31	2.61	0.01	0.01	0.01	1116	
07:30	7.69	10.63	59.21	0.49	0.26	0.23	0.34	0.05	0.47	2.60	0.02	0.01	0.01	1117	
08:00	8.86	10.99	57.28	0.14	0.33	0.24	0.39	0.06	0.48	2.52	0.01	0.01	0.01	1112	
08:30	8.00	7.85	70.37	0.14	0.33	0.24	0.34	0.07	0.34	3.03	0.01	0.01	0.01	1109	
09:00	6.58	6.49	66.83	0.14	0.32	0.24	0.28	0.06	0.28	2.89	0.01	0.01	0.01	1121	
09:30	6.89	8.94	58.46	0.14	0.34	0.24	0.31	0.07	0.40	2.63	0.01	0.02	0.01	1102	
10:00	7.17	5.23	67.25	0.15	0.34	0.25	0.31	0.05	0.23	2.93	0.01	0.01	0.01	1122	
10:30	8.54	10.06	55.82	0.16	0.33	0.26	0.37	0.23	0.43	2.40	0.01	0.01	0.01	1113	
11:00	9.13	8.81	63.95	0.27	0.37	0.36	0.38	0.13	0.37	2.65	0.01	0.02	0.02	1119	
11:30	8.81	6.60	66.95	0.26	0.35	0.37	0.37	0.05	0.28	2.81	0.01	0.01	0.02	1126	
12:00	7.77	6.79	60.19	0.25	0.36	0.36	0.34	0.15	0.29	2.59	0.01	0.02	0.02	1111	
12:30	8.98	23.33	63.79	0.26	0.35	0.37	0.38	0.08	0.98	2.68	0.01	0.01	0.02	1103	
13:00	5.27	18.46	58.85	0.25	0.34	0.36	0.23	0.19	0.79	2.53	0.01	0.01	0.02	1098	
13:30	4.93	16.30	59.58	0.25	0.29	0.36	0.20	0.08	0.67	2.45	0.01	0.01	0.01	1108	
14:00	8.12	28.72	68.19	0.33	0.40	0.37	0.34	0.04	1.19	2.82	0.01	0.02	0.02	1156	
14:30	7.94	31.85	58.36	0.28	0.34	0.36	0.34	0.11	1.36	2.49	0.01	0.01	0.02	1124	
15:00	8.98	38.54	68.89	0.27	0.33	0.38	0.38	0.05	1.63	2.92	0.01	0.01	0.02	1127	
15:30	6.22	30.92	64.09	0.26	0.35	0.45	0.26	0.05	1.29	2.68	0.01	0.01	0.02	1129	
16:00	5.78	35.71	67.20	0.26	0.32	0.48	0.25	0.06	1.52	2.87	0.01	0.01	0.02	1130	
16:30	10.90	38.57	59.36	0.27	0.39	0.48	0.46	0.08	1.62	2.49	0.01	0.02	0.02	1119	
17:00	8.64	30.03	69.62	0.26	0.35	0.48	0.36	0.03	1.24	2.88	0.01	0.01	0.02	1121	
17:30	8.08	28.30	58.76	0.25	0.35	0.47	0.33	0.04	1.15	2.39	0.01	0.01	0.02	1126	
18:00	7.74	22.72	66.37	0.24	0.39	0.47	0.32	0.04	0.93	2.71	0.01	0.02	0.02	1143	
18:30	6.74	26.43	65.75	0.25	0.36	0.47	0.29	0.04	1.12	2.79	0.01	0.02	0.02	1148	
19:00	7.06	23.37	60.65	0.25	0.38	0.47	0.30	0.05	0.99	2.58	0.01	0.02	0.02	1131	
19:30	7.53	17.82	65.75	0.25	0.38	0.48	0.32	0.09	0.76	2.81	0.01	0.02	0.02	1127	
20:00	8.84	21.52	65.53	0.27	0.38	0.49	0.38	0.07	0.92	2.80	0.01	0.02	0.02	1115	
20:30	8.60	22.86	62.05	0.27	0.32	0.45	0.37	0.06	0.98	2.66	0.01	0.01	0.02	1114	
21:00	7.53	21.88	61.54	0.25	0.33	0.38	0.32	0.53	0.93	2.62	0.01	0.01	0.02	1124	
21:30	7.49	13.29	62.38	0.22	0.35	0.37	0.33	0.05	0.58	2.73	0.01	0.02	0.02	1119	
22:00	7.23	13.67	61.63	0.23	0.40	0.38	0.31	0.06	0.59	2.66	0.01	0.02	0.02	1121	
22:30	8.03	12.28	63.24	0.22	0.35	0.37	0.36	0.05	0.54	2.80	0.01	0.02	0.02	1118	
23:00	7.73	7.85	67.11	0.23	0.44	0.38	0.34	0.06	0.35	2.97	0.01	0.02	0.02	1156	
23:30	7.64	7.76	60.58	0.23	0.45	0.39	0.34	0.07	0.34	2.69	0.01	0.02	0.02	1130	
00:00	9.49	13.95	59.67	0.23	0.42	0.38	0.42	0.16	0.62	2.65	0.01	0.02	0.02	1111	
min	4,93	5,23	55,61	0,14	0,24	0,22	0,20	0,03	0,23	2,33	0,01	0,01	0,01	1098	
max	10,90	38,57	70,37	0,49	0,45	0,49	0,46	0,53	1,63	3,03	0,02	0,02	0,02	1156	
moyenne	7,77	16,72	62,95	0,25	0,33	0,35								1121	
Total							15,93	15,96	34,07	129,03	0,51	0,68	0,71		

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	7,73			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.