

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.42	23.60	66.91	0.23	0.46	0.38	0.32	0.05	1.02	2.89	0.01	0.02	0.02	1123
01:00	7.60	16.81	65.73	0.23	0.44	0.39	0.32	0.06	0.72	2.81	0.01	0.02	0.02	1141
01:30	9.19	23.22	53.06	0.23	0.39	0.38	0.40	0.07	1.01	2.31	0.01	0.02	0.02	1132
02:00	7.58	13.34	67.09	0.23	0.41	0.39	0.32	0.05	0.57	2.87	0.01	0.02	0.02	1125
02:30	6.42	6.70	68.16	0.24	0.46	0.40	0.28	0.09	0.29	2.93	0.01	0.02	0.02	1142
03:00	6.61	5.80	68.06	0.24	0.48	0.40	0.29	0.07	0.26	3.01	0.01	0.02	0.02	1162
03:30	7.96	10.18	63.47	0.24	0.48	0.41	0.34	0.06	0.44	2.75	0.01	0.02	0.02	1130
04:00	9.17	15.36	61.44	0.22	0.48	0.36	0.42	0.09	0.70	2.80	0.01	0.02	0.02	1121
04:30	6.81	5.99	63.71	0.20	0.49	0.33	0.31	0.10	0.27	2.89	0.01	0.02	0.01	1129
05:00	7.62	8.49	68.00	0.16	0.52	0.26	0.34	0.07	0.38	3.02	0.01	0.02	0.01	1145
05:30	7.01	6.85	66.49	0.15	0.46	0.26	0.31	0.06	0.30	2.94	0.01	0.02	0.01	1128
06:00	5.11	3.58	64.27	0.16	0.49	0.26	0.23	0.11	0.16	2.85	0.01	0.02	0.01	1150
06:30	4.78	6.19	69.73	0.15	0.48	0.26	0.21	0.08	0.27	3.06	0.01	0.02	0.01	1150
07:00	5.10	11.57	58.63	0.21	0.37	0.25	0.22	0.06	0.50	2.56	0.01	0.02	0.01	1115
07:30	5.36	8.73	66.45	0.28	0.25	0.23	0.23	0.11	0.38	2.86	0.01	0.01	0.01	1146
08:00	6.97	16.06	65.91	0.32	0.24	0.24	0.29	0.05	0.68	2.79	0.01	0.01	0.01	1120
08:30	7.33	11.60	66.56	0.30	0.26	0.33	0.31	0.06	0.49	2.83	0.01	0.01	0.01	1120
09:00	8.06	16.48	64.12	0.26	0.26	0.38	0.34	0.09	0.70	2.73	0.01	0.01	0.02	1135
09:30	9.80	17.67	64.58	0.24	0.41	0.40	0.44	0.10	0.79	2.90	0.01	0.02	0.02	1135
10:00	7.56	9.53	73.87	0.24	0.39	0.41	0.33	0.07	0.42	3.27	0.01	0.02	0.02	1130
10:30	7.24	15.97	61.37	0.23	0.46	0.40	0.33	0.09	0.72	2.78	0.01	0.02	0.02	1124
11:00	8.56	18.48	70.02	0.25	0.47	0.42	0.38	0.07	0.83	3.13	0.01	0.02	0.02	1136
11:30	7.77	15.59	62.42	0.31	0.47	0.52	0.35	0.08	0.70	2.81	0.01	0.02	0.02	1132
12:00	9.02	18.80	69.68	0.31	0.46	0.52	0.40	0.06	0.83	3.07	0.01	0.02	0.02	1123
12:30	7.24	21.29	66.94	0.31	0.46	0.52	0.32	0.07	0.93	2.93	0.01	0.02	0.02	1123
13:00	8.10	20.42	66.69	0.31	0.46	0.52	0.35	0.04	0.87	2.85	0.01	0.02	0.02	1135
13:30	8.43	16.77	71.50	0.29	0.46	0.51	0.37	0.08	0.74	3.16	0.01	0.02	0.02	1166
14:00	6.97	16.10	58.25	0.22	0.45	0.52	0.29	0.05	0.67	2.43	0.01	0.02	0.02	1138
14:30	9.95	26.03	68.10	0.19	0.45	0.49	0.43	0.07	1.13	2.96	0.01	0.02	0.02	1147
15:00	8.31	16.64	31.32	0.17	0.47	0.49	0.35	0.06	0.70	1.32	0.01	0.02	0.02	1168
15:30	8.54	22.77	52.30	0.18	0.47	0.49	0.36	0.07	0.97	2.23	0.01	0.02	0.02	1144
16:00	7.80	21.50	60.34	0.19	0.47	0.51	0.32	0.05	0.89	2.50	0.01	0.02	0.02	1143
16:30	7.40	25.19	63.36	0.20	0.48	0.55	0.30	0.05	1.01	2.54	0.01	0.02	0.02	1142
17:00	8.54	25.42	64.49	0.21	0.45	0.60	0.33	0.04	0.99	2.51	0.01	0.02	0.02	1148
17:30	6.87	20.21	66.69	0.22	0.47	0.63	0.28	0.05	0.81	2.67	0.01	0.02	0.03	1144
18:00	7.65	23.37	68.07	0.22	0.42	0.64	0.31	0.05	0.94	2.75	0.01	0.02	0.03	1147
18:30	7.91	20.29	68.54	0.22	0.44	0.65	0.32	0.06	0.82	2.77	0.01	0.02	0.03	1137
19:00	8.63	24.92	64.15	0.21	0.43	0.62	0.35	0.06	1.01	2.59	0.01	0.02	0.03	1151
19:30	8.04	20.48	71.68	0.22	0.39	0.62	0.33	0.06	0.84	2.95	0.01	0.02	0.03	1146
20:00	8.51	26.69	69.44	0.29	0.40	0.60	0.36	0.06	1.13	2.94	0.01	0.02	0.03	1133
20:30	8.35	27.33	63.86	0.33	0.44	0.53	0.35	0.11	1.15	2.69	0.01	0.02	0.02	1140
21:00	8.00	22.18	68.64	0.31	0.38	0.54	0.34	0.06	0.95	2.93	0.01	0.02	0.02	1147
21:30	8.06	16.03	70.34	0.39	0.35	0.67	0.35	0.05	0.69	3.04	0.02	0.02	0.03	1142
22:00	7.70	17.18	64.15	0.34	0.38	0.59	0.34	0.11	0.77	2.86	0.02	0.02	0.03	1138
22:30	8.62	18.95	66.63	0.31	0.34	0.54	0.39	0.06	0.85	2.99	0.01	0.02	0.02	1147
23:00	7.97	18.53	64.66	0.31	0.34	0.54	0.36	0.07	0.83	2.90	0.01	0.02	0.02	1127
23:30	7.03	14.33	68.96	0.32	0.36	0.54	0.31	0.10	0.63	3.02	0.01	0.02	0.02	1144
00:00	12.53	56.67	59.48	0.31	0.30	0.53	0.55	0.04	2.49	2.61	0.01	0.01	0.02	1117
min	4,78	3,58	31,32	0,15	0,24	0,23	0,21	0,04	0,16	1,32	0,01	0,01	0,01	1115
max	12,53	56,67	73,87	0,39	0,52	0,67	0,55	0,11	2,49	3,27	0,02	0,02	0,03	1168
moyenne	7,78	17,62	64,76	0,25	0,42	0,46								1139
Total							16,09	12,71	36,26	134,01	0,51	0,87	0,94	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	6,09			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.