

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.03	7.76	65.19	0.22	0.30	0.38	0.31	0.04	0.34	2.87	0.01	0.01	0.02	1144
01:00	7.19	6.61	65.82	0.24	0.29	0.39	0.31	0.06	0.28	2.81	0.01	0.01	0.02	1131
01:30	7.40	6.66	67.31	0.25	0.26	0.38	0.32	0.06	0.29	2.89	0.01	0.01	0.02	1152
02:00	8.50	9.10	64.62	0.25	0.28	0.36	0.37	0.06	0.39	2.78	0.01	0.01	0.02	1126
02:30	7.82	8.41	66.06	0.78	0.24	0.27	0.33	0.07	0.36	2.80	0.03	0.01	0.01	1112
03:00	8.12	11.47	61.74	0.26	0.25	0.25	0.33	0.04	0.47	2.53	0.01	0.01	0.01	1113
03:30	8.88	13.00	69.81	0.25	0.27	0.23	0.37	0.05	0.54	2.90	0.01	0.01	0.01	1122
04:00	8.37	8.85	69.88	0.24	0.27	0.23	0.35	0.05	0.37	2.91	0.01	0.01	0.01	1141
04:30	7.06	5.47	64.51	0.25	0.26	0.23	0.30	0.09	0.23	2.72	0.01	0.01	0.01	1137
05:00	7.37	6.64	65.12	0.29	0.24	0.23	0.32	0.04	0.28	2.79	0.01	0.01	0.01	1106
05:30	8.30	6.66	64.67	0.26	0.27	0.24	0.35	0.04	0.28	2.75	0.01	0.01	0.01	1114
06:00	7.41	5.61	62.16	0.25	0.27	0.24	0.31	0.04	0.23	2.59	0.01	0.01	0.01	1108
06:30	8.95	8.92	67.53	0.24	0.23	0.23	0.38	0.03	0.38	2.86	0.01	0.01	0.01	1129
07:00	7.98	7.24	65.61	0.24	0.29	0.23	0.33	0.03	0.30	2.75	0.01	0.01	0.01	1100
07:30	7.33	6.36	63.57	0.24	0.30	0.23	0.31	0.04	0.27	2.70	0.01	0.01	0.01	1106
08:00	7.11	5.36	63.85	0.25	0.21	0.23	0.30	0.04	0.22	2.66	0.01	0.01	0.01	1115
08:30	7.14	4.06	70.89	0.25	0.23	0.23	0.30	0.06	0.17	2.96	0.01	0.01	0.01	1134
09:00	6.62	3.96	66.68	0.23	0.28	0.24	0.29	0.08	0.17	2.91	0.01	0.01	0.01	1140
09:30	7.61	3.99	65.82	0.15	0.37	0.26	0.35	0.07	0.18	3.00	0.01	0.02	0.01	1139
10:00	7.42	3.27	65.22	0.15	0.31	0.26	0.33	0.07	0.15	2.94	0.01	0.01	0.01	1135
10:30	9.10	5.45	65.20	0.18	0.37	0.32	0.41	0.07	0.25	2.96	0.01	0.02	0.01	1134
11:00	8.08	3.02	63.78	0.24	0.32	0.40	0.36	0.05	0.13	2.84	0.01	0.01	0.02	1114
11:30	9.29	4.94	61.01	0.23	0.29	0.40	0.40	0.05	0.21	2.60	0.01	0.01	0.02	1119
12:00	6.55	3.63	68.89	0.24	0.27	0.38	0.27	0.06	0.15	2.84	0.01	0.01	0.02	1136
12:30	7.16	3.51	71.91	0.26	0.29	0.37	0.29	0.05	0.14	2.92	0.01	0.01	0.01	1169
13:00	7.78	6.38	66.09	0.25	0.32	0.37	0.34	0.16	0.28	2.86	0.01	0.01	0.02	1159
13:30	7.92	7.91	63.62	0.30	0.31	0.40	0.34	0.28	0.34	2.73	0.01	0.01	0.02	1128
14:00	5.85	3.31	78.68	0.28	0.30	0.51	0.25	0.05	0.14	3.34	0.01	0.01	0.02	1126
14:30	8.93	10.99	84.28	0.25	0.26	0.50	0.39	0.05	0.48	3.67	0.01	0.01	0.02	1116
15:00	7.69	8.72	44.04	0.23	0.27	0.50	0.32	0.05	0.36	1.83	0.01	0.01	0.02	1131
15:30	14.97	19.88	53.34	0.26	0.27	0.53	0.57	0.07	0.76	2.05	0.01	0.01	0.02	1119
16:00	4.64	0.13	56.25	0.21	0.28	0.50	0.17	0.03	0.00	2.12	0.01	0.01	0.02	1142
16:30	3.80	0.02	63.35	0.20	0.30	0.51	0.14	0.04	0.00	2.32	0.01	0.01	0.02	1153
17:00	4.23	2.60	66.84	0.20	0.28	0.50	0.16	0.04	0.10	2.56	0.01	0.01	0.02	1157
17:30	4.80	5.26	66.96	0.22	0.27	0.51	0.18	0.03	0.20	2.55	0.01	0.01	0.02	1167
18:00	5.21	8.56	65.13	0.22	0.26	0.51	0.20	0.05	0.33	2.53	0.01	0.01	0.02	1145
18:30	6.98	12.27	68.89	0.23	0.29	0.52	0.28	0.05	0.49	2.74	0.01	0.01	0.02	1145
19:00	7.33	12.24	64.45	0.23	0.29	0.52	0.30	0.07	0.50	2.63	0.01	0.01	0.02	1127
19:30	8.61	14.90	63.24	0.23	0.28	0.52	0.34	0.05	0.60	2.53	0.01	0.01	0.02	1133
20:00	8.78	16.20	62.96	0.24	0.27	0.51	0.34	0.20	0.64	2.47	0.01	0.01	0.02	1133
20:30	7.32	11.59	63.86	0.26	0.28	0.53	0.26	0.04	0.42	2.31	0.01	0.01	0.02	1112
21:00	8.90	13.51	71.17	0.26	0.28	0.52	0.32	0.03	0.49	2.59	0.01	0.01	0.02	1163
21:30	10.09	9.68	73.32	0.30	0.29	0.51	0.42	0.05	0.40	3.03	0.01	0.01	0.02	1153
22:00	7.96	5.78	65.48	0.25	0.32	0.44	0.35	0.06	0.25	2.84	0.01	0.01	0.02	1164
22:30	7.67	7.71	75.34	0.24	0.30	0.42	0.34	0.06	0.34	3.35	0.01	0.01	0.02	1130
23:00	7.41	6.05	65.69	0.24	0.27	0.42	0.33	0.06	0.27	2.92	0.01	0.01	0.02	1151
23:30	9.21	13.35	65.44	0.23	0.27	0.40	0.41	0.07	0.59	2.92	0.01	0.01	0.02	1124
00:00	7.97	3.78	76.23	0.24	0.29	0.41	0.34	0.07	0.16	3.29	0.01	0.01	0.02	1145
min	3,80	0,02	44,04	0,15	0,21	0,23	0,14	0,03	0,00	1,83	0,01	0,01	0,01	1100
max	14,97	19,88	84,28	0,78	0,37	0,53	0,57	0,28	0,76	3,67	0,03	0,02	0,02	1169
moyenne	7,66	7,52	66,07	0,25	0,28	0,38								1132
Total							15,38	11,92	14,95	132,42	0,50	0,56	0,75	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,87			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.