

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,70	7,04	71,58	0,24	0,33	0,43	0,25	0,07	0,31	3,16	0,01	0,01	0,02	1158
01:00	6,20	8,91	64,76	0,24	0,36	0,42	0,27	0,09	0,39	2,84	0,01	0,02	0,02	1148
01:30	6,70	9,19	67,20	0,23	0,32	0,39	0,29	0,07	0,40	2,92	0,01	0,01	0,02	1157
02:00	7,18	11,86	66,32	0,21	0,38	0,35	0,32	0,06	0,53	2,98	0,01	0,02	0,02	1185
02:30	7,75	9,59	70,29	0,19	0,36	0,33	0,34	0,11	0,42	3,09	0,01	0,02	0,01	1156
03:00	7,23	12,40	66,49	0,17	0,34	0,29	0,32	0,07	0,54	2,91	0,01	0,01	0,01	1134
03:30	6,86	9,74	64,37	0,16	0,31	0,27	0,28	0,05	0,40	2,67	0,01	0,01	0,01	1124
04:00	7,06	9,13	65,06	0,16	0,29	0,27	0,29	0,10	0,38	2,69	0,01	0,01	0,01	1127
04:30	7,97	11,28	66,25	0,16	0,30	0,27	0,32	0,05	0,45	2,65	0,01	0,01	0,01	1123
05:00	9,72	14,19	64,97	0,16	0,33	0,27	0,39	0,05	0,57	2,62	0,01	0,01	0,01	1125
05:30	8,77	7,40	69,14	0,16	0,32	0,27	0,35	0,04	0,30	2,76	0,01	0,01	0,01	1150
06:00	10,06	12,78	67,58	0,16	0,34	0,27	0,41	0,09	0,53	2,79	0,01	0,01	0,01	1125
06:30	11,39	39,25	65,32	0,15	0,30	0,26	0,48	0,06	1,66	2,77	0,01	0,01	0,01	1132
07:00	5,30	10,69	67,71	0,19	0,29	0,21	0,22	0,06	0,44	2,76	0,01	0,01	0,01	1127
07:30	7,63	18,84	70,10	0,26	0,35	0,12	0,32	0,10	0,78	2,90	0,01	0,01	0,00	1137
08:00	9,30	21,32	66,30	0,28	0,35	0,11	0,39	0,06	0,90	2,80	0,01	0,01	0,00	1138
08:30	7,98	18,84	67,22	0,28	0,33	0,11	0,35	0,07	0,82	2,91	0,01	0,01	0,00	1132
09:00	7,90	15,36	63,55	0,24	0,31	0,14	0,34	0,09	0,66	2,74	0,01	0,01	0,01	1140
09:30	8,86	21,46	65,60	0,15	0,23	0,26	0,39	0,06	0,94	2,87	0,01	0,01	0,01	1143
10:00	6,92	11,76	67,58	0,16	0,26	0,27	0,30	0,06	0,52	2,96	0,01	0,01	0,01	1139
10:30	11,36	31,02	64,54	0,22	0,22	0,38	0,50	0,09	1,37	2,85	0,01	0,01	0,02	1131
11:00	8,01	11,95	64,82	0,22	0,26	0,34	0,35	0,05	0,53	2,85	0,01	0,01	0,01	1144
11:30	6,49	14,09	65,77	0,22	0,24	0,23	0,27	0,05	0,59	2,76	0,01	0,01	0,01	1137
12:00	6,79	18,48	64,39	0,21	0,27	0,23	0,29	0,04	0,78	2,71	0,01	0,01	0,01	1135
12:30	8,11	28,28	63,39	0,22	0,22	0,23	0,33	0,04	1,16	2,59	0,01	0,01	0,01	1138
13:00	7,58	29,40	68,46	0,55	0,27	0,23	0,31	0,04	1,22	2,84	0,02	0,01	0,01	1144
13:30	8,04	20,85	64,82	0,22	0,25	0,26	0,34	0,04	0,88	2,73	0,01	0,01	0,01	1141
14:00	8,11	19,57	60,73	0,24	0,29	0,39	0,34	0,06	0,81	2,53	0,01	0,01	0,02	1131
14:30	8,22	18,94	61,22	0,22	0,26	0,37	0,34	0,05	0,78	2,53	0,01	0,01	0,02	1132
15:00	7,53	21,18	68,48	0,22	0,29	0,25	0,30	0,06	0,85	2,73	0,01	0,01	0,01	1143
15:30	6,40	18,32	66,19	0,21	0,25	0,23	0,27	0,07	0,76	2,75	0,01	0,01	0,01	1164
16:00	7,16	21,11	63,62	0,22	0,26	0,37	0,28	0,03	0,83	2,51	0,01	0,01	0,01	1133
16:30	8,31	19,21	67,79	0,22	0,25	0,38	0,33	0,05	0,77	2,72	0,01	0,01	0,02	1139
17:00	8,11	32,23	65,32	0,35	0,20	0,38	0,33	0,06	1,31	2,66	0,01	0,01	0,02	1128
17:30	8,50	34,65	66,26	0,21	0,28	0,38	0,34	0,04	1,40	2,68	0,01	0,01	0,02	1139
18:00	6,02	22,96	59,62	0,22	0,28	0,38	0,25	0,04	0,94	2,45	0,01	0,01	0,02	1142
18:30	5,67	16,38	67,91	0,21	0,24	0,39	0,23	0,03	0,66	2,72	0,01	0,01	0,02	1144
19:00	7,56	17,90	48,83	0,21	0,24	0,38	0,30	0,05	0,71	1,94	0,01	0,01	0,02	1119
19:30	10,64	26,33	56,42	0,22	0,21	0,39	0,41	0,04	1,01	2,17	0,01	0,01	0,01	1140
20:00	7,22	15,49	68,92	0,21	0,26	0,38	0,28	0,04	0,61	2,72	0,01	0,01	0,02	1140
20:30	7,39	18,13	72,94	0,21	0,28	0,38	0,30	0,04	0,74	2,96	0,01	0,01	0,02	1136
21:00	9,49	35,31	63,41	0,21	0,25	0,38	0,39	0,06	1,45	2,60	0,01	0,01	0,02	1129
21:30	7,05	20,99	68,87	0,23	0,29	0,39	0,30	0,05	0,89	2,92	0,01	0,01	0,02	1164
22:00	6,42	15,44	65,41	0,24	0,30	0,40	0,27	0,09	0,65	2,77	0,01	0,01	0,02	1162
22:30	8,04	19,60	63,64	0,23	0,31	0,39	0,36	0,05	0,88	2,85	0,01	0,01	0,02	1145
23:00	6,84	9,03	69,56	0,23	0,31	0,40	0,30	0,04	0,40	3,08	0,01	0,01	0,02	1155
23:30	7,93	11,20	67,90	0,23	0,33	0,40	0,35	0,10	0,49	2,99	0,01	0,01	0,02	1151
00:00	8,49	13,02	67,31	0,24	0,31	0,40	0,37	0,04	0,57	2,94	0,01	0,01	0,02	1145
min	5,30	7,04	48,83	0,15	0,20	0,11	0,22	0,03	0,30	1,94	0,01	0,01	0,00	1119
max	11,39	39,25	72,94	0,55	0,38	0,43	0,50	0,11	1,66	3,16	0,02	0,02	0,02	1185
moyenne	7,79	17,96	65,71	0,22	0,29	0,31								1141
Total							15,67	10,30	35,97	132,31	0,44	0,58	0,63	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,10			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.