

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.55	5.87	68.95	0.24	0.32	0.41	0.32	0.06	0.25	2.94	0.01	0.01	0.02	1157
01:00	7.32	6.41	65.11	0.24	0.35	0.41	0.32	0.09	0.28	2.84	0.01	0.02	0.02	1142
01:30	7.76	8.62	64.16	0.23	0.32	0.35	0.35	0.06	0.38	2.86	0.01	0.01	0.02	1159
02:00	8.00	11.05	69.41	0.23	0.27	0.23	0.34	0.05	0.47	2.94	0.01	0.01	0.01	1134
02:30	9.12	17.41	62.01	0.23	0.32	0.23	0.39	0.09	0.75	2.66	0.01	0.01	0.01	1125
03:00	9.30	16.91	66.71	0.24	0.33	0.23	0.39	0.05	0.71	2.82	0.01	0.01	0.01	1128
03:30	8.09	15.77	65.12	0.24	0.33	0.23	0.34	0.15	0.65	2.71	0.01	0.01	0.01	1121
04:00	6.73	16.26	67.47	0.23	0.38	0.23	0.28	0.09	0.68	2.81	0.01	0.02	0.01	1134
04:30	6.27	12.22	65.55	0.24	0.27	0.23	0.26	0.05	0.50	2.67	0.01	0.01	0.01	1137
05:00	7.22	16.72	65.13	0.23	0.33	0.23	0.30	0.05	0.69	2.69	0.01	0.01	0.01	1151
05:30	7.51	12.34	66.14	0.22	0.26	0.23	0.31	0.06	0.51	2.73	0.01	0.01	0.01	1162
06:00	7.17	11.34	68.20	0.23	0.35	0.23	0.30	0.09	0.48	2.89	0.01	0.01	0.01	1145
06:30	9.53	18.86	63.89	0.23	0.27	0.23	0.40	0.06	0.79	2.69	0.01	0.01	0.01	1121
07:00	8.89	16.74	66.67	0.23	0.31	0.23	0.37	0.07	0.70	2.77	0.01	0.01	0.01	1115
07:30	6.06	11.54	66.56	0.24	0.35	0.23	0.25	0.08	0.48	2.76	0.01	0.01	0.01	1125
08:00	6.88	13.82	66.26	0.22	0.33	0.23	0.29	0.05	0.59	2.81	0.01	0.01	0.01	1130
08:30	7.10	12.51	71.14	0.22	0.36	0.23	0.30	0.06	0.53	3.01	0.01	0.02	0.01	1139
09:00	7.62	13.40	64.97	0.21	0.35	0.23	0.33	0.09	0.58	2.83	0.01	0.02	0.01	1138
09:30	10.29	13.73	64.57	0.15	0.40	0.25	0.45	0.06	0.60	2.84	0.01	0.02	0.01	1128
10:00	7.89	6.88	68.09	0.17	0.39	0.28	0.35	0.06	0.31	3.03	0.01	0.02	0.01	1133
10:30	7.38	7.45	67.04	0.20	0.41	0.33	0.33	0.08	0.33	2.96	0.01	0.02	0.01	1141
11:00	8.59	10.73	64.22	0.19	0.39	0.32	0.38	0.06	0.48	2.86	0.01	0.02	0.01	1126
11:30	8.77	12.32	65.47	0.20	0.35	0.35	0.38	0.05	0.54	2.86	0.01	0.02	0.02	1116
12:00	7.68	11.21	68.70	0.23	0.36	0.39	0.33	0.08	0.48	2.94	0.01	0.02	0.02	1121
12:30	10.13	20.08	62.10	0.23	0.35	0.38	0.44	0.04	0.86	2.67	0.01	0.01	0.02	1136
13:00	8.37	7.64	68.91	0.23	0.35	0.39	0.36	0.03	0.33	2.96	0.01	0.02	0.02	1148
13:30	5.08	4.09	52.72	0.20	0.41	0.37	0.21	0.04	0.17	2.20	0.01	0.02	0.02	1150
14:00	5.67	8.86	65.83	0.22	0.40	0.39	0.23	0.05	0.36	2.69	0.01	0.02	0.02	1149
14:30	8.36	19.53	69.10	0.21	0.42	0.38	0.35	0.04	0.81	2.87	0.01	0.02	0.02	1149
15:00	7.19	14.35	62.17	0.20	0.35	0.38	0.30	0.04	0.59	2.58	0.01	0.01	0.02	1138
15:30	7.00	14.01	63.76	0.21	0.39	0.38	0.29	0.15	0.57	2.60	0.01	0.02	0.02	1126
16:00	8.16	23.64	61.31	0.20	0.39	0.37	0.34	0.05	0.98	2.55	0.01	0.02	0.02	1126
16:30	7.49	15.42	67.83	0.20	0.43	0.38	0.31	0.03	0.64	2.81	0.01	0.02	0.02	1127
17:00	7.10	17.45	68.78	0.20	0.42	0.38	0.30	0.04	0.73	2.88	0.01	0.02	0.02	1142
17:30	6.18	22.11	69.96	0.20	0.40	0.38	0.26	0.04	0.93	2.94	0.01	0.02	0.02	1126
18:00	6.66	21.32	66.89	0.20	0.38	0.38	0.28	0.04	0.88	2.76	0.01	0.02	0.02	1128
18:30	7.62	20.10	59.14	0.20	0.36	0.38	0.32	0.05	0.84	2.47	0.01	0.02	0.02	1132
19:00	6.06	12.89	68.10	0.20	0.35	0.38	0.25	0.04	0.54	2.86	0.01	0.01	0.02	1132
19:30	6.08	13.36	66.31	0.20	0.39	0.38	0.26	0.03	0.56	2.78	0.01	0.02	0.02	1126
20:00	9.06	18.49	68.06	0.19	0.38	0.38	0.38	0.05	0.78	2.86	0.01	0.02	0.02	1140
20:30	8.54	19.51	69.24	0.19	0.36	0.37	0.36	0.04	0.81	2.89	0.01	0.02	0.02	1125
21:00	7.33	11.21	69.98	0.20	0.42	0.38	0.31	0.04	0.47	2.92	0.01	0.02	0.02	1141
21:30	6.92	8.44	63.13	0.23	0.30	0.39	0.30	0.05	0.37	2.75	0.01	0.01	0.02	1146
22:00	7.57	8.47	67.01	0.24	0.30	0.40	0.33	0.08	0.37	2.90	0.01	0.01	0.02	1145
22:30	7.82	13.86	65.83	0.20	0.22	0.34	0.34	0.06	0.60	2.84	0.01	0.01	0.01	1138
23:00	10.89	18.53	63.38	0.19	0.22	0.24	0.46	0.04	0.79	2.71	0.01	0.01	0.01	1122
23:30	8.05	10.42	62.66	0.19	0.20	0.23	0.33	0.06	0.43	2.60	0.01	0.01	0.01	1131
00:00	7.84	11.07	63.12	0.20	0.21	0.23	0.31	0.03	0.44	2.53	0.01	0.01	0.01	1130
min	5,08	4,09	52,72	0,15	0,20	0,23	0,21	0,03	0,17	2,20	0,01	0,01	0,01	1115
max	10,89	23,64	71,14	0,24	0,43	0,41	0,46	0,15	0,98	3,03	0,01	0,02	0,02	1162
moyenne	7,71	13,64	65,77	0,21	0,34	0,32								1134
Total							15,66	8,96	27,62	133,51	0,43	0,70	0,64	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	4,41			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.