

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.18	6.94	67.82	0.20	0.39	0.24	0.30	0.04	0.29	2.81	0.01	0.02	0.01	1154
01:00	8.01	7.41	67.12	0.21	0.36	0.24	0.33	0.07	0.30	2.74	0.01	0.01	0.01	1148
01:30	8.20	9.09	67.74	0.19	0.35	0.24	0.34	0.04	0.38	2.82	0.01	0.01	0.01	1171
02:00	7.52	7.21	64.99	0.20	0.37	0.24	0.31	0.04	0.30	2.69	0.01	0.02	0.01	1156
02:30	8.47	10.60	64.72	0.20	0.34	0.24	0.34	0.07	0.43	2.63	0.01	0.01	0.01	1166
03:00	7.89	8.51	67.84	0.19	0.33	0.24	0.33	0.05	0.35	2.80	0.01	0.01	0.01	1161
03:30	9.35	12.18	64.62	0.19	0.32	0.24	0.39	0.04	0.50	2.67	0.01	0.01	0.01	1163
04:00	7.39	8.78	70.89	0.21	0.36	0.24	0.30	0.08	0.36	2.87	0.01	0.01	0.01	1163
04:30	9.05	13.44	62.97	0.21	0.38	0.24	0.36	0.04	0.53	2.50	0.01	0.02	0.01	1143
05:00	8.99	6.91	62.05	0.23	0.35	0.24	0.35	0.04	0.27	2.42	0.01	0.01	0.01	1141
05:30	8.18	9.12	42.99	0.24	0.34	0.24	0.30	0.25	0.34	1.58	0.01	0.01	0.01	1154
06:00	6.65	5.49	32.75	0.22	0.34	0.24	0.24	0.06	0.19	1.16	0.01	0.01	0.01	1158
06:30	6.56	6.02	44.16	0.23	0.34	0.25	0.21	0.03	0.19	1.42	0.01	0.01	0.01	1144
07:00	8.22	8.85	39.26	0.23	0.31	0.25	0.26	0.09	0.28	1.22	0.01	0.01	0.01	1137
07:30	7.20	5.83	36.31	0.25	0.36	0.25	0.22	0.06	0.18	1.12	0.01	0.01	0.01	1186
08:00	7.31	7.70	41.74	0.23	0.34	0.25	0.24	0.03	0.25	1.35	0.01	0.01	0.01	1167
08:30	8.01	7.83	45.61	0.22	0.33	0.24	0.26	0.02	0.25	1.48	0.01	0.01	0.01	1168
09:00	7.59	5.88	47.85	0.21	0.32	0.25	0.24	0.05	0.18	1.49	0.01	0.01	0.01	1170
09:30	8.14	4.14	54.49	0.15	0.25	0.26	0.27	0.03	0.14	1.83	0.01	0.01	0.01	1150
10:00	6.98	1.85	60.58	0.15	0.30	0.26	0.23	0.04	0.06	2.04	0.01	0.01	0.01	1175
10:30	8.06	4.60	60.48	0.15	0.28	0.27	0.27	0.07	0.16	2.06	0.01	0.01	0.01	1174
11:00	8.44	4.68	57.19	0.15	0.27	0.26	0.29	0.39	0.16	1.97	0.01	0.01	0.01	1153
11:30	9.18	9.56	36.30	0.21	0.24	0.38	0.28	0.02	0.29	1.11	0.01	0.01	0.01	1147
12:00	8.15	4.66	38.77	0.24	0.26	0.41	0.25	0.04	0.14	1.19	0.01	0.01	0.01	1186
12:30	6.48	0.61	58.36	0.25	0.28	0.43	0.21	0.04	0.02	1.87	0.01	0.01	0.01	1141
13:00	7.07	3.66	69.87	0.24	0.28	0.42	0.24	0.03	0.12	2.37	0.01	0.01	0.01	1167
13:30	9.56	8.04	67.92	0.24	0.27	0.41	0.35	0.03	0.29	2.46	0.01	0.01	0.01	1182
14:00	9.50	5.64	70.31	0.24	0.31	0.42	0.38	0.05	0.22	2.79	0.01	0.01	0.02	1173
14:30	6.85	4.03	70.96	0.24	0.31	0.41	0.29	0.07	0.17	2.99	0.01	0.01	0.02	1153
15:00	7.15	6.13	63.87	0.24	0.30	0.42	0.31	0.09	0.26	2.73	0.01	0.01	0.02	1157
15:30	9.26	10.09	68.67	0.24	0.29	0.40	0.41	0.10	0.45	3.07	0.01	0.01	0.02	1160
16:00	9.53	10.50	63.59	0.24	0.29	0.40	0.42	0.09	0.47	2.82	0.01	0.01	0.02	1145
16:30	7.80	7.13	66.22	0.24	0.33	0.40	0.34	0.08	0.31	2.90	0.01	0.01	0.02	1140
17:00	6.19	5.10	66.98	0.23	0.32	0.39	0.29	0.12	0.23	3.08	0.01	0.01	0.02	1151
17:30	7.12	7.85	68.36	0.23	0.32	0.40	0.32	0.08	0.35	3.07	0.01	0.01	0.02	1169
18:00	7.03	5.47	66.61	0.24	0.30	0.41	0.30	0.10	0.23	2.85	0.01	0.01	0.02	1154
18:30	8.62	9.26	67.81	0.24	0.31	0.40	0.37	0.08	0.40	2.94	0.01	0.01	0.02	1145
19:00	9.66	12.88	63.41	0.22	0.36	0.40	0.41	0.08	0.55	2.69	0.01	0.02	0.02	1140
19:30	9.08	22.95	57.44	0.23	0.38	0.38	0.38	1.24	0.97	2.42	0.01	0.02	0.02	1133
20:00	6.10	6.80	59.70	0.28	0.39	0.38	0.25	0.06	0.27	2.41	0.01	0.02	0.02	1138
20:30	8.18	10.64	64.09	0.20	0.33	0.38	0.34	0.08	0.44	2.66	0.01	0.01	0.02	1134
21:00	8.72	13.14	57.32	0.21	0.34	0.38	0.36	0.05	0.54	2.34	0.01	0.01	0.02	1136
21:30	7.94	7.32	65.74	0.23	0.23	0.39	0.33	0.05	0.30	2.71	0.01	0.01	0.02	1126
22:00	6.52	4.03	66.70	0.22	0.29	0.39	0.25	0.05	0.16	2.60	0.01	0.01	0.02	1156
22:30	8.29	11.77	66.35	0.21	0.33	0.28	0.32	0.06	0.45	2.55	0.01	0.01	0.01	1138
23:00	8.54	11.93	64.83	0.22	0.31	0.31	0.34	0.07	0.47	2.57	0.01	0.01	0.01	1130
23:30	8.25	10.92	60.21	0.24	0.30	0.31	0.31	0.05	0.42	2.29	0.01	0.01	0.01	1133
00:00	7.16	7.60	68.08	0.22	0.35	0.23	0.28	0.05	0.30	2.66	0.01	0.01	0.01	1140
min	6,10	0,61	32,75	0,15	0,23	0,23	0,21	0,02	0,02	1,11	0,01	0,01	0,01	1126
max	9,66	22,95	70,96	0,28	0,39	0,43	0,42	1,24	0,97	3,08	0,01	0,02	0,02	1186
moyenne	7,94	7,93	59,64	0,22	0,32	0,32								1153
Total							14,69	12,34	14,93	111,79	0,41	0,59	0,59	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	6,58			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.