

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.66	9.20	63.97	0.23	0.29	0.39	0.38	0.06	0.41	2.82	0.01	0.01	0.02	1154
01:00	7.82	9.56	63.39	0.23	0.27	0.38	0.34	0.05	0.41	2.73	0.01	0.01	0.02	1126
01:30	6.04	5.83	69.74	0.22	0.25	0.38	0.25	0.05	0.24	2.89	0.01	0.01	0.02	1147
02:00	8.66	10.01	65.70	0.22	0.27	0.38	0.36	0.05	0.41	2.72	0.01	0.01	0.02	1134
02:30	7.46	5.84	67.99	0.22	0.25	0.38	0.31	0.06	0.24	2.84	0.01	0.01	0.02	1141
03:00	5.31	3.94	65.73	0.22	0.24	0.39	0.22	0.05	0.16	2.68	0.01	0.01	0.02	1150
03:30	7.12	8.27	64.76	0.22	0.25	0.29	0.30	0.08	0.35	2.73	0.01	0.01	0.01	1144
04:00	11.80	15.59	61.69	0.22	0.25	0.26	0.49	0.04	0.65	2.57	0.01	0.01	0.01	1133
04:30	7.44	4.93	66.14	0.21	0.26	0.37	0.31	0.06	0.21	2.76	0.01	0.01	0.02	1133
05:00	7.04	6.16	65.40	0.22	0.20	0.38	0.29	0.05	0.26	2.72	0.01	0.01	0.02	1133
05:30	8.24	15.84	69.50	0.23	0.23	0.37	0.34	0.06	0.65	2.87	0.01	0.01	0.02	1148
06:00	7.79	7.97	66.62	0.22	0.24	0.37	0.32	0.05	0.33	2.74	0.01	0.01	0.02	1146
06:30	4.72	2.36	62.91	0.21	0.31	0.38	0.20	0.05	0.10	2.65	0.01	0.01	0.02	1147
07:00	5.89	5.86	67.50	0.23	0.25	0.40	0.24	0.06	0.24	2.80	0.01	0.01	0.02	1159
07:30	6.41	6.13	65.69	0.21	0.24	0.38	0.28	0.07	0.27	2.88	0.01	0.01	0.02	1188
08:00	7.55	8.68	67.22	0.23	0.26	0.33	0.31	0.05	0.36	2.77	0.01	0.01	0.01	1146
08:30	8.29	10.78	62.87	0.21	0.28	0.23	0.36	0.07	0.47	2.73	0.01	0.01	0.01	1152
09:00	8.76	7.98	71.50	0.23	0.29	0.27	0.37	0.07	0.34	3.02	0.01	0.01	0.01	1150
09:30	6.07	1.01	60.90	0.27	0.27	0.45	0.23	0.06	0.04	2.32	0.01	0.01	0.02	1120
10:00	7.15	4.84	70.54	0.26	0.33	0.43	0.28	0.05	0.19	2.79	0.01	0.01	0.02	1162
10:30	8.41	6.88	65.21	0.25	0.31	0.41	0.34	0.03	0.28	2.61	0.01	0.01	0.02	1166
11:00	9.96	11.83	67.84	0.24	0.30	0.40	0.40	0.04	0.47	2.69	0.01	0.01	0.02	1145
11:30	7.37	3.67	68.82	0.25	0.30	0.41	0.29	0.05	0.15	2.73	0.01	0.01	0.02	1155
12:00	6.88	5.06	63.76	0.23	0.29	0.39	0.29	0.05	0.22	2.71	0.01	0.01	0.02	1168
12:30	7.40	5.03	67.63	0.24	0.28	0.40	0.32	0.05	0.22	2.90	0.01	0.01	0.02	1137
13:00	8.16	9.24	53.02	0.21	0.26	0.35	0.36	0.04	0.40	2.31	0.01	0.01	0.02	1127
13:30	8.15	4.51	68.41	0.23	0.30	0.38	0.35	0.05	0.19	2.90	0.01	0.01	0.02	1132
14:00	6.57	2.18	66.08	0.25	0.33	0.42	0.27	0.05	0.09	2.71	0.01	0.01	0.02	1139
14:30	12.36	23.64	60.78	0.23	0.27	0.39	0.53	1.43	1.02	2.63	0.01	0.01	0.02	1133
15:00	7.66	2.23	70.59	0.23	0.27	0.38	0.33	0.05	0.10	3.02	0.01	0.01	0.02	1141
15:30	5.69	4.86	62.95	0.23	0.26	0.39	0.24	0.04	0.21	2.70	0.01	0.01	0.02	1137
16:00	9.04	14.30	66.17	0.23	0.32	0.38	0.40	0.13	0.63	2.89	0.01	0.01	0.02	1123
16:30	9.31	11.01	71.64	0.23	0.26	0.39	0.40	0.05	0.47	3.06	0.01	0.01	0.02	1150
17:00	6.64	6.29	65.62	0.23	0.27	0.39	0.28	0.05	0.27	2.80	0.01	0.01	0.02	1134
17:30	6.64	5.47	69.01	0.23	0.34	0.39	0.29	0.06	0.24	3.06	0.01	0.02	0.02	1180
18:00	7.61	9.42	63.68	0.23	0.36	0.39	0.34	0.05	0.42	2.84	0.01	0.02	0.02	1169
18:30	7.54	9.64	70.82	0.24	0.32	0.40	0.33	0.06	0.42	3.06	0.01	0.01	0.02	1162
19:00	7.28	15.38	65.93	0.23	0.33	0.43	0.32	0.07	0.67	2.87	0.01	0.01	0.02	1128
19:30	5.99	10.97	65.69	0.20	0.25	0.47	0.26	0.06	0.47	2.81	0.01	0.01	0.02	1154
20:00	6.07	11.69	66.49	0.22	0.24	0.49	0.25	0.07	0.48	2.74	0.01	0.01	0.02	1137
20:30	8.79	21.15	63.85	0.22	0.22	0.48	0.37	0.06	0.90	2.72	0.01	0.01	0.02	1139
21:00	9.21	19.59	68.68	0.23	0.24	0.43	0.39	0.06	0.82	2.89	0.01	0.01	0.02	1132
21:30	8.16	12.71	65.97	0.24	0.29	0.39	0.35	0.05	0.55	2.86	0.01	0.01	0.02	1146
22:00	8.97	16.13	66.77	0.24	0.28	0.40	0.39	0.13	0.70	2.91	0.01	0.01	0.02	1150
22:30	9.06	13.47	67.97	0.24	0.26	0.40	0.39	0.05	0.58	2.93	0.01	0.01	0.02	1142
23:00	7.45	12.29	64.18	0.23	0.24	0.39	0.33	0.04	0.54	2.82	0.01	0.01	0.02	1161
23:30	6.60	12.75	64.69	0.20	0.33	0.36	0.28	0.08	0.54	2.75	0.01	0.01	0.02	1179
00:00	9.01	24.84	59.37	0.25	0.33	0.36	0.39	0.61	1.09	2.60	0.01	0.01	0.02	1190
min	4,72	1,01	53,02	0,20	0,20	0,23	0,20	0,03	0,04	2,31	0,01	0,01	0,01	1120
max	12,36	24,84	71,64	0,27	0,36	0,49	0,53	1,43	1,09	3,06	0,01	0,02	0,02	1190
moyenne	7,71	9,52	65,86	0,23	0,28	0,38								1147
Total							15,67	11,57	19,45	133,60	0,47	0,56	0,78	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,65			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.