

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse	HCl	SO ₂	NOx	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NOX	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,24	12,33	66,61	0,24	0,35	0,41	0,34	0,05	0,52	2,79	0,01	0,01	0,02	1147
01:00	7,73	9,83	66,74	0,21	0,34	0,35	0,31	0,09	0,40	2,69	0,01	0,01	0,01	1139
01:30	7,44	9,64	65,08	0,16	0,32	0,26	0,30	0,06	0,39	2,61	0,01	0,01	0,01	1132
02:00	8,04	12,18	67,31	0,16	0,32	0,26	0,32	0,04	0,48	2,65	0,01	0,01	0,01	1125
02:30	9,09	14,31	63,12	0,15	0,32	0,26	0,36	0,08	0,56	2,49	0,01	0,01	0,01	1149
03:00	8,48	14,53	70,23	0,15	0,34	0,26	0,33	0,04	0,57	2,75	0,01	0,01	0,01	1134
03:30	8,74	18,65	65,53	0,15	0,30	0,25	0,34	0,03	0,73	2,55	0,01	0,01	0,01	1138
04:00	8,82	20,05	64,72	0,15	0,32	0,25	0,34	0,07	0,77	2,49	0,01	0,01	0,01	1167
04:30	8,36	15,52	69,92	0,14	0,31	0,24	0,33	0,03	0,61	2,73	0,01	0,01	0,01	1181
05:00	7,62	10,36	61,63	0,15	0,30	0,25	0,28	0,02	0,38	2,29	0,01	0,01	0,01	1166
05:30	7,66	8,04	65,50	0,17	0,33	0,25	0,29	0,04	0,31	2,49	0,01	0,01	0,01	1160
06:00	6,07	7,52	58,81	0,25	0,43	0,24	0,24	0,07	0,29	2,30	0,01	0,02	0,01	1164
06:30	7,97	9,41	67,24	0,25	0,41	0,24	0,32	0,04	0,37	2,66	0,01	0,02	0,01	1154
07:00	7,45	7,83	66,03	0,24	0,40	0,24	0,30	0,03	0,31	2,63	0,01	0,02	0,01	1156
07:30	7,14	7,41	66,65	0,24	0,42	0,24	0,28	0,07	0,29	2,63	0,01	0,02	0,01	1167
08:00	7,87	9,18	65,11	0,24	0,39	0,24	0,31	0,04	0,36	2,54	0,01	0,02	0,01	1135
08:30	7,82	10,23	62,70	0,24	0,41	0,24	0,29	0,03	0,38	2,36	0,01	0,02	0,01	1138
09:00	9,80	24,83	71,07	0,21	0,42	0,23	0,39	0,07	0,99	2,82	0,01	0,02	0,01	1167
09:30	6,56	12,32	66,57	0,16	0,42	0,26	0,26	0,04	0,50	2,68	0,01	0,02	0,01	1166
10:00	6,79	14,21	67,00	0,23	0,31	0,38	0,27	0,04	0,56	2,64	0,01	0,01	0,02	1163
10:30	7,63	12,90	63,46	0,22	0,29	0,39	0,30	0,06	0,51	2,49	0,01	0,01	0,02	1168
11:00	8,53	12,96	66,26	0,21	0,31	0,38	0,34	0,04	0,51	2,63	0,01	0,01	0,02	1160
11:30	7,49	9,94	67,21	0,22	0,28	0,39	0,29	0,05	0,39	2,63	0,01	0,01	0,02	1158
12:00	8,93	13,66	67,43	0,21	0,25	0,38	0,35	0,04	0,54	2,65	0,01	0,01	0,02	1173
12:30	6,32	5,62	64,19	0,21	0,33	0,38	0,25	0,05	0,22	2,49	0,01	0,01	0,01	1154
13:00	7,12	8,55	67,44	0,22	0,27	0,38	0,28	0,04	0,33	2,61	0,01	0,01	0,01	1162
13:30	8,94	9,79	64,87	0,21	0,28	0,38	0,36	0,05	0,39	2,59	0,01	0,01	0,02	1167
14:00	8,09	7,56	68,11	0,23	0,37	0,40	0,32	0,04	0,30	2,73	0,01	0,01	0,02	1159
14:30	8,39	11,68	66,93	0,23	0,28	0,40	0,33	0,06	0,46	2,66	0,01	0,01	0,02	1152
15:00	8,34	10,40	66,34	0,21	0,30	0,39	0,34	0,04	0,43	2,72	0,01	0,01	0,02	1161
15:30	7,21	7,86	67,83	0,22	0,36	0,41	0,29	0,05	0,31	2,71	0,01	0,01	0,02	1139
16:00	8,17	10,46	64,24	0,22	0,32	0,46	0,33	0,05	0,42	2,59	0,01	0,01	0,02	1150
16:30	7,68	7,61	67,20	0,21	0,31	0,50	0,31	0,05	0,31	2,74	0,01	0,01	0,02	1158
17:00	8,08	9,09	63,35	0,21	0,34	0,51	0,33	0,06	0,37	2,60	0,01	0,01	0,02	1150
17:30	8,84	12,99	67,16	0,21	0,34	0,51	0,36	0,05	0,53	2,73	0,01	0,01	0,02	1140
18:00	7,63	8,24	67,58	0,21	0,24	0,51	0,30	0,04	0,33	2,70	0,01	0,01	0,02	1162
18:30	7,74	6,77	66,45	0,22	0,29	0,52	0,31	0,05	0,27	2,64	0,01	0,01	0,02	1157
19:00	8,48	8,57	64,11	0,21	0,29	0,51	0,35	0,04	0,35	2,63	0,01	0,01	0,02	1160
19:30	6,95	4,97	67,90	0,21	0,30	0,51	0,28	0,03	0,20	2,73	0,01	0,01	0,02	1165
20:00	8,23	8,60	65,67	0,21	0,32	0,51	0,34	0,05	0,35	2,69	0,01	0,01	0,02	1166
20:30	7,11	7,93	63,90	0,22	0,30	0,51	0,29	0,04	0,32	2,57	0,01	0,01	0,02	1151
21:00	7,96	6,73	68,45	0,23	0,30	0,49	0,32	0,04	0,27	2,73	0,01	0,01	0,02	1162
21:30	6,44	4,12	63,18	0,24	0,34	0,40	0,27	0,05	0,17	2,63	0,01	0,01	0,02	1144
22:00	6,17	8,05	67,97	0,24	0,35	0,40	0,26	0,08	0,34	2,83	0,01	0,01	0,02	1165
22:30	8,86	11,52	67,99	0,24	0,32	0,40	0,36	0,05	0,47	2,79	0,01	0,01	0,02	1172
23:00	8,02	10,40	63,54	0,23	0,31	0,40	0,33	0,03	0,43	2,60	0,01	0,01	0,02	1142
23:30	8,49	10,04	69,46	0,20	0,29	0,32	0,34	0,08	0,40	2,76	0,01	0,01	0,01	1144
00:00	8,72	14,38	66,13	0,15	0,28	0,25	0,36	0,05	0,59	2,70	0,01	0,01	0,01	1154
min	6,07	4,12	58,81	0,14	0,24	0,23	0,24	0,02	0,17	2,29	0,01	0,01	0,01	1125
max	9,80	24,83	71,07	0,25	0,43	0,52	0,39	0,09	0,99	2,83	0,01	0,02	0,02	1181
moyenne	7,88	10,62	66,08	0,21	0,33	0,36								1155
Total							15,07	6,76	20,27	126,37	0,40	0,63	0,69	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NOx	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	3,52			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.