

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.68	18.51	63.80	0.01	0.70	0.01	0.38	0.09	0.81	2.80	0.00	0.03	0.00	1127
01:00	8.15	21.21	67.57	0.01	0.71	0.02	0.36	0.09	0.93	2.95	0.00	0.03	0.00	1136
01:30	8.41	18.21	66.60	0.01	0.67	0.01	0.37	0.07	0.79	2.89	0.00	0.03	0.00	1122
02:00	5.01	6.63	63.79	0.27	0.54	0.00	0.21	0.07	0.28	2.71	0.01	0.02	0.00	1130
02:30	4.79	9.82	63.45	0.27	0.44	0.00	0.20	0.07	0.40	2.61	0.01	0.02	0.00	1121
03:00	5.38	9.24	67.46	0.25	0.44	0.00	0.23	0.05	0.39	2.84	0.01	0.02	0.00	1132
03:30	4.84	8.93	66.27	0.26	0.49	0.00	0.20	0.05	0.37	2.72	0.01	0.02	0.00	1132
04:00	5.44	15.39	65.82	0.29	0.50	0.00	0.22	0.06	0.63	2.70	0.01	0.02	0.00	1139
04:30	5.90	16.03	64.69	0.29	0.46	0.00	0.25	0.04	0.68	2.75	0.01	0.02	0.00	1132
05:00	7.42	20.08	66.77	0.32	0.50	0.00	0.31	0.06	0.85	2.82	0.01	0.02	0.00	1145
05:30	6.14	13.81	64.62	0.28	0.52	0.00	0.26	0.05	0.58	2.69	0.01	0.02	0.00	1120
06:00	6.32	15.51	68.62	0.29	0.48	0.00	0.26	0.06	0.64	2.81	0.01	0.02	0.00	1153
06:30	4.93	20.20	67.60	0.31	0.45	0.00	0.21	0.06	0.84	2.83	0.01	0.02	0.00	1171
07:00	6.43	19.86	63.03	0.33	0.49	0.00	0.27	0.05	0.84	2.65	0.01	0.02	0.00	1149
07:30	6.89	22.22	61.50	0.33	0.48	0.00	0.29	0.07	0.94	2.59	0.01	0.02	0.00	1134
08:00	8.52	19.75	68.83	0.33	0.45	0.00	0.36	0.05	0.83	2.90	0.01	0.02	0.00	1154
08:30	6.66	23.09	62.05	0.34	0.46	0.00	0.28	0.05	0.96	2.58	0.01	0.02	0.00	1126
09:00	10.08	14.07	63.12	0.27	0.48	0.00	0.42	0.06	0.58	2.61	0.01	0.02	0.00	1141
09:30	6.43	5.54	68.15	0.01	0.52	0.02	0.28	0.05	0.24	2.95	0.00	0.02	0.00	1144
10:00	7.00	13.07	67.67	0.01	0.54	0.02	0.31	0.05	0.57	2.95	0.00	0.02	0.00	1136
10:30	8.10	17.40	67.21	0.01	0.55	0.01	0.36	0.07	0.77	2.98	0.00	0.02	0.00	1150
11:00	8.45	20.85	62.18	0.01	0.48	0.01	0.37	0.05	0.91	2.72	0.00	0.02	0.00	1135
11:30	9.13	21.09	69.44	0.01	0.50	0.01	0.40	0.05	0.93	3.07	0.00	0.02	0.00	1139
12:00	8.09	9.45	66.75	0.01	0.48	0.02	0.35	0.04	0.40	2.85	0.00	0.02	0.00	1139
12:30	8.68	12.19	66.88	0.01	0.50	0.02	0.38	0.08	0.53	2.91	0.00	0.02	0.00	1156
13:00	8.44	21.32	69.99	0.01	0.53	0.02	0.38	0.06	0.95	3.11	0.00	0.02	0.00	1149
13:30	11.53	13.68	65.17	0.01	0.53	0.02	0.52	0.05	0.62	2.95	0.00	0.02	0.00	1154
14:00	9.11	6.84	69.23	0.01	0.57	0.02	0.40	0.06	0.30	3.02	0.00	0.03	0.00	1155
14:30	8.18	22.08	62.38	0.01	0.57	0.01	0.37	0.07	1.00	2.83	0.00	0.03	0.00	1137
15:00	8.12	15.81	69.64	0.01	0.53	0.02	0.36	0.05	0.70	3.07	0.00	0.02	0.00	1133
15:30	5.26	4.60	70.41	0.01	0.58	0.02	0.23	0.04	0.20	3.11	0.00	0.03	0.00	1139
16:00	3.58	5.81	60.78	0.01	0.53	0.02	0.16	0.07	0.26	2.70	0.00	0.02	0.00	1147
16:30	4.12	12.18	68.86	0.02	0.52	0.03	0.18	0.07	0.54	3.05	0.00	0.02	0.00	1149
17:00	6.06	17.16	68.33	0.02	0.54	0.03	0.27	0.05	0.76	3.01	0.00	0.02	0.00	1144
17:30	6.75	15.51	63.71	0.02	0.54	0.03	0.30	0.06	0.68	2.81	0.00	0.02	0.00	1145
18:00	7.94	19.75	68.76	0.04	0.52	0.06	0.34	0.05	0.86	2.99	0.00	0.02	0.00	1149
18:30	9.25	14.15	70.66	0.02	0.54	0.04	0.41	0.05	0.62	3.09	0.00	0.02	0.00	1139
19:00	9.09	17.88	63.11	0.14	0.52	0.02	0.39	0.07	0.76	2.69	0.01	0.02	0.00	1143
19:30	7.96	13.59	67.70	0.30	0.54	0.00	0.34	0.05	0.57	2.86	0.01	0.02	0.00	1153
20:00	7.64	15.29	64.29	0.30	0.53	0.00	0.32	0.04	0.64	2.70	0.01	0.02	0.00	1150
20:30	10.16	23.17	65.54	0.32	0.54	0.00	0.42	0.05	0.95	2.69	0.01	0.02	0.00	1135
21:00	8.24	18.94	68.45	0.21	0.52	0.00	0.35	0.06	0.79	2.87	0.01	0.02	0.00	1152
21:30	7.61	9.42	70.76	0.01	0.48	0.02	0.33	0.05	0.41	3.06	0.00	0.02	0.00	1149
22:00	6.86	9.37	63.25	0.02	0.52	0.03	0.31	0.08	0.42	2.84	0.00	0.02	0.00	1155
22:30	8.32	19.66	68.41	0.01	0.45	0.01	0.37	0.05	0.86	3.01	0.00	0.02	0.00	1131
23:00	9.64	19.41	64.00	0.01	0.47	0.01	0.42	0.04	0.84	2.78	0.00	0.02	0.00	1124
23:30	9.36	16.64	69.36	0.01	0.49	0.01	0.40	0.06	0.71	2.97	0.00	0.02	0.00	1144
00:00	9.15	15.78	66.88	0.01	0.45	0.01	0.40	0.04	0.69	2.92	0.00	0.02	0.00	1139
min	3,58	4,60	60,78	0,01	0,44	0,00	0,16	0,04	0,20	2,58	0,00	0,02	0,00	1120
max	11,53	23,17	70,76	0,34	0,71	0,06	0,52	0,09	1,00	3,11	0,01	0,03	0,00	1171
moyenne	7,46	15,42	66,32	0,13	0,52	0,01								1141
Total							15,44	10,07	31,84	137,03	0,25	1,07	0,02	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	4,82			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.