

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.16	4.99	64.72	0.21	0.39	0.36	0.29	0.03	0.20	2.65	0.01	0.02	0.01	1155
01:00	6.63	3.44	66.58	0.20	0.34	0.37	0.27	0.03	0.14	2.70	0.01	0.01	0.02	1166
01:30	7.16	5.24	65.90	0.20	0.35	0.37	0.30	0.05	0.22	2.78	0.01	0.01	0.02	1154
02:00	8.15	6.91	67.06	0.20	0.33	0.37	0.35	0.05	0.30	2.90	0.01	0.01	0.02	1162
02:30	7.25	7.05	62.34	0.20	0.34	0.37	0.31	0.08	0.31	2.70	0.01	0.01	0.02	1131
03:00	8.99	9.04	66.38	0.20	0.38	0.37	0.39	0.06	0.39	2.86	0.01	0.02	0.02	1154
03:30	6.92	6.15	65.16	0.20	0.37	0.37	0.30	0.07	0.27	2.84	0.01	0.02	0.02	1138
04:00	7.44	7.15	68.30	0.20	0.34	0.37	0.32	0.07	0.30	2.91	0.01	0.01	0.02	1143
04:30	7.43	7.47	66.61	0.21	0.39	0.38	0.31	0.06	0.31	2.78	0.01	0.02	0.02	1127
05:00	6.92	6.33	66.34	0.22	0.35	0.38	0.29	0.05	0.27	2.78	0.01	0.01	0.02	1156
05:30	8.13	9.11	65.68	0.21	0.36	0.37	0.35	0.05	0.39	2.80	0.01	0.02	0.02	1149
06:00	7.17	6.36	66.17	0.21	0.33	0.37	0.30	0.05	0.27	2.78	0.01	0.01	0.02	1142
06:30	8.97	17.62	65.40	0.22	0.35	0.29	0.37	0.05	0.73	2.72	0.01	0.01	0.01	1150
07:00	6.76	7.88	66.17	0.21	0.36	0.34	0.28	0.05	0.33	2.78	0.01	0.02	0.01	1168
07:30	6.79	8.85	67.16	0.20	0.34	0.31	0.29	0.05	0.38	2.89	0.01	0.01	0.01	1158
08:00	8.03	11.10	69.00	0.21	0.35	0.28	0.34	0.06	0.48	2.95	0.01	0.02	0.01	1138
08:30	7.90	10.13	67.20	0.19	0.35	0.31	0.35	0.06	0.44	2.94	0.01	0.02	0.01	1156
09:00	8.68	10.49	60.87	0.21	0.35	0.34	0.38	0.28	0.46	2.69	0.01	0.02	0.02	1149
09:30	7.37	5.10	70.61	0.23	0.37	0.39	0.34	0.08	0.23	3.25	0.01	0.02	0.02	1152
10:00	7.85	9.18	65.17	0.24	0.34	0.40	0.35	0.05	0.41	2.88	0.01	0.01	0.02	1125
10:30	9.99	11.17	64.74	0.23	0.31	0.39	0.43	0.05	0.48	2.78	0.01	0.01	0.02	1143
11:00	9.05	38.83	60.62	0.22	0.31	0.38	0.39	0.24	1.69	2.65	0.01	0.01	0.02	1137
11:30	5.19	35.20	42.59	0.21	0.27	0.36	0.23	0.14	1.54	1.87	0.01	0.01	0.02	1124
12:00	6.68	8.14	60.38	0.23	0.33	0.39	0.29	0.08	0.35	2.58	0.01	0.01	0.02	1133
12:30	8.84	9.00	69.09	0.23	0.31	0.39	0.38	0.08	0.39	3.00	0.01	0.01	0.02	1131
13:00	9.30	14.56	57.33	0.23	0.30	0.39	0.41	0.28	0.64	2.54	0.01	0.01	0.02	1108
13:30	9.19	12.33	55.82	0.21	0.27	0.38	0.39	0.05	0.52	2.34	0.01	0.01	0.02	1114
14:00	8.00	10.40	60.98	0.18	0.21	0.36	0.32	0.04	0.41	2.41	0.01	0.01	0.01	1121
14:30	6.18	3.01	67.90	0.21	0.24	0.38	0.25	0.06	0.12	2.75	0.01	0.01	0.02	1135
15:00	5.38	3.67	70.50	0.19	0.20	0.37	0.22	0.07	0.15	2.89	0.01	0.01	0.02	1142
15:30	8.92	9.14	62.51	0.26	0.20	0.37	0.38	0.97	0.39	2.67	0.01	0.01	0.02	1132
16:00	12.53	12.47	59.54	0.21	0.23	0.36	0.53	0.10	0.53	2.53	0.01	0.01	0.02	1132
16:30	7.06	3.74	64.99	0.21	0.28	0.38	0.30	0.06	0.16	2.72	0.01	0.01	0.02	1126
17:00	5.93	5.19	68.73	0.20	0.24	0.37	0.25	0.06	0.22	2.92	0.01	0.01	0.02	1124
17:30	7.59	8.12	61.01	0.20	0.23	0.38	0.32	0.08	0.34	2.55	0.01	0.01	0.02	1125
18:00	9.47	9.34	62.35	0.20	0.25	0.37	0.38	0.04	0.38	2.52	0.01	0.01	0.02	1123
18:30	7.09	5.27	68.32	0.23	0.25	0.37	0.29	0.15	0.22	2.83	0.01	0.01	0.02	1143
19:00	6.22	5.20	67.85	0.18	0.25	0.37	0.26	0.04	0.22	2.84	0.01	0.01	0.02	1146
19:30	7.17	7.58	62.87	0.20	0.26	0.40	0.30	0.13	0.32	2.64	0.01	0.01	0.02	1150
20:00	7.39	7.33	63.52	0.20	0.21	0.44	0.30	0.06	0.30	2.62	0.01	0.01	0.02	1132
20:30	8.14	8.53	65.21	0.19	0.24	0.41	0.33	0.04	0.35	2.64	0.01	0.01	0.02	1129
21:00	8.28	6.72	66.71	0.21	0.24	0.43	0.35	0.07	0.28	2.81	0.01	0.01	0.02	1125
21:30	9.01	7.71	61.80	0.22	0.42	0.39	0.37	0.06	0.32	2.57	0.01	0.02	0.02	1125
22:00	7.54	5.46	67.94	0.42	0.49	0.37	0.32	0.07	0.23	2.87	0.02	0.02	0.02	1125
22:30	7.88	8.37	59.02	0.55	0.47	0.36	0.34	1.28	0.36	2.53	0.02	0.02	0.02	1128
23:00	9.45	10.17	64.32	0.27	0.49	0.37	0.40	0.45	0.43	2.71	0.01	0.02	0.02	1131
23:30	7.35	4.90	67.78	0.19	0.50	0.37	0.31	0.05	0.21	2.87	0.01	0.02	0.02	1144
00:00	7.42	6.08	63.29	0.19	0.52	0.37	0.31	0.08	0.26	2.67	0.01	0.02	0.02	1120
min	5,19	3,01	42,59	0,18	0,20	0,28	0,22	0,03	0,12	1,87	0,01	0,01	0,01	1108
max	12,53	38,83	70,61	0,55	0,52	0,44	0,53	1,28	1,69	3,25	0,02	0,02	0,02	1168
moyenne	7,79	9,11	64,40	0,22	0,32	0,37								1138
Total							15,85	18,67	18,63	130,90	0,45	0,66	0,75	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	9,08			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.