

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.43	18.16	62.76	0.01	0.62	0.01	0.33	0.06	0.81	2.79	0.00	0.03	0.00	1157
01:00	7.32	20.86	72.25	0.01	0.66	0.01	0.32	0.08	0.92	3.19	0.00	0.03	0.00	1154
01:30	7.85	22.58	65.49	0.01	0.60	0.01	0.35	0.06	1.00	2.91	0.00	0.03	0.00	1154
02:00	7.21	15.56	65.22	0.01	0.63	0.01	0.32	0.06	0.69	2.89	0.00	0.03	0.00	1149
02:30	8.23	22.52	67.98	0.01	0.66	0.01	0.36	0.09	0.98	2.96	0.00	0.03	0.00	1156
03:00	8.24	19.71	68.65	0.01	0.62	0.01	0.36	0.18	0.86	2.99	0.00	0.03	0.00	1155
03:30	9.57	18.01	63.47	0.01	0.58	0.01	0.42	0.05	0.79	2.78	0.00	0.03	0.00	1165
04:00	7.62	18.10	64.54	0.01	0.53	0.01	0.33	0.08	0.77	2.76	0.00	0.02	0.00	1149
04:30	7.22	17.38	67.47	0.01	0.55	0.01	0.31	0.05	0.76	2.93	0.00	0.02	0.00	1153
05:00	7.20	14.64	67.01	0.01	0.57	0.02	0.31	0.06	0.63	2.88	0.00	0.02	0.00	1156
05:30	7.39	18.15	68.67	0.19	0.61	0.00	0.31	0.05	0.76	2.88	0.01	0.03	0.00	1171
06:00	6.84	16.01	65.19	0.31	0.55	0.00	0.29	0.07	0.67	2.72	0.01	0.02	0.00	1164
06:30	9.15	18.41	66.11	0.28	0.55	0.00	0.39	0.06	0.79	2.84	0.01	0.02	0.00	1170
07:00	9.18	21.93	61.66	0.26	0.54	0.00	0.39	0.13	0.93	2.63	0.01	0.02	0.00	1149
07:30	7.73	18.44	67.66	0.23	0.53	0.00	0.32	0.06	0.77	2.83	0.01	0.02	0.00	1135
08:00	9.75	22.07	69.06	0.22	0.53	0.00	0.41	0.03	0.92	2.89	0.01	0.02	0.00	1149
08:30	7.48	11.37	68.04	0.16	0.54	0.00	0.31	0.04	0.48	2.85	0.01	0.02	0.00	1157
09:00	6.70	10.94	62.93	0.15	0.54	0.00	0.28	0.06	0.46	2.67	0.01	0.02	0.00	1157
09:30	4.63	3.38	69.49	0.10	0.52	0.00	0.19	0.06	0.14	2.93	0.00	0.02	0.00	1145
10:00	3.81	3.91	65.35	0.17	0.57	0.00	0.16	0.08	0.17	2.79	0.01	0.02	0.00	1147
10:30	4.80	14.36	61.35	0.28	0.53	0.00	0.21	0.09	0.62	2.65	0.01	0.02	0.00	1152
11:00	10.67	26.02	59.18	0.30	0.46	0.00	0.44	0.06	1.08	2.46	0.01	0.02	0.00	1133
11:30	9.34	35.98	64.43	0.16	0.41	0.00	0.38	0.06	1.48	2.65	0.01	0.02	0.00	1125
12:00	7.06	33.16	64.82	0.11	0.45	0.00	0.29	0.08	1.35	2.64	0.00	0.02	0.00	1140
12:30	7.49	30.55	65.79	0.10	0.49	0.00	0.30	0.09	1.23	2.64	0.00	0.02	0.00	1143
13:00	4.48	5.58	67.77	0.07	0.49	0.00	0.19	0.08	0.23	2.82	0.00	0.02	0.00	1150
13:30	8.68	17.64	64.10	0.18	0.48	0.00	0.37	0.06	0.75	2.73	0.01	0.02	0.00	1151
14:00	8.28	12.37	61.63	0.21	0.50	0.00	0.34	0.10	0.51	2.55	0.01	0.02	0.00	1143
14:30	10.22	20.89	67.18	0.22	0.51	0.00	0.43	0.08	0.89	2.86	0.01	0.02	0.00	1139
15:00	8.16	8.38	70.96	0.14	0.50	0.00	0.35	0.08	0.36	3.06	0.01	0.02	0.00	1133
15:30	10.99	20.18	58.45	0.18	0.46	0.00	0.46	0.06	0.85	2.45	0.01	0.02	0.00	1123
16:00	10.73	20.94	57.75	0.10	0.42	0.00	0.43	0.05	0.84	2.32	0.00	0.02	0.00	1124
16:30	5.58	4.67	66.44	0.02	0.42	0.00	0.23	0.06	0.19	2.70	0.00	0.02	0.00	1153
17:00	9.40	14.03	63.91	0.03	0.39	0.02	0.39	0.05	0.58	2.64	0.00	0.02	0.00	1147
17:30	4.33	1.44	64.46	0.01	0.45	0.06	0.18	0.05	0.06	2.68	0.00	0.02	0.00	1134
18:00	3.86	8.49	68.27	0.02	0.45	0.07	0.16	0.07	0.36	2.87	0.00	0.02	0.00	1155
18:30	6.01	20.89	64.94	0.10	0.47	0.10	0.26	0.07	0.90	2.79	0.00	0.02	0.00	1143
19:00	8.80	23.51	68.55	0.16	0.47	0.11	0.39	0.08	1.04	3.02	0.01	0.02	0.00	1146
19:30	8.21	21.80	65.54	0.14	0.50	0.09	0.36	0.08	0.95	2.85	0.01	0.02	0.00	1145
20:00	7.03	18.64	67.10	0.14	0.45	0.11	0.30	0.07	0.79	2.85	0.01	0.02	0.00	1144
20:30	10.21	32.29	64.60	0.21	0.49	0.10	0.43	0.07	1.37	2.75	0.01	0.02	0.00	1131
21:00	9.08	17.59	67.76	0.14	0.49	0.09	0.38	0.07	0.74	2.84	0.01	0.02	0.00	1139
21:30	7.27	15.77	67.26	0.08	0.47	0.14	0.32	0.08	0.69	2.96	0.00	0.02	0.01	1152
22:00	8.34	21.63	64.65	0.08	0.44	0.14	0.35	0.09	0.91	2.73	0.00	0.02	0.01	1148
22:30	7.70	26.56	61.71	0.08	0.38	0.13	0.33	1.27	1.14	2.66	0.00	0.02	0.01	1157
23:00	8.32	36.97	59.25	0.06	0.39	0.10	0.37	0.07	1.63	2.61	0.00	0.02	0.00	1137
23:30	8.23	40.35	67.17	0.02	0.36	0.04	0.35	0.10	1.70	2.83	0.00	0.01	0.00	1118
00:00	6.67	35.67	67.92	0.01	0.34	0.02	0.28	0.06	1.49	2.84	0.00	0.01	0.00	1142
min	3,81	1,44	57,75	0,01	0,34	0,00	0,16	0,03	0,06	2,32	0,00	0,01	0,00	1118
max	10,99	40,35	72,25	0,31	0,66	0,14	0,46	1,27	1,70	3,19	0,01	0,03	0,01	1171
moyenne	7,72	19,13	65,46	0,11	0,50	0,03								1146
Total							15,74	11,17	39,04	133,55	0,23	1,03	0,06	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,46			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

4h00 Redémarrage UVE après arrêt technique non programmé