

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6,22	40,93	65,34	0,01	0,36	0,01	0,26	0,06	1,73	2,76	0,00	0,02	0,00	1124
01:00	6,99	56,83	68,18	0,01	0,35	0,01	0,29	0,14	2,32	2,78	0,00	0,01	0,00	1140
01:30	6,72	65,08	64,12	0,01	0,36	0,01	0,28	0,27	2,73	2,69	0,00	0,02	0,00	1136
02:00	4,66	48,75	57,94	0,01	0,32	0,01	0,20	0,09	2,09	2,48	0,00	0,01	0,00	1129
02:30	4,69	38,19	65,78	0,01	0,34	0,01	0,20	0,19	1,62	2,80	0,00	0,01	0,00	1132
03:00	5,36	28,93	66,09	0,01	0,31	0,01	0,23	0,08	1,24	2,83	0,00	0,01	0,00	1136
03:30	5,88	29,70	69,52	0,01	0,35	0,02	0,25	0,06	1,29	3,01	0,00	0,02	0,00	1135
04:00	5,55	26,57	65,08	0,06	0,34	0,00	0,23	0,08	1,11	2,73	0,00	0,01	0,00	1146
04:30	5,57	24,99	65,84	0,13	0,37	0,00	0,24	0,06	1,06	2,80	0,01	0,02	0,00	1151
05:00	6,45	24,26	63,64	0,12	0,41	0,00	0,27	0,08	1,03	2,71	0,01	0,02	0,00	1170
05:30	8,83	23,19	65,13	0,16	0,38	0,00	0,38	0,05	0,99	2,79	0,01	0,02	0,00	1176
06:00	7,31	14,43	66,87	0,20	0,44	0,00	0,32	0,09	0,62	2,89	0,01	0,02	0,00	1188
06:30	10,41	22,61	64,98	0,24	0,45	0,00	0,45	0,09	0,98	2,81	0,01	0,02	0,00	1162
07:00	8,93	15,81	70,10	0,18	0,37	0,00	0,39	0,09	0,69	3,04	0,01	0,02	0,00	1137
07:30	8,20	14,39	64,65	0,20	0,42	0,00	0,36	0,14	0,63	2,85	0,01	0,02	0,00	1140
08:00	11,51	21,33	65,51	0,21	0,43	0,00	0,51	0,09	0,94	2,89	0,01	0,02	0,00	1136
08:30	6,58	5,66	66,58	0,14	0,42	0,00	0,29	0,08	0,25	2,92	0,01	0,02	0,00	1173
09:00	7,14	13,61	64,91	0,17	0,40	0,00	0,30	0,10	0,58	2,77	0,01	0,02	0,00	1144
09:30	8,34	10,96	66,88	0,12	0,53	0,00	0,37	0,07	0,49	2,96	0,01	0,02	0,00	1154
10:00	8,74	8,99	60,60	0,17	0,42	0,00	0,37	0,08	0,39	2,60	0,01	0,02	0,00	1139
10:30	7,20	2,82	75,95	0,12	0,47	0,01	0,31	0,09	0,12	3,32	0,01	0,02	0,00	1135
11:00	6,97	11,12	61,92	0,61	0,49	0,00	0,30	0,08	0,47	2,64	0,03	0,02	0,00	1132
11:30	10,39	16,55	60,19	0,60	0,47	0,00	0,44	0,07	0,71	2,57	0,03	0,02	0,00	1126
12:00	7,98	10,31	70,54	0,50	0,47	0,00	0,33	0,05	0,43	2,96	0,02	0,02	0,00	1150
12:30	6,31	7,42	67,70	0,50	0,45	0,00	0,27	0,08	0,31	2,86	0,02	0,02	0,00	1170
13:00	9,09	31,68	61,08	0,53	0,49	0,00	0,39	0,10	1,35	2,61	0,02	0,02	0,00	1133
13:30	7,76	23,95	68,96	0,48	0,47	0,00	0,32	0,07	1,00	2,88	0,02	0,02	0,00	1142
14:00	7,16	16,51	66,14	0,54	0,49	0,00	0,30	0,09	0,69	2,78	0,02	0,02	0,00	1156
14:30	8,03	24,44	66,38	0,52	0,49	0,00	0,35	0,08	1,06	2,87	0,02	0,02	0,00	1152
15:00	7,84	17,81	62,59	0,52	0,47	0,00	0,33	0,06	0,76	2,66	0,02	0,02	0,00	1125
15:30	8,60	13,15	67,45	0,54	0,49	0,00	0,36	0,08	0,56	2,86	0,02	0,02	0,00	1145
16:00	9,32	15,24	69,28	0,58	0,48	0,00	0,40	0,10	0,65	2,95	0,02	0,02	0,00	1144
16:30	8,65	38,91	50,66	0,60	0,46	0,10	0,37	1,27	1,65	2,15	0,03	0,02	0,00	1130
17:00	9,23	21,47	62,75	0,49	0,50	0,11	0,39	0,20	0,91	2,67	0,02	0,02	0,00	1126
17:30	6,46	11,21	64,90	0,46	0,46	0,11	0,27	0,08	0,48	2,76	0,02	0,02	0,00	1146
18:00	6,20	10,65	69,10	0,50	0,49	0,11	0,26	0,07	0,44	2,87	0,02	0,02	0,00	1156
18:30	8,67	19,65	66,87	0,55	0,47	0,11	0,37	0,09	0,84	2,85	0,02	0,02	0,00	1165
19:00	8,55	20,89	65,93	0,54	0,51	0,11	0,37	0,07	0,90	2,85	0,02	0,02	0,00	1156
19:30	7,72	17,68	66,25	0,50	0,44	0,11	0,34	0,10	0,77	2,88	0,02	0,02	0,00	1163
20:00	6,18	13,75	64,69	0,55	0,46	0,12	0,26	0,11	0,59	2,76	0,02	0,02	0,00	1136
20:30	7,73	15,96	64,80	0,62	0,53	0,11	0,34	0,08	0,69	2,82	0,03	0,02	0,00	1150
21:00	9,01	13,66	64,59	0,54	0,49	0,13	0,38	0,07	0,58	2,74	0,02	0,02	0,01	1146
21:30	8,28	6,19	70,31	0,14	0,49	0,24	0,35	0,08	0,27	3,01	0,01	0,02	0,01	1142
22:00	7,18	9,39	62,70	0,09	0,49	0,15	0,31	0,10	0,40	2,70	0,00	0,02	0,01	1138
22:30	8,90	11,30	67,95	0,07	0,48	0,12	0,39	0,05	0,50	2,99	0,00	0,02	0,01	1148
23:00	9,89	14,69	64,45	0,07	0,46	0,12	0,43	0,06	0,64	2,81	0,00	0,02	0,01	1143
23:30	9,76	15,13	63,04	0,07	0,43	0,12	0,42	0,08	0,65	2,71	0,00	0,02	0,01	1135
00:00	8,77	12,01	64,33	0,07	0,42	0,11	0,38	0,06	0,52	2,80	0,00	0,02	0,00	1137
min	4,66	2,82	50,66	0,01	0,31	0,00	0,20	0,05	0,12	2,15	0,00	0,01	0,00	1124
max	11,51	65,08	75,95	0,62	0,53	0,24	0,51	1,27	2,73	3,32	0,03	0,02	0,01	1188
moyenne	7,75	20,39	65,40	0,29	0,44	0,04								1147
Total							15,95	14,27	41,73	134,42	0,60	0,90	0,09	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	6,94			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel					91,32		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

4h00 Redémarrage UVE après arrêt technique non programmé