

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	10,09	27,13	63,32	0,07	0,39	0,12	0,43	1,41	1,16	2,70	0,00	0,02	0,00	1134
01:00	7,32	12,72	65,41	0,03	0,38	0,07	0,32	0,08	0,55	2,85	0,00	0,02	0,00	1148
01:30	7,63	19,70	65,07	0,01	0,42	0,02	0,33	0,25	0,86	2,85	0,00	0,02	0,00	1158
02:00	6,33	12,86	67,31	0,01	0,37	0,01	0,27	0,04	0,55	2,89	0,00	0,02	0,00	1146
02:30	8,22	21,45	58,65	0,00	0,40	0,01	0,36	0,47	0,93	2,53	0,00	0,02	0,00	1145
03:00	8,16	14,73	65,79	0,00	0,36	0,01	0,35	0,05	0,62	2,79	0,00	0,02	0,00	1142
03:30	8,49	10,37	71,99	0,00	0,41	0,00	0,36	0,05	0,44	3,04	0,00	0,02	0,00	1180
04:00	6,95	12,40	65,44	0,00	0,42	0,00	0,30	0,10	0,54	2,86	0,00	0,02	0,00	1150
04:30	7,40	7,09	67,75	0,00	0,42	0,00	0,32	0,09	0,30	2,90	0,00	0,02	0,00	1182
05:00	6,49	5,16	72,26	0,00	0,49	0,01	0,29	0,07	0,23	3,20	0,00	0,02	0,00	1174
05:30	7,04	7,58	63,69	0,00	0,48	0,00	0,31	0,06	0,34	2,83	0,00	0,02	0,00	1143
06:00	9,71	14,60	52,03	0,00	0,42	0,00	0,42	0,55	0,63	2,25	0,00	0,02	0,00	1138
06:30	10,67	11,07	63,99	0,00	0,39	0,01	0,45	0,07	0,46	2,69	0,00	0,02	0,00	1135
07:00	6,67	4,44	69,38	0,27	0,35	0,00	0,29	0,70	0,19	2,99	0,01	0,01	0,00	1145
07:30	6,51	9,93	56,87	0,52	0,38	0,00	0,28	0,09	0,42	2,43	0,02	0,02	0,00	1147
08:00	7,86	12,94	61,65	0,54	0,37	0,00	0,34	0,06	0,56	2,68	0,02	0,02	0,00	1140
08:30	7,40	12,38	65,72	0,55	0,33	0,00	0,32	0,07	0,53	2,80	0,02	0,01	0,00	1133
09:00	8,24	11,17	70,04	0,48	0,44	0,00	0,35	0,11	0,47	2,95	0,02	0,02	0,00	1134
09:30	8,85	13,46	66,13	0,00	0,55	0,01	0,39	0,12	0,59	2,90	0,00	0,02	0,00	1134
10:00	8,37	31,44	65,79	0,02	0,59	0,03	0,36	0,11	1,37	2,86	0,00	0,03	0,00	1141
10:30	6,70	47,34	59,22	0,06	0,50	0,11	0,29	0,06	2,06	2,58	0,00	0,02	0,00	1130
11:00	5,21	17,33	66,88	0,06	0,57	0,11	0,22	0,09	0,74	2,87	0,00	0,02	0,00	1141
11:30	6,17	17,53	56,80	0,06	0,55	0,10	0,27	1,27	0,78	2,52	0,00	0,02	0,00	1148
12:00	8,27	9,42	64,78	0,07	0,61	0,12	0,37	0,08	0,42	2,87	0,00	0,03	0,01	1155
12:30	9,65	10,21	61,49	0,08	0,64	0,13	0,42	0,08	0,44	2,66	0,00	0,03	0,01	1143
13:00	6,78	5,14	67,20	0,08	0,57	0,13	0,29	0,09	0,22	2,92	0,00	0,02	0,01	1120
13:30	9,31	10,86	68,54	0,08	0,60	0,13	0,40	0,07	0,46	2,92	0,00	0,03	0,01	1126
14:00	8,44	9,97	58,67	0,49	0,49	0,03	0,34	0,08	0,41	2,40	0,02	0,02	0,00	1130
14:30	7,85	10,75	63,53	0,46	0,44	0,00	0,33	0,09	0,45	2,67	0,02	0,02	0,00	1135
15:00	9,64	13,66	65,36	0,43	0,42	0,00	0,40	0,05	0,57	2,71	0,02	0,02	0,00	1129
15:30	7,19	8,39	68,02	0,37	0,43	0,00	0,30	0,06	0,34	2,79	0,02	0,02	0,00	1131
16:00	5,31	5,21	66,34	0,38	0,48	0,00	0,22	0,09	0,22	2,79	0,02	0,02	0,00	1147
16:30	5,70	14,11	70,06	0,40	0,46	0,00	0,24	0,06	0,58	2,89	0,02	0,02	0,00	1145
17:00	7,84	31,20	65,43	0,43	0,45	0,00	0,33	0,07	1,33	2,78	0,02	0,02	0,00	1145
17:30	7,60	26,81	61,25	0,43	0,40	0,00	0,32	0,09	1,14	2,60	0,02	0,02	0,00	1134
18:00	7,96	22,43	61,72	0,41	0,40	0,00	0,33	0,07	0,93	2,56	0,02	0,02	0,00	1137
18:30	7,31	31,63	61,21	0,73	0,44	0,00	0,31	0,22	1,34	2,59	0,03	0,02	0,00	1128
19:00	8,15	31,53	68,00	0,56	0,43	0,00	0,34	0,09	1,30	2,81	0,02	0,02	0,00	1144
19:30	7,72	22,29	68,14	0,41	0,48	0,00	0,32	0,06	0,94	2,86	0,02	0,02	0,00	1143
20:00	7,91	30,25	61,63	0,43	0,41	0,00	0,33	0,06	1,27	2,60	0,02	0,02	0,00	1149
20:30	7,73	25,35	67,68	0,42	0,40	0,00	0,33	0,08	1,07	2,85	0,02	0,02	0,00	1142
21:00	7,54	45,85	64,64	0,36	0,38	0,00	0,32	0,06	1,93	2,73	0,02	0,02	0,00	1149
21:30	6,46	38,38	69,33	0,00	0,38	0,00	0,28	0,05	1,64	2,97	0,00	0,02	0,00	1144
22:00	5,79	68,55	62,94	0,00	0,36	0,00	0,25	1,41	3,00	2,75	0,00	0,02	0,00	1160
22:30	4,31	13,45	67,66	0,00	0,33	0,00	0,19	0,07	0,60	3,02	0,00	0,01	0,00	1122
23:00	4,24	17,55	69,09	0,00	0,41	0,00	0,19	0,06	0,79	3,10	0,00	0,02	0,00	1148
23:30	7,06	24,13	68,16	0,00	0,40	0,00	0,31	0,10	1,05	2,97	0,00	0,02	0,00	1125
00:00	7,38	18,57	66,20	0,00	0,40	0,00	0,33	0,06	0,83	2,95	0,00	0,02	0,00	1137
min	4,24	4,44	52,03	0,00	0,33	0,00	0,19	0,04	0,19	2,25	0,00	0,01	0,00	1120
max	10,67	68,55	72,26	0,73	0,64	0,13	0,45	1,41	3,00	3,20	0,03	0,03	0,01	1182
moyenne	7,49	18,76	64,96	0,20	0,44	0,02								1142
Total							15,40	20,41	38,62	133,74	0,41	0,91	0,05	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	9,87			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

4h00 Redémarrage UVE après arrêt technique non programmé