

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.26	7.27	66.32	0.22	0.37	0.23	0.30	0.05	0.30	2.77	0.01	0.02	0.01	1159
01:00	7.21	7.40	69.01	0.22	0.33	0.23	0.30	0.06	0.31	2.85	0.01	0.01	0.01	1154
01:30	8.25	9.72	63.04	0.22	0.38	0.23	0.35	0.06	0.41	2.66	0.01	0.02	0.01	1147
02:00	7.86	8.44	70.97	0.23	0.38	0.23	0.34	0.06	0.36	3.04	0.01	0.02	0.01	1158
02:30	7.44	6.50	65.24	0.23	0.33	0.23	0.32	0.07	0.28	2.78	0.01	0.01	0.01	1143
03:00	7.20	6.99	61.17	0.23	0.32	0.24	0.31	0.06	0.30	2.59	0.01	0.01	0.01	1133
03:30	9.43	14.37	62.03	0.27	0.35	0.23	0.39	0.67	0.60	2.59	0.01	0.01	0.01	1157
04:00	9.46	18.30	62.57	0.22	0.34	0.23	0.39	0.06	0.76	2.59	0.01	0.01	0.01	1125
04:30	7.10	9.79	68.48	0.22	0.36	0.23	0.29	0.06	0.40	2.81	0.01	0.01	0.01	1140
05:00	6.00	7.44	71.19	0.22	0.37	0.22	0.25	0.06	0.31	3.01	0.01	0.02	0.01	1153
05:30	7.06	7.13	62.72	0.23	0.33	0.12	0.30	0.05	0.30	2.67	0.01	0.01	0.01	1136
06:00	9.00	14.34	58.89	0.26	0.32	0.11	0.37	0.14	0.58	2.40	0.01	0.01	0.00	1135
06:30	8.97	14.13	66.72	0.24	0.35	0.11	0.36	0.06	0.57	2.71	0.01	0.01	0.00	1136
07:00	6.63	7.71	66.57	0.21	0.36	0.11	0.28	0.04	0.33	2.82	0.01	0.02	0.00	1147
07:30	7.36	9.01	65.97	0.22	0.33	0.11	0.31	0.05	0.38	2.81	0.01	0.01	0.00	1149
08:00	8.33	7.53	69.26	0.23	0.36	0.13	0.36	0.07	0.33	3.03	0.01	0.02	0.01	1149
08:30	7.06	6.42	64.41	0.22	0.32	0.18	0.30	0.08	0.28	2.76	0.01	0.01	0.01	1139
09:00	7.50	5.79	69.15	0.20	0.34	0.24	0.33	0.11	0.25	3.01	0.01	0.01	0.01	1143
09:30	7.94	7.05	61.54	0.16	0.39	0.27	0.34	0.06	0.30	2.66	0.01	0.02	0.01	1124
10:00	8.84	12.14	56.39	0.17	0.31	0.25	0.38	0.06	0.53	2.44	0.01	0.01	0.01	1112
10:30	5.79	6.04	66.55	0.22	0.21	0.24	0.24	0.08	0.25	2.76	0.01	0.01	0.01	1119
11:00	7.29	8.71	65.71	0.22	0.19	0.30	0.30	0.08	0.36	2.72	0.01	0.01	0.01	1123
11:30	8.39	10.90	65.37	0.23	0.21	0.38	0.35	0.07	0.45	2.70	0.01	0.01	0.02	1133
12:00	9.47	12.31	69.31	0.22	0.20	0.38	0.40	0.06	0.52	2.90	0.01	0.01	0.02	1140
12:30	9.97	11.79	63.77	0.23	0.19	0.38	0.42	0.11	0.50	2.69	0.01	0.01	0.02	1150
13:00	7.15	5.10	60.29	0.21	0.21	0.38	0.31	0.08	0.22	2.58	0.01	0.01	0.02	1124
13:30	8.12	8.85	66.33	0.21	0.15	0.38	0.34	0.07	0.37	2.76	0.01	0.01	0.02	1118
14:00	6.85	4.93	69.45	0.25	0.20	0.39	0.29	0.09	0.21	2.90	0.01	0.01	0.02	1139
14:30	6.74	7.60	67.44	0.21	0.18	0.38	0.29	0.08	0.33	2.93	0.01	0.01	0.02	1150
15:00	9.32	14.27	67.01	0.22	0.22	0.38	0.41	0.11	0.63	2.94	0.01	0.01	0.02	1117
15:30	6.75	8.66	65.15	0.22	0.22	0.39	0.29	0.08	0.38	2.84	0.01	0.01	0.02	1127
16:00	8.04	8.12	69.19	0.22	0.22	0.39	0.35	0.09	0.35	3.00	0.01	0.01	0.02	1122
16:30	10.61	14.63	52.88	0.24	0.22	0.39	0.45	0.32	0.63	2.26	0.01	0.01	0.02	1092
17:00	8.76	7.97	64.60	0.22	0.15	0.38	0.37	0.07	0.33	2.70	0.01	0.01	0.02	1114
17:30	5.65	3.93	70.98	0.20	0.26	0.39	0.24	0.06	0.16	2.95	0.01	0.01	0.02	1125
18:00	5.67	5.53	66.64	0.20	0.22	0.39	0.24	0.05	0.23	2.78	0.01	0.01	0.02	1143
18:30	8.63	9.47	66.02	0.20	0.18	0.42	0.36	0.05	0.39	2.74	0.01	0.01	0.02	1127
19:00	10.09	10.13	64.53	0.21	0.20	0.51	0.43	0.04	0.43	2.72	0.01	0.01	0.02	1124
19:30	7.86	6.55	66.48	0.21	0.23	0.51	0.33	0.06	0.28	2.83	0.01	0.01	0.02	1124
20:00	8.09	8.68	68.25	0.21	0.19	0.51	0.35	0.08	0.38	2.95	0.01	0.01	0.02	1138
20:30	6.70	6.42	64.63	0.21	0.22	0.51	0.29	0.07	0.28	2.84	0.01	0.01	0.02	1121
21:00	7.52	7.34	70.49	0.22	0.28	0.51	0.33	0.08	0.32	3.05	0.01	0.01	0.02	1140
21:30	9.30	12.05	65.33	0.26	0.38	0.44	0.42	0.08	0.54	2.94	0.01	0.02	0.02	1127
22:00	7.05	4.55	67.25	0.24	0.40	0.41	0.31	0.09	0.20	3.00	0.01	0.02	0.02	1141
22:30	6.82	8.29	67.21	0.24	0.40	0.41	0.31	0.08	0.37	3.03	0.01	0.02	0.02	1144
23:00	8.20	9.42	67.02	0.24	0.46	0.41	0.37	0.08	0.42	3.00	0.01	0.02	0.02	1149
23:30	7.88	8.27	64.75	0.23	0.43	0.40	0.36	0.09	0.38	2.97	0.01	0.02	0.02	1169
00:00	8.72	9.12	68.63	0.24	0.43	0.41	0.39	0.09	0.41	3.08	0.01	0.02	0.02	1144
min	5,65	3,93	52,88	0,16	0,15	0,11	0,24	0,04	0,16	2,26	0,01	0,01	0,00	1092
max	10,61	18,30	71,19	0,27	0,46	0,51	0,45	0,67	0,76	3,08	0,01	0,02	0,02	1169
moyenne	7,86	8,90	65,69	0,22	0,29	0,32								1139
Total							16,10	13,78	18,19	134,56	0,45	0,60	0,66	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	6,67			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.