

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.80	6.84	67.58	0.24	0.39	0.41	0.35	0.07	0.30	2.99	0.01	0.02	0.02	1135
01:00	8.09	8.11	64.86	0.23	0.42	0.39	0.36	0.08	0.36	2.90	0.01	0.02	0.02	1142
01:30	7.43	6.40	66.82	0.15	0.42	0.26	0.34	0.09	0.29	3.02	0.01	0.02	0.01	1138
02:00	8.23	7.83	68.64	0.15	0.40	0.26	0.37	0.06	0.35	3.05	0.01	0.02	0.01	1129
02:30	9.90	10.00	61.06	0.15	0.39	0.25	0.44	0.07	0.45	2.74	0.01	0.02	0.01	1141
03:00	7.81	9.50	70.49	0.15	0.41	0.25	0.35	0.05	0.42	3.14	0.01	0.02	0.01	1146
03:30	5.29	7.46	67.96	0.20	0.31	0.23	0.23	0.05	0.33	2.99	0.01	0.01	0.01	1163
04:00	5.40	9.79	65.48	0.21	0.34	0.24	0.24	0.05	0.43	2.87	0.01	0.02	0.01	1130
04:30	6.69	8.84	67.38	0.22	0.33	0.24	0.29	0.05	0.38	2.91	0.01	0.01	0.01	1139
05:00	8.20	9.06	66.26	0.22	0.29	0.24	0.35	0.05	0.39	2.85	0.01	0.01	0.01	1137
05:30	7.78	9.27	65.60	0.22	0.28	0.24	0.33	0.05	0.40	2.82	0.01	0.01	0.01	1119
06:00	7.69	9.60	65.22	0.23	0.31	0.24	0.33	0.08	0.41	2.81	0.01	0.01	0.01	1143
06:30	7.98	11.38	64.88	0.23	0.31	0.24	0.34	0.06	0.49	2.79	0.01	0.01	0.01	1124
07:00	7.77	11.10	67.17	0.22	0.32	0.23	0.34	0.07	0.48	2.93	0.01	0.01	0.01	1158
07:30	8.22	11.71	67.90	0.22	0.34	0.24	0.36	0.06	0.51	2.95	0.01	0.01	0.01	1137
08:00	7.70	9.95	65.92	0.23	0.33	0.24	0.34	0.08	0.44	2.89	0.01	0.01	0.01	1145
08:30	9.48	11.93	64.81	0.23	0.32	0.24	0.42	0.07	0.53	2.87	0.01	0.01	0.01	1140
09:00	9.48	9.35	68.14	0.22	0.32	0.24	0.42	0.09	0.41	3.00	0.01	0.01	0.01	1131
09:30	9.16	10.33	64.82	0.15	0.34	0.26	0.41	0.08	0.46	2.91	0.01	0.02	0.01	1126
10:00	7.07	3.37	68.93	0.20	0.38	0.35	0.32	0.09	0.15	3.10	0.01	0.02	0.02	1143
10:30	5.01	2.28	64.62	0.23	0.41	0.40	0.23	0.08	0.10	2.97	0.01	0.02	0.02	1140
11:00	7.61	12.40	66.66	0.23	0.33	0.40	0.34	0.06	0.56	3.01	0.01	0.01	0.02	1133
11:30	8.41	8.53	67.23	0.24	0.34	0.41	0.37	0.05	0.38	2.97	0.01	0.02	0.02	1141
12:00	8.74	8.40	68.78	0.23	0.35	0.40	0.39	0.05	0.37	3.04	0.01	0.02	0.02	1143
12:30	7.48	5.83	56.85	0.24	0.30	0.42	0.33	0.06	0.26	2.51	0.01	0.01	0.02	1123
13:00	7.81	8.75	69.76	0.24	0.29	0.42	0.34	0.04	0.38	3.03	0.01	0.01	0.02	1133
13:30	10.08	10.06	70.29	0.26	0.32	0.44	0.44	0.03	0.44	3.06	0.01	0.01	0.02	1141
14:00	8.41	3.56	68.45	0.27	0.37	0.46	0.36	0.04	0.15	2.95	0.01	0.02	0.02	1138
14:30	7.44	4.49	68.18	0.28	0.35	0.49	0.32	0.06	0.19	2.92	0.01	0.01	0.02	1140
15:00	7.56	5.68	67.35	0.29	0.38	0.51	0.35	0.08	0.26	3.08	0.01	0.02	0.02	1156
15:30	8.07	5.36	66.20	0.31	0.35	0.54	0.37	0.07	0.24	3.00	0.01	0.02	0.02	1130
16:00	10.56	10.01	68.90	0.31	0.28	0.53	0.47	0.07	0.45	3.06	0.01	0.01	0.02	1126
16:30	7.63	3.51	66.95	0.31	0.34	0.54	0.34	0.06	0.15	2.95	0.01	0.01	0.02	1137
17:00	6.24	3.13	65.35	0.31	0.34	0.53	0.28	0.06	0.14	2.88	0.01	0.01	0.02	1132
17:30	6.96	4.20	67.02	0.31	0.35	0.53	0.31	0.06	0.19	2.98	0.01	0.02	0.02	1150
18:00	7.40	3.31	51.01	0.31	0.35	0.54	0.33	0.07	0.15	2.25	0.01	0.02	0.02	1145
18:30	8.38	5.43	58.76	0.31	0.34	0.54	0.36	0.64	0.24	2.56	0.01	0.01	0.02	1126
19:00	7.57	3.58	70.62	0.29	0.42	0.54	0.33	0.09	0.15	3.04	0.01	0.02	0.02	1166
19:30	8.04	6.10	65.56	0.24	0.48	0.53	0.35	0.08	0.26	2.85	0.01	0.02	0.02	1158
20:00	8.29	6.25	65.28	0.22	0.46	0.51	0.36	0.06	0.27	2.86	0.01	0.02	0.02	1137
20:30	8.22	7.96	65.08	0.23	0.42	0.51	0.35	0.05	0.34	2.79	0.01	0.02	0.02	1132
21:00	8.75	8.77	67.77	0.25	0.39	0.51	0.37	0.05	0.37	2.86	0.01	0.02	0.02	1113
21:30	7.27	5.20	61.60	0.30	0.33	0.52	0.32	0.04	0.23	2.72	0.01	0.01	0.02	1108
22:00	6.69	7.63	65.54	0.33	0.30	0.48	0.29	1.64	0.33	2.82	0.01	0.01	0.02	1162
22:30	6.54	7.13	72.44	0.22	0.27	0.38	0.28	0.05	0.31	3.16	0.01	0.01	0.02	1125
23:00	8.55	8.07	63.57	0.22	0.30	0.38	0.37	0.04	0.35	2.77	0.01	0.01	0.02	1129
23:30	7.83	5.65	67.75	0.24	0.27	0.39	0.34	0.05	0.24	2.90	0.01	0.01	0.02	1123
00:00	7.48	7.29	66.38	0.23	0.28	0.38	0.32	0.05	0.31	2.85	0.01	0.01	0.02	1130
min	5,01	2,28	51,01	0,15	0,27	0,23	0,23	0,03	0,10	2,25	0,01	0,01	0,01	1108
max	10,56	12,40	72,44	0,33	0,48	0,54	0,47	1,64	0,56	3,16	0,01	0,02	0,02	1166
moyenne	7,84	7,51	66,12	0,24	0,35	0,39								1137
Total							16,51	12,35	15,81	139,35	0,51	0,73	0,81	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,87			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,10			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.