

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.63	9.80	65.46	0.22	0.19	0.09	0.35	0.05	0.45	2.98	0.01	0.01	0.00	1186
01:00	8.85	14.17	63.94	0.22	0.23	0.04	0.40	0.05	0.64	2.90	0.01	0.01	0.00	1157
01:30	7.32	9.91	69.45	0.23	0.23	0.00	0.33	0.05	0.44	3.12	0.01	0.01	0.00	1167
02:00	8.29	15.53	66.84	0.21	0.24	0.00	0.38	0.06	0.71	3.07	0.01	0.01	0.00	1162
02:30	7.55	10.55	67.63	0.21	0.21	0.02	0.34	0.07	0.48	3.09	0.01	0.01	0.00	1156
03:00	6.13	8.49	64.22	0.23	0.24	0.00	0.28	0.07	0.39	2.92	0.01	0.01	0.00	1123
03:30	6.85	11.61	64.82	0.24	0.25	0.00	0.31	0.06	0.52	2.90	0.01	0.01	0.00	1127
04:00	5.82	5.76	67.33	0.22	0.23	0.00	0.26	0.06	0.26	3.01	0.01	0.01	0.00	1140
04:30	6.85	8.56	65.86	0.24	0.24	0.00	0.30	0.08	0.38	2.91	0.01	0.01	0.00	1132
05:00	9.34	17.12	67.32	3.56	0.23	0.00	0.42	0.07	0.77	3.04	0.16	0.01	0.00	1125
05:30	8.69	8.21	65.37	0.25	0.24	0.00	0.38	0.07	0.36	2.89	0.01	0.01	0.00	1133
06:00	6.72	4.73	71.39	0.23	0.25	0.00	0.30	0.06	0.21	3.16	0.01	0.01	0.00	1144
06:30	7.91	9.98	60.58	0.24	0.20	0.00	0.35	0.06	0.45	2.70	0.01	0.01	0.00	1127
07:00	8.35	9.20	64.49	0.22	0.16	0.00	0.38	0.08	0.42	2.91	0.01	0.01	0.00	1145
07:30	7.06	7.71	65.20	0.22	0.23	0.00	0.32	0.06	0.35	2.93	0.01	0.01	0.00	1132
08:00	8.91	13.61	69.84	0.23	0.19	0.00	0.41	0.07	0.62	3.20	0.01	0.01	0.00	1134
08:30	8.08	10.52	68.79	0.22	0.18	0.00	0.37	0.07	0.48	3.14	0.01	0.01	0.00	1147
09:00	4.79	2.62	59.61	0.19	0.24	0.00	0.21	0.06	0.12	2.66	0.01	0.01	0.00	1139
09:30	5.97	7.64	64.26	0.16	0.40	0.11	0.26	0.05	0.33	2.77	0.01	0.02	0.00	1149
10:00	6.83	8.96	63.07	0.22	0.53	0.09	0.29	0.05	0.38	2.67	0.01	0.02	0.00	1140
10:30	5.43	12.80	66.38	0.22	0.52	0.09	0.22	0.04	0.52	2.71	0.01	0.02	0.00	1128
11:00	6.47	13.85	64.15	0.22	0.55	0.09	0.27	0.06	0.58	2.67	0.01	0.02	0.00	1124
11:30	8.03	13.88	62.88	0.22	0.48	0.09	0.33	0.05	0.56	2.55	0.01	0.02	0.00	1105
12:00	9.47	15.89	63.12	0.56	0.51	0.09	0.39	1.44	0.66	2.61	0.02	0.02	0.00	1138
12:30	8.75	9.57	79.23	0.22	0.49	0.09	0.36	0.09	0.39	3.26	0.01	0.02	0.00	1140
13:00	6.98	6.24	65.28	0.21	0.54	0.10	0.29	0.06	0.26	2.76	0.01	0.02	0.00	1137
13:30	9.39	12.20	54.60	0.19	0.53	0.11	0.40	0.07	0.52	2.33	0.01	0.02	0.00	1125
14:00	6.43	3.52	65.51	0.22	0.49	0.19	0.26	0.06	0.14	2.62	0.01	0.02	0.01	1134
14:30	5.05	7.49	65.24	0.24	0.55	0.23	0.20	0.07	0.30	2.63	0.01	0.02	0.01	1134
15:00	12.42	15.47	61.98	0.21	0.49	0.22	0.49	0.04	0.61	2.45	0.01	0.02	0.01	1127
15:30	7.51	6.03	68.21	0.19	0.51	0.22	0.29	0.05	0.24	2.66	0.01	0.02	0.01	1143
16:00	8.42	7.97	65.06	0.20	0.49	0.22	0.33	0.08	0.32	2.58	0.01	0.02	0.01	1155
16:30	8.39	8.59	67.10	0.19	0.45	0.22	0.33	0.05	0.34	2.67	0.01	0.02	0.01	1159
17:00	7.48	5.87	58.52	0.20	0.53	0.22	0.29	0.03	0.23	2.30	0.01	0.02	0.01	1140
17:30	6.37	4.97	66.10	0.20	0.56	0.22	0.25	0.07	0.20	2.64	0.01	0.02	0.01	1147
18:00	7.07	8.10	67.81	0.19	0.56	0.22	0.28	0.04	0.32	2.70	0.01	0.02	0.01	1151
18:30	7.60	8.88	59.64	0.19	0.53	0.22	0.30	0.03	0.35	2.34	0.01	0.02	0.01	1150
19:00	7.81	7.07	60.29	0.24	0.51	0.26	0.28	0.05	0.25	2.16	0.01	0.02	0.01	1133
19:30	9.14	11.94	62.13	0.22	0.48	0.28	0.33	0.02	0.42	2.21	0.01	0.02	0.01	1151
20:00	7.89	7.13	63.13	0.23	0.53	0.24	0.29	0.03	0.26	2.33	0.01	0.02	0.01	1168
20:30	6.95	6.38	63.37	0.24	0.52	0.22	0.27	0.07	0.25	2.49	0.01	0.02	0.01	1175
21:00	8.85	10.94	60.67	0.24	0.49	0.25	0.34	0.03	0.42	2.35	0.01	0.02	0.01	1140
21:30	7.54	5.17	67.03	0.23	0.32	0.40	0.30	0.04	0.21	2.71	0.01	0.01	0.02	1143
22:00	8.12	8.43	59.73	0.25	0.42	0.23	0.31	0.04	0.32	2.27	0.01	0.02	0.01	1138
22:30	8.58	9.73	62.32	0.24	0.41	0.18	0.34	0.03	0.39	2.47	0.01	0.02	0.01	1157
23:00	7.53	8.68	59.77	0.22	0.40	0.10	0.31	0.04	0.36	2.47	0.01	0.02	0.00	1173
23:30	8.36	9.93	66.00	0.23	0.44	0.10	0.34	0.05	0.41	2.72	0.01	0.02	0.00	1151
00:00	8.53	9.13	64.33	0.24	0.40	0.10	0.36	0.04	0.39	2.72	0.01	0.02	0.00	1149
min	4,79	2,62	54,60	0,16	0,16	0,00	0,20	0,02	0,12	2,16	0,01	0,01	0,00	1105
max	12,42	17,12	79,23	3,56	0,56	0,40	0,49	1,44	0,77	3,26	0,16	0,02	0,02	1186
moyenne	7,68	9,39	64,69	0,30	0,39	0,12								1143
Total							15,43	13,23	18,98	130,36	0,61	0,77	0,22	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	6,42			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

4h00 Redémarrage UVE après arrêt technique non programmé