

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.83	5.32	64.28	0.24	0.42	0.10	0.29	0.05	0.22	2.71	0.01	0.02	0.00	1144
01:00	8.03	8.85	66.25	0.23	0.45	0.10	0.34	0.05	0.37	2.78	0.01	0.02	0.00	1136
01:30	6.96	6.84	69.94	0.23	0.42	0.10	0.30	0.06	0.29	3.00	0.01	0.02	0.00	1156
02:00	7.57	7.23	66.10	0.22	0.42	0.10	0.33	0.06	0.31	2.84	0.01	0.02	0.00	1157
02:30	7.94	8.26	68.42	0.22	0.40	0.10	0.34	0.06	0.35	2.91	0.01	0.02	0.00	1158
03:00	7.96	8.66	65.20	0.23	0.39	0.10	0.35	0.07	0.38	2.85	0.01	0.02	0.00	1143
03:30	8.59	10.23	62.70	0.22	0.42	0.10	0.37	0.07	0.45	2.73	0.01	0.02	0.00	1122
04:00	8.86	11.45	67.63	0.22	0.42	0.08	0.38	0.09	0.49	2.92	0.01	0.02	0.00	1137
04:30	6.85	6.10	67.29	0.23	0.40	0.03	0.29	0.06	0.26	2.88	0.01	0.02	0.00	1139
05:00	8.25	9.55	65.51	0.22	0.43	0.00	0.36	0.08	0.41	2.85	0.01	0.02	0.00	1125
05:30	8.88	9.42	68.99	0.22	0.42	0.00	0.38	0.05	0.40	2.95	0.01	0.02	0.00	1112
06:00	7.04	5.62	61.95	0.22	0.41	0.00	0.30	0.06	0.24	2.65	0.01	0.02	0.00	1119
06:30	8.95	19.32	59.03	0.23	0.43	0.00	0.39	0.19	0.84	2.57	0.01	0.02	0.00	1122
07:00	8.71	11.60	68.61	0.23	0.46	0.00	0.36	0.04	0.48	2.82	0.01	0.02	0.00	1121
07:30	6.23	4.36	67.60	0.21	0.42	0.00	0.26	0.04	0.18	2.83	0.01	0.02	0.00	1139
08:00	7.21	8.87	66.65	0.23	0.42	0.00	0.31	0.05	0.38	2.85	0.01	0.02	0.00	1144
08:30	8.23	9.75	64.95	0.22	0.38	0.00	0.35	0.06	0.42	2.77	0.01	0.02	0.00	1135
09:00	7.57	6.43	58.07	0.18	0.41	0.01	0.33	0.06	0.28	2.52	0.01	0.02	0.00	1131
09:30	7.55	4.61	69.85	0.07	0.35	0.13	0.34	0.07	0.21	3.15	0.00	0.02	0.01	1135
10:00	7.85	6.69	69.41	0.15	0.32	0.25	0.35	0.06	0.30	3.08	0.01	0.01	0.01	1117
10:30	8.80	11.47	46.05	0.15	0.32	0.24	0.39	0.32	0.51	2.04	0.01	0.01	0.01	1123
11:00	8.78	6.23	61.44	0.15	0.31	0.25	0.38	0.05	0.27	2.66	0.01	0.01	0.01	1138
11:30	6.88	4.47	61.59	0.14	0.30	0.25	0.30	0.12	0.20	2.71	0.01	0.01	0.01	1130
12:00	7.31	5.30	67.15	0.14	0.30	0.24	0.32	0.05	0.23	2.92	0.01	0.01	0.01	1143
12:30	7.37	2.93	69.72	0.16	0.30	0.27	0.32	0.08	0.13	2.99	0.01	0.01	0.01	1150
13:00	7.32	6.82	65.81	0.21	0.38	0.27	0.32	0.05	0.30	2.90	0.01	0.02	0.01	1142
13:30	8.67	8.26	68.86	0.20	0.44	0.15	0.36	0.05	0.34	2.86	0.01	0.02	0.01	1140
14:00	8.26	6.30	63.97	0.20	0.45	0.23	0.34	0.07	0.26	2.64	0.01	0.02	0.01	1150
14:30	9.44	15.21	58.35	0.22	0.42	0.23	0.38	0.19	0.61	2.33	0.01	0.02	0.01	1127
15:00	7.68	4.37	66.10	0.20	0.40	0.24	0.29	0.05	0.17	2.51	0.01	0.01	0.01	1150
15:30	6.55	5.41	63.30	0.19	0.40	0.23	0.25	0.05	0.20	2.38	0.01	0.02	0.01	1144
16:00	9.13	12.79	60.67	0.21	0.44	0.22	0.35	0.08	0.49	2.33	0.01	0.02	0.01	1160
16:30	6.28	4.19	67.59	0.18	0.45	0.23	0.24	0.04	0.16	2.56	0.01	0.02	0.01	1168
17:00	6.32	3.79	68.76	0.19	0.38	0.23	0.23	0.05	0.14	2.54	0.01	0.01	0.01	1172
17:30	9.69	12.14	63.43	0.23	0.42	0.23	0.36	0.12	0.45	2.35	0.01	0.02	0.01	1162
18:00	7.80	6.44	63.73	0.26	0.44	0.23	0.29	0.05	0.24	2.41	0.01	0.02	0.01	1158
18:30	7.49	6.20	69.24	0.20	0.42	0.28	0.28	0.04	0.23	2.60	0.01	0.02	0.01	1159
19:00	8.46	10.47	57.04	0.22	0.42	0.34	0.32	0.09	0.40	2.16	0.01	0.02	0.01	1159
19:30	8.19	8.80	58.80	0.22	0.41	0.36	0.31	0.06	0.33	2.22	0.01	0.02	0.01	1151
20:00	7.11	6.73	66.33	0.22	0.44	0.30	0.26	0.04	0.25	2.46	0.01	0.02	0.01	1173
20:30	7.97	9.37	62.91	0.25	0.42	0.22	0.30	0.07	0.36	2.39	0.01	0.02	0.01	1176
21:00	8.34	8.57	58.91	0.24	0.41	0.25	0.32	0.04	0.33	2.28	0.01	0.02	0.01	1163
21:30	9.47	6.83	62.52	0.31	0.23	0.28	0.37	0.03	0.26	2.42	0.01	0.01	0.01	1144
22:00	7.16	3.48	65.81	0.37	0.22	0.23	0.28	0.06	0.14	2.59	0.01	0.01	0.01	1175
22:30	7.56	7.45	68.60	0.38	0.19	0.18	0.31	0.04	0.31	2.85	0.02	0.01	0.01	1157
23:00	8.66	6.92	61.99	0.44	0.19	0.11	0.36	0.13	0.29	2.57	0.02	0.01	0.00	1155
23:30	7.66	5.44	64.25	0.39	0.18	0.10	0.32	0.07	0.23	2.69	0.02	0.01	0.00	1133
00:00	7.21	5.02	68.68	0.38	0.18	0.10	0.31	0.05	0.21	2.93	0.02	0.01	0.00	1127
min	6,23	2,93	46,05	0,07	0,18	0,00	0,23	0,03	0,13	2,04	0,00	0,01	0,00	1112
max	9,69	19,32	69,94	0,44	0,46	0,36	0,39	0,32	0,84	3,15	0,02	0,02	0,01	1176
moyenne	7,87	7,72	64,58	0,23	0,38	0,16								1144
Total							15,57	10,35	15,30	127,90	0,45	0,74	0,31	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,21			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

4h00 Redémarrage UVE après arrêt technique non programmé