

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,67	20,40	61,30	0,00	0,40	0,00	0,39	0,19	0,92	2,76	0,00	0,02	0,00	1129
01:00	7,40	15,11	67,13	0,00	0,37	0,00	0,32	0,12	0,66	2,93	0,00	0,02	0,00	1133
01:30	7,00	9,18	70,62	0,00	0,41	0,00	0,30	0,08	0,39	3,04	0,00	0,02	0,00	1136
02:00	7,24	17,53	61,14	0,00	0,46	0,00	0,32	0,11	0,79	2,74	0,00	0,02	0,00	1134
02:30	8,53	50,95	72,37	0,00	0,42	0,00	0,38	0,10	2,24	3,18	0,00	0,02	0,00	1142
03:00	5,08	24,57	66,73	0,00	0,43	0,00	0,23	0,06	1,10	2,98	0,00	0,02	0,00	1145
03:30	5,80	21,51	64,18	0,00	0,41	0,00	0,26	0,09	0,95	2,84	0,00	0,02	0,00	1131
04:00	7,96	23,02	66,33	0,00	0,42	0,00	0,36	0,10	1,03	2,96	0,00	0,02	0,00	1125
04:30	7,70	16,20	67,84	0,00	0,43	0,00	0,34	0,07	0,71	2,99	0,00	0,02	0,00	1137
05:00	8,44	15,49	67,69	0,00	0,46	0,00	0,38	0,17	0,70	3,08	0,00	0,02	0,00	1155
05:30	9,54	19,29	64,02	0,00	0,45	0,00	0,43	0,08	0,87	2,88	0,00	0,02	0,00	1142
06:00	7,67	10,27	67,28	0,00	0,50	0,00	0,34	0,11	0,46	3,01	0,00	0,02	0,00	1168
06:30	9,27	20,30	69,37	0,00	0,45	0,00	0,42	0,07	0,91	3,11	0,00	0,02	0,00	1136
07:00	7,80	18,45	63,70	0,23	0,47	0,00	0,34	0,06	0,81	2,80	0,01	0,02	0,00	1134
07:30	9,53	19,60	65,23	0,63	0,52	0,00	0,41	0,08	0,83	2,77	0,03	0,02	0,00	1140
08:00	8,42	23,15	66,19	0,57	0,48	0,00	0,36	0,06	1,00	2,85	0,02	0,02	0,00	1125
08:30	6,67	13,88	67,63	0,52	0,49	0,00	0,28	0,06	0,59	2,88	0,02	0,02	0,00	1153
09:00	7,59	11,38	63,73	0,47	0,49	0,00	0,32	0,09	0,48	2,70	0,02	0,02	0,00	1138
09:30	9,51	15,34	63,10	0,00	0,40	0,01	0,43	1,43	0,69	2,84	0,00	0,02	0,00	1148
10:00	11,86	21,67	60,05	0,00	0,36	0,00	0,52	0,59	0,96	2,65	0,00	0,02	0,00	1114
10:30	8,83	18,86	71,54	0,00	0,38	0,00	0,38	0,50	0,81	3,09	0,00	0,02	0,00	1138
11:00	5,71	51,73	65,33	0,00	0,41	0,01	0,25	0,05	2,26	2,86	0,00	0,02	0,00	1136
11:30	4,29	40,03	63,49	0,00	0,37	0,01	0,19	0,06	1,73	2,75	0,00	0,02	0,00	1127
12:00	3,76	45,94	60,33	0,01	0,33	0,01	0,16	0,17	1,95	2,56	0,00	0,01	0,00	1115
12:30	3,97	46,30	56,60	0,06	0,32	0,10	0,17	1,41	1,93	2,36	0,00	0,01	0,00	1135
13:00	4,38	23,58	59,93	0,07	0,36	0,12	0,18	0,07	0,99	2,51	0,00	0,02	0,01	1129
13:30	5,35	13,62	65,87	0,07	0,40	0,12	0,23	0,06	0,60	2,89	0,00	0,02	0,01	1154
14:00	6,60	8,69	71,70	0,08	0,45	0,13	0,29	0,06	0,38	3,17	0,00	0,02	0,01	1140
14:30	8,22	17,28	61,02	0,07	0,43	0,11	0,37	0,07	0,78	2,76	0,00	0,02	0,01	1120
15:00	10,15	28,53	74,01	0,05	0,45	0,10	0,46	0,07	1,29	3,36	0,00	0,02	0,00	1128
15:30	6,36	39,48	64,52	0,08	0,39	0,13	0,28	0,08	1,74	2,85	0,00	0,02	0,01	1120
16:00	5,19	68,84	59,60	0,07	0,42	0,12	0,24	0,08	3,13	2,71	0,00	0,02	0,01	1156
16:30	4,44	38,57	70,02	0,08	0,45	0,13	0,20	0,09	1,73	3,14	0,00	0,02	0,01	1153
17:00	3,66	102,46	73,68	0,18	0,42	0,09	0,16	0,10	4,59	3,30	0,01	0,02	0,00	1104
17:30	2,56	11,80	59,94	0,37	0,43	0,00	0,11	0,07	0,51	2,57	0,02	0,02	0,00	1126
18:00	2,31	41,22	62,61	0,34	0,38	0,00	0,10	0,09	1,74	2,64	0,01	0,02	0,00	1137
18:30	1,95	15,36	56,64	0,33	0,39	0,00	0,08	0,08	0,63	2,33	0,01	0,02	0,00	1138
19:00	2,65	50,32	62,90	0,35	0,40	0,00	0,11	0,05	2,10	2,62	0,01	0,02	0,00	1143
19:30	3,14	54,82	70,29	0,34	0,43	0,01	0,13	0,07	2,29	2,94	0,01	0,02	0,00	1139
20:00	2,44	22,62	62,36	0,34	0,41	0,01	0,11	0,07	0,99	2,72	0,01	0,02	0,00	1121
20:30	2,58	37,73	63,72	0,37	0,36	0,00	0,11	0,07	1,60	2,70	0,02	0,02	0,00	1129
21:00	2,78	40,05	68,96	0,32	0,42	0,03	0,12	0,06	1,71	2,95	0,01	0,02	0,00	1136
21:30	3,17	37,13	62,09	0,07	0,44	0,12	0,14	0,14	1,66	2,77	0,00	0,02	0,01	1124
22:00	3,40	34,06	67,85	0,08	0,45	0,13	0,15	0,08	1,46	2,90	0,00	0,02	0,01	1144
22:30	4,47	56,30	62,42	0,07	0,37	0,12	0,19	0,05	2,41	2,68	0,00	0,02	0,01	1134
23:00	3,98	51,97	65,97	0,01	0,40	0,03	0,17	0,06	2,22	2,82	0,00	0,02	0,00	1136
23:30	3,61	32,14	70,97	0,01	0,42	0,02	0,16	0,10	1,41	3,11	0,00	0,02	0,00	1133
00:00	3,06	36,17	64,77	0,11	0,37	0,01	0,13	0,06	1,58	2,83	0,00	0,02	0,00	1134
min	1,95	8,69	56,60	0,00	0,32	0,00	0,08	0,05	0,38	2,33	0,00	0,01	0,00	1104
max	11,86	102,46	74,01	0,63	0,52	0,13	0,52	1,43	4,59	3,36	0,03	0,02	0,01	1168
moyenne	5,93	30,27	65,31	0,13	0,42	0,04								1137
Total							12,50	18,20	63,32	136,86	0,27	0,88	0,08	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	8,64			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

4h00 Redémarrage UVE après arrêt technique non programmé