

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.16	5.61	62.90	0.24	0.31	0.40	0.35	0.05	0.24	2.73	0.01	0.01	0.02	1101
01:00	7.34	2.72	67.14	0.24	0.33	0.41	0.33	0.08	0.12	3.00	0.01	0.01	0.02	1092
01:30	6.83	3.66	68.03	0.25	0.32	0.42	0.30	0.05	0.16	3.00	0.01	0.01	0.02	1081
02:00	8.19	6.10	65.98	0.25	0.34	0.42	0.35	0.05	0.26	2.85	0.01	0.01	0.02	1081
02:30	9.41	9.54	63.50	0.24	0.29	0.41	0.40	0.06	0.40	2.69	0.01	0.01	0.02	1079
03:00	8.87	10.61	68.32	0.22	0.31	0.37	0.38	0.05	0.46	2.95	0.01	0.01	0.02	1110
03:30	6.30	3.16	66.22	0.16	0.33	0.27	0.26	0.03	0.13	2.76	0.01	0.01	0.01	1107
04:00	7.23	7.72	63.98	0.16	0.32	0.26	0.31	0.04	0.33	2.71	0.01	0.01	0.01	1127
04:30	7.29	7.29	68.77	0.15	0.35	0.25	0.31	0.03	0.31	2.93	0.01	0.01	0.01	1129
05:00	8.38	7.93	65.98	0.15	0.36	0.25	0.37	0.05	0.35	2.88	0.01	0.02	0.01	1128
05:30	7.83	8.34	63.39	0.15	0.33	0.25	0.34	0.05	0.37	2.79	0.01	0.01	0.01	1121
06:00	4.79	1.04	67.35	0.15	0.39	0.26	0.20	0.06	0.04	2.79	0.01	0.02	0.01	1123
06:30	4.96	6.61	69.36	0.15	0.34	0.25	0.21	0.04	0.27	2.89	0.01	0.01	0.01	1137
07:00	5.02	7.76	65.14	0.18	0.37	0.19	0.21	0.05	0.33	2.74	0.01	0.02	0.01	1133
07:30	8.58	17.38	58.69	0.22	0.35	0.11	0.35	0.06	0.70	2.36	0.01	0.01	0.00	1135
08:00	8.50	24.79	59.08	0.31	0.40	0.10	0.35	1.69	1.02	2.44	0.01	0.02	0.00	1153
08:30	7.30	10.87	60.29	0.20	0.37	0.11	0.30	0.03	0.45	2.48	0.01	0.02	0.00	1126
09:00	8.69	15.80	61.16	0.19	0.34	0.13	0.36	0.06	0.65	2.52	0.01	0.01	0.01	1133
09:30	7.80	9.98	63.32	0.15	0.21	0.25	0.34	0.03	0.43	2.75	0.01	0.01	0.01	1129
10:00	7.60	11.34	64.50	0.23	0.26	0.38	0.32	0.04	0.47	2.70	0.01	0.01	0.02	1125
10:30	8.21	12.41	66.66	0.23	0.21	0.39	0.35	0.10	0.53	2.83	0.01	0.01	0.02	1130
11:00	8.15	16.30	66.98	0.23	0.23	0.38	0.34	0.03	0.69	2.83	0.01	0.01	0.02	1116
11:30	7.73	9.86	67.96	0.23	0.24	0.39	0.33	0.04	0.42	2.91	0.01	0.01	0.02	1117
12:00	8.37	12.89	67.05	0.24	0.24	0.39	0.35	0.07	0.55	2.84	0.01	0.01	0.02	1120
12:30	6.65	8.27	63.19	0.27	0.28	0.45	0.29	0.04	0.35	2.71	0.01	0.01	0.02	1133
13:00	9.68	13.95	67.54	0.31	0.27	0.52	0.42	0.06	0.61	2.95	0.01	0.01	0.02	1139
13:30	8.86	11.94	65.60	0.31	0.22	0.52	0.38	0.05	0.52	2.83	0.01	0.01	0.02	1116
14:00	8.45	10.15	66.37	0.32	0.28	0.54	0.37	0.05	0.44	2.87	0.01	0.01	0.02	1121
14:30	10.33	21.90	68.13	0.31	0.27	0.52	0.45	0.04	0.95	2.96	0.01	0.01	0.02	1110
15:00	8.95	24.47	54.64	0.30	0.20	0.51	0.39	0.05	1.07	2.38	0.01	0.01	0.02	1108
15:30	7.78	15.38	36.38	0.30	0.21	0.51	0.33	0.07	0.66	1.56	0.01	0.01	0.02	1110
16:00	7.97	17.98	58.02	0.30	0.19	0.50	0.34	0.05	0.77	2.48	0.01	0.01	0.02	1115
16:30	7.13	11.20	55.79	0.30	0.19	0.50	0.30	0.02	0.47	2.32	0.01	0.01	0.02	1119
17:00	8.29	12.18	60.97	0.29	0.21	0.50	0.34	0.13	0.51	2.54	0.01	0.01	0.02	1119
17:30	8.45	13.17	62.39	0.29	0.24	0.49	0.35	0.22	0.55	2.62	0.01	0.01	0.02	1143
18:00	8.02	9.50	64.90	0.30	0.21	0.50	0.34	0.07	0.40	2.74	0.01	0.01	0.02	1119
18:30	6.86	8.56	64.83	0.33	0.22	0.55	0.29	0.11	0.36	2.73	0.01	0.01	0.02	1122
19:00	10.02	15.34	61.01	0.27	0.25	0.48	0.43	0.03	0.66	2.61	0.01	0.01	0.02	1119
19:30	7.66	9.11	67.06	0.19	0.19	0.37	0.32	0.02	0.38	2.77	0.01	0.01	0.02	1116
20:00	5.72	5.92	64.01	0.19	0.20	0.37	0.24	0.03	0.25	2.66	0.01	0.01	0.02	1117
20:30	7.52	9.42	65.15	0.23	0.21	0.36	0.32	0.51	0.40	2.75	0.01	0.01	0.02	1131
21:00	7.96	11.20	65.45	0.21	0.24	0.39	0.34	0.02	0.47	2.77	0.01	0.01	0.02	1117
21:30	7.63	6.26	68.37	0.31	0.29	0.52	0.33	0.04	0.27	2.93	0.01	0.01	0.02	1112
22:00	6.92	4.81	67.39	0.31	0.36	0.53	0.30	0.05	0.21	2.92	0.01	0.02	0.02	1113
22:30	8.37	9.90	63.99	0.31	0.28	0.52	0.36	0.03	0.43	2.78	0.01	0.01	0.02	1094
23:00	8.29	7.38	66.17	0.31	0.29	0.52	0.35	0.03	0.31	2.82	0.01	0.01	0.02	1101
23:30	7.84	5.47	68.67	0.28	0.35	0.46	0.34	0.06	0.24	2.98	0.01	0.02	0.02	1129
00:00	6.71	5.34	67.41	0.24	0.34	0.41	0.29	0.05	0.23	2.93	0.01	0.01	0.02	1115
min	4,79	1,04	36,38	0,15	0,19	0,10	0,20	0,02	0,04	1,56	0,01	0,01	0,00	1079
max	10,33	24,79	69,36	0,33	0,40	0,55	0,45	1,69	1,07	3,00	0,01	0,02	0,02	1153
moyenne	7,78	10,39	64,07	0,24	0,28	0,39								1118
Total							15,92	12,32	21,19	131,00	0,50	0,58	0,79	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	5,97			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.